

#145029#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Закавказская 14, Калининград

9481
ТВ7 (АСЦП)
20119120
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,196	0	9,253	0	0	9,113	0	0	24	0	57,3	52,1	0,43	0,41	-
22.07.2025	0,22	0	9,531	0	0	9,387	0	0	24	0	57,4	51,8	0,43	0,41	-
23.07.2025	0,227	0	10,268	0	0	10,112	0	0	24	0	57,3	51,9	0,43	0,41	-
24.07.2025	0,234	0	10,278	0	0	10,122	0	0	24	0	57,4	51,8	0,43	0,41	-
25.07.2025	0,188	0	8,651	0	0	8,519	0	0	24	0	57,5	52,2	0,43	0,4	-
26.07.2025	0,111	0	7,249	0	0	7,142	0	0	24	0	56,5	52,8	0,43	0,4	-
27.07.2025	0,111	0	8,012	0	0	7,892	0	0	24	0	57,1	53,7	0,43	0,4	-
28.07.2025	0,24	0	10,311	0	0	10,156	0	0	23	1	57	51,4	0,42	0,41	-
29.07.2025	0,259	0	10,741	0	0	10,579	0	0	24	0	57,3	51,5	0,42	0,4	-
30.07.2025	0,277	0	9,684	0	0	9,536	0	0	24	0	57,6	50,6	0,44	0,41	-
31.07.2025	0,249	0	9,59	0	0	9,444	0	0	24	0	57,5	51,2	0,45	0,4	-
01.08.2025	0,265	0	9,944	0	0	9,791	0	0	24	0	57,7	51,3	0,45	0,4	-
02.08.2025	0,118	0	7,912	0	0	7,794	0	0	24	0	56,9	53,3	0,45	0,4	-
03.08.2025	0,117	0	7,903	0	0	7,785	0	0	24	0	56,9	53,3	0,45	0,4	-
04.08.2025	0,238	0	9,852	0	0	9,704	0	0	24	0	57,2	51,4	0,45	0,4	-
05.08.2025	0,259	0	9,743	0	0	9,595	0	0	24	0	57,6	51,1	0,45	0,4	-
06.08.2025	0,275	0	10,67	0	0	10,507	0	0	24	0	57,4	51,2	0,45	0,4	-
07.08.2025	0,262	0	10,702	0	0	10,539	0	0	24	0	57,4	51,5	0,45	0,4	-
08.08.2025	0,239	0	9,655	0	0	9,507	0	0	24	0	57,6	51,6	0,45	0,4	-
09.08.2025	0,121	0	7,836	0	0	7,718	0	0	24	0	57	53,3	0,45	0,4	-
10.08.2025	0,116	0	6,925	0	0	6,824	0	0	24	0	56,3	52,3	0,45	0,4	-
11.08.2025	0,263	0	9,997	0	0	9,845	0	0	24	0	57,4	51	0,45	0,4	-
12.08.2025	0,261	0	10,42	0	0	10,262	0	0	24	0	57,3	51,2	0,44	0,41	-
13.08.2025	0,138	0	4,591	0	0	4,53	0	0	24	0	53,2	45,9	0,18	0,19	-
14.08.2025	0,031	0	1,057	0	0	1,051	0	0	24	0	36,6	29,5	0,09	0,09	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	22,7	0,02	0,02	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	23,3	0,07	0,07	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,2	23,3	0,15	0,15	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	22,6	0,38	0,38	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,1	21,5	0,39	0,4	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	21,2	0,21	0,21	-
Итого:	5,015	0	220,775	0	0	217,454	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,198														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	8,455	402,325	0	0,325	396,295	0	0,322	947	187
20.08.2025	13,471	623,105	0	0,325	613,75	0	0,322	1690	188

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 14:57:05