

#3158#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Закавказская 14, Калининград
9481
ТВ7 (АСЦП)
20119120
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	22,7	0,01	0,03	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,5	22	0,01	0,03	-
23.08.2022	0	0	0,003	0	0	0,003	0	0	24	0	21,9	21,7	0,01	0,03	-
24.08.2022	0	0	0,11	0	0	0,11	0	0	24	0	21,3	21,4	0,05	0,07	-
25.08.2022	0	0	0,017	0	0	0,017	0	0	24	0	21,9	21	0,16	0,17	-
26.08.2022	0	0	0,032	0	0	0,032	0	0	24	0	21,8	21,4	0,12	0,14	-
27.08.2022	0	0	0,071	0	0	0,071	0	0	24	0	21,7	23,1	0,2	0,22	-
28.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,1	21,5	0,28	0,29	-
29.08.2022	0,002	0	6,541	0	0	6,532	0	0	24	0	22	22	0,28	0,29	-
30.08.2022	0,234	0	33,665	0	0	33,368	0	0	24	0	42	40,3	0,46	0,39	-
31.08.2022	0,269	0	15,258	0	0	15,036	0	0	24	0	56,1	51,8	0,48	0,39	-
01.09.2022	0,259	0	19,979	0	0	19,691	0	0	24	0	55,9	52,8	0,48	0,4	-
02.09.2022	0,268	0	21,664	0	0	21,352	0	0	24	0	55,9	52,9	0,48	0,4	-
03.09.2022	0,148	0	18,15	0	0	17,89	0	0	24	0	55,7	53,8	0,48	0,4	-
04.09.2022	0,147	0	19,619	0	0	19,338	0	0	24	0	55,6	53,8	0,48	0,4	-
05.09.2022	0,271	0	20,361	0	0	20,067	0	0	24	0	56	52,8	0,46	0,39	-
06.09.2022	0,29	0	20,627	0	0	20,327	0	0	24	0	56	52,6	0,47	0,4	-
07.09.2022	0,278	0	22,417	0	0	22,092	0	0	24	0	56,1	53,1	0,47	0,4	-
08.09.2022	0,298	0	21,99	0	0	21,671	0	0	24	0	55,9	52,7	0,47	0,4	-
09.09.2022	0,292	0	23,964	0	0	23,619	0	0	24	0	55,8	52,9	0,47	0,4	-
10.09.2022	0,15	0	23,444	0	0	23,112	0	0	24	0	55,5	54	0,47	0,4	-
11.09.2022	0,152	0	18,59	0	0	18,325	0	0	24	0	55,7	53,8	0,47	0,4	-
12.09.2022	0,078	0	12,79	0	0	12,649	0	0	24	0	47,9	47,7	0,35	0,33	-
13.09.2022	0,323	0	35,01	0	0	34,547	0	0	24	0	53,3	51,1	0,47	0,4	-
14.09.2022	0,337	0	25,111	0	0	24,748	0	0	24	0	56	52,8	0,47	0,4	-
15.09.2022	0,074	0	12,377	0	0	12,238	0	0	24	0	48,3	48,1	0,4	0,37	-
16.09.2022	0,327	0	35,313	0	0	34,854	0	0	24	0	52,9	50,7	0,47	0,41	-
17.09.2022	0,162	0	26,275	0	0	25,904	0	0	24	0	55,4	53,9	0,47	0,41	-
18.09.2022	0,165	0	26,326	0	0	25,952	0	0	24	0	55,5	54	0,47	0,41	-
19.09.2022	0,802	0	29,019	0	0,002	28,598	0	0,002	24	0	56	49,3	0,47	0,41	-
20.09.2022	1,349	0	32,006	0	0	31,538	0	0	24	0	56,1	45,9	0,47	0,41	-
Итого:	6,675	0	520,729	0	0,002	513,681	0	0,002	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,594														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2022	221,172	5132,355	0	0,209	5036,165	0	0,207	4806	3464
20.09.2022	227,846	5653,086	0	0,211	5549,845	0	0,209	5550	3464

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2022 9:04:41