

#34428#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Закавказская 14, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9481
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119120
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,224	0	17,907	0	0	17,647	0	0	24	0	56	53	0,44	0,39	-
22.08.2023	0,257	0	19,358	0	0	19,077	0	0	24	0	56	52,8	0,44	0,39	-
23.08.2023	0,295	0	18,384	0	0	18,117	0	0	24	0	56,1	52,2	0,44	0,39	-
24.08.2023	0,258	0	21,621	0	0	21,309	0	0	24	0	55,8	52,9	0,43	0,39	-
25.08.2023	0,249	0	24,243	0	0	23,891	0	0	24	0	56,1	53,6	0,43	0,39	-
26.08.2023	0,109	0	16,854	0	0	16,614	0	0	24	0	55,5	53,9	0,44	0,38	-
27.08.2023	0,126	0	18,309	0	0	18,048	0	0	21	3	55,7	54	0,43	0,39	-
28.08.2023	0,276	0	23,855	0	0	23,512	0	0	24	0	55,7	52,9	0,43	0,39	-
29.08.2023	0,28	0	24,812	0	0	24,455	0	0	24	0	55,7	53	0,43	0,39	-
30.08.2023	0,266	0	20,092	0	0	19,798	0	0	24	0	56,2	53	0,44	0,39	-
31.08.2023	0,275	0	14,611	0	0	14,397	0	0	24	0	56,2	51,7	0,44	0,39	-
01.09.2023	0,218	0	12,378	0	0	12,195	0	0	24	0	56,6	52,4	0,43	0,39	-
02.09.2023	0,145	0	10,693	0	0	10,536	0	0	24	0	56,3	53	0,43	0,39	-
03.09.2023	0,149	0	10,196	0	0	10,044	0	0	24	0	56,6	53	0,43	0,39	-
04.09.2023	0,252	0	11,685	0	0	11,511	0	0	24	0	56,8	51,6	0,44	0,39	-
05.09.2023	0,253	0	11,644	0	0	11,47	0	0	24	0	57	51,7	0,44	0,39	-
06.09.2023	0,263	0	11,208	0	0	11,04	0	0	24	0	57	51,3	0,44	0,39	-
07.09.2023	0,27	0	10,972	0	0	10,807	0	0	24	0	57	51	0,43	0,39	-
08.09.2023	0,263	0	10,924	0	0	10,762	0	0	24	0	56,7	50,9	0,43	0,39	-
09.09.2023	0,132	0	9,865	0	0	9,718	0	0	24	0	56,6	53,4	0,43	0,39	-
10.09.2023	0,128	0	9,198	0	0	9,062	0	0	24	0	56,4	53	0,43	0,39	-
11.09.2023	0,245	0	10,439	0	0	10,283	0	0	24	0	56,9	51,2	0,43	0,39	-
12.09.2023	0,241	0	10,894	0	0	10,731	0	0	24	0	56,8	51,5	0,43	0,39	-
13.09.2023	0,241	0	10,781	0	0	10,62	0	0	24	0	56,8	51,4	0,44	0,39	-
14.09.2023	0,246	0	10,711	0	0	10,55	0	0	24	0	56,9	51,4	0,43	0,39	-
15.09.2023	0,251	0	11,651	0	0	11,477	0	0	24	0	56,8	51,6	0,43	0,39	-
16.09.2023	0,13	0	8,856	0	0	8,728	0	0	24	0	56,1	52,6	0,43	0,39	-
17.09.2023	0,131	0	8,773	0	0	8,645	0	0	24	0	56,2	52,6	0,43	0,39	-
18.09.2023	0,29	0	11,436	0	0	11,265	0	0	24	0	56,9	50,8	0,43	0,39	-
19.09.2023	0,266	0	11,115	0	0	10,949	0	0	24	0	56,8	51	0,43	0,39	-
20.09.2023	0,264	0	11,278	0	0	11,11	0	0	24	0	56,7	51,1	0,43	0,39	-
Итого:	6,993	0	434,743	0	0	428,368	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,67														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	690,761	11680,043	0	1,535	11455,938	0	1,518	13535	3495
20.09.2023	697,753	12114,783	0	1,535	11884,303	0	1,518	14276	3498

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2023 11:15:45