

#94999#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Закавказская 14, Калининград
Номер абонента 9481
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20119120
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0	0	0,084	0	0	0,084	0	0	24	0	20,2	20,7	0,41	0,42	-
22.08.2024	0	0	0,022	0	0	0,022	0	0	24	0	20,2	19,7	0,42	0,44	-
23.08.2024	0,034	0	8,96	0	0	8,92	0	0	24	0	29,9	29	0,43	0,43	-
24.08.2024	0,136	0	6,824	0	0	6,719	0	0	24	0	57,7	52,8	0,47	0,42	-
25.08.2024	0,133	0	6,461	0	0	6,361	0	0	24	0	57,9	52,9	0,47	0,42	-
26.08.2024	0,226	0	7,529	0	0	7,412	0	0	24	0	58	50,7	0,46	0,41	-
27.08.2024	0,263	0	9,24	0	0	9,098	0	0	24	0	57,6	50,7	0,47	0,42	-
28.08.2024	0,273	0	9,247	0	0	9,105	0	0	24	0	57,7	50,6	0,47	0,42	-
29.08.2024	0,233	0	9,191	0	0	9,051	0	0	24	0	57,5	51,4	0,46	0,42	-
30.08.2024	0,218	0	9,885	0	0	9,738	0	0	24	0	56,6	51,3	0,45	0,41	-
31.08.2024	0,125	0	12,738	0	0	12,555	0	0	24	0	55,6	53,2	0,46	0,43	-
01.09.2024	0,131	0	13,478	0	0	13,282	0	0	24	0	56	53,6	0,46	0,43	-
02.09.2024	0,254	0	15,306	0	0	15,083	0	0	24	0	56,2	52,2	0,45	0,41	-
03.09.2024	0,255	0	12,512	0	0	12,325	0	0	24	0	56,9	51,9	0,46	0,41	-
04.09.2024	0,243	0	10,991	0	0	10,826	0	0	24	0	57	51,6	0,46	0,41	-
05.09.2024	0,217	0	8,033	0	0	7,91	0	0	24	0	57,7	51,2	0,46	0,41	-
06.09.2024	0,23	0	11,448	0	0	11,278	0	0	24	0	56,6	51,7	0,46	0,41	-
07.09.2024	0,138	0	10,938	0	0	10,776	0	0	24	0	56,6	53,6	0,46	0,41	-
08.09.2024	0,136	0	10,618	0	0	10,461	0	0	24	0	56,5	53,4	0,46	0,41	-
09.09.2024	0,261	0	12,847	0	0	12,655	0	0	24	0	56,8	51,9	0,45	0,41	-
10.09.2024	0,298	0	13,536	0	0	13,335	0	0	24	0	56,8	51,4	0,46	0,41	-
11.09.2024	0,298	0	13,15	0	0	12,954	0	0	24	0	56,8	51,3	0,46	0,41	-
12.09.2024	0,279	0	13,384	0	0	13,186	0	0	24	0	56,5	51,5	0,46	0,41	-
13.09.2024	0,26	0	13,529	0	0	13,328	0	0	24	0	56,6	51,9	0,46	0,41	-
14.09.2024	0,131	0	9,776	0	0	9,635	0	0	24	0	55,9	52,7	0,45	0,41	-
15.09.2024	0,134	0	10,873	0	0	10,714	0	0	24	0	56,3	53,3	0,46	0,41	-
16.09.2024	0,312	0	13,12	0	0	12,924	0	0	24	0	56,9	51,1	0,46	0,41	-
17.09.2024	0,287	0	12,667	0	0	12,478	0	0	24	0	56,8	51,3	0,46	0,41	-
18.09.2024	0,268	0	11,476	0	0	11,304	0	0	24	0	57	51,3	0,46	0,41	-
19.09.2024	0,276	0	11,694	0	0	11,517	0	0	24	0	57,1	51,4	0,46	0,4	-
20.09.2024	0,28	0	11,331	0	0	11,161	0	0	24	0	57,1	51,1	0,46	0,4	-
Итого:	6,329	0	320,888	0	0	316,197	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,512														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	1125,798	17727,684	0	1,564	17383,142	0	1,547	22314	3500
20.09.2024	1132,124	18048,567	0	1,564	17699,341	0	1,547	23058	3500

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 14:38:24