

# #3167#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Закавказская 14, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 9481  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20119120  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2022	1,387	0	27,529	0	0	27,118	0	0	24	0	56,8	44,6	0,47	0,41	-
22.09.2022	1,309	0	22,956	0	0	22,611	0	0	24	0	57,1	43,2	0,47	0,41	-
23.09.2022	1,478	0	22,557	0	0	22,198	0	0	24	0	58,9	43	0,47	0,41	-
24.09.2022	1,136	0	16,447	0	0	16,188	0	0	24	0	58,5	41,7	0,47	0,41	-
25.09.2022	1,049	0	14,968	0	0	14,73	0	0	24	0	58,7	41,7	0,47	0,41	-
26.09.2022	1,303	0	19,081	0	0	18,775	0	0	24	0	59,1	42,5	0,47	0,41	-
27.09.2022	1,195	0	17,708	0	0	17,427	0	0	24	0	58,7	42,4	0,46	0,41	-
28.09.2022	1,335	0	20,213	0	0	19,898	0	0	24	0	58,1	42,1	0,45	0,41	-
29.09.2022	1,289	0	26,079	0	0	25,713	0	0	24	0	54,6	42,7	0,35	0,29	-
30.09.2022	1,443	0	16,619	0	0	16,317	0	0	24	0	62,8	41,7	0,28	0,16	-
01.10.2022	1,085	0	12,16	0	0	11,94	0	0	24	0	62,7	41	0,28	0,16	-
02.10.2022	1,019	0	11,906	0	0	11,7	0	0	24	0	61,3	40,5	0,27	0,16	-
03.10.2022	1,255	0	15,352	0	0	15,09	0	0	24	0	60,7	40,9	0,3	0,16	-
04.10.2022	1,254	0	14,505	0	0	14,249	0	0	24	0	62	41	0,38	0,16	-
05.10.2022	1,14	0	12,182	0	0	11,961	0	0	24	0	62,9	40,2	0,4	0,17	-
06.10.2022	1,112	0	12,283	0	0	12,063	0	0	24	0	62,6	40,6	0,37	0,18	-
07.10.2022	1,214	0	12,745	0	0	12,509	0	0	24	0	63,5	40,4	0,38	0,19	-
08.10.2022	1,064	0	11,322	0	0	11,112	0	0	24	0	63,8	40,9	0,38	0,19	-
09.10.2022	1,137	0	12,014	0	0	11,79	0	0	24	0	63,8	40,8	0,38	0,19	-
10.10.2022	1,464	0	15,74	0	0	15,439	0	0	24	0	64,7	42,1	0,38	0,19	-
11.10.2022	1,283	0	13,094	0	0	12,848	0	0	24	0	64,2	40,4	0,42	0,19	-
12.10.2022	1,383	0	14,363	0	0	14,094	0	0	24	0	64,1	40,7	0,43	0,19	-
13.10.2022	1,349	0	14,017	0	0	13,753	0	0	24	0	64,2	40,8	0,43	0,19	-
14.10.2022	1,338	0	14,552	0	0	14,283	0	0	24	0	63,8	41,4	0,44	0,19	-
15.10.2022	0,98	0	10,817	0	0	10,623	0	0	24	0	62,6	40,6	0,43	0,19	-
16.10.2022	0,807	0	8,727	0	0	8,573	0	0	24	0	62,1	39,7	0,44	0,19	-
17.10.2022	1,079	0	11,52	0	0	11,311	0	0	24	0	63	40,3	0,44	0,19	-
18.10.2022	1,069	0	9,458	0	1,307	9,289	0	1,292	24	0	62,4	40	0,44	0,19	-
19.10.2022	1,518	0,238	16,539	0	0	16,233	0	0	24	0	63,7	41,4	0,42	0,19	-
20.10.2022	1,627	0	17,476	0	0	17,142	0	0	24	0	64,7	42,1	0,4	0,18	-
Итого:	37,101	0	464,929	0	1,307	456,977	0	1,292	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,861														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2022	227,846	5653,086	0	0,211	5549,845	0	0,209	5550	3464
20.10.2022	264,949	6118,014	0	1,518	6006,819	0	1,501	6270	3464

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.10.2022 7:42:14