

#102216#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Закавказская 14, Калининград
Номер абонента 9481
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20119120
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2024 | 1,535 | 0 | 17,396 | 0 | 0 | 17,064 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 43,2 | 0,43 | 0,26 | - |
| 22.10.2024 | 1,288 | 0 | 13,809 | 0 | 0 | 13,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 41,5 | 0,43 | 0,25 | - |
| 23.10.2024 | 1,429 | 0 | 15,55 | 0 | 0 | 15,256 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 42,1 | 0,41 | 0,24 | - |
| 24.10.2024 | 1,573 | 0 | 18,051 | 0 | 0,001 | 17,711 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 64,2 | 43,1 | 0,41 | 0,24 | - |
| 25.10.2024 | 1,91 | 0 | 24,688 | 0 | 0 | 24,215 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 46,1 | 0,4 | 0,24 | - |
| 26.10.2024 | 1,528 | 0 | 18,441 | 0 | 0 | 18,085 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 44,9 | 0,41 | 0,24 | - |
| 27.10.2024 | 1,347 | 0 | 15,481 | 0 | 0 | 15,188 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 43,3 | 0,43 | 0,25 | - |
| 28.10.2024 | 1,556 | 0 | 17,316 | 0 | 0 | 16,987 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 42,7 | 0,43 | 0,25 | - |
| 29.10.2024 | 1,524 | 0 | 16,546 | 0 | 0 | 16,234 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 41,9 | 0,43 | 0,25 | - |
| 30.10.2024 | 1,47 | 0 | 15,717 | 0 | 0 | 15,421 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 41,7 | 0,43 | 0,25 | - |
| 31.10.2024 | 1,577 | 0 | 17,553 | 0 | 0 | 17,219 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 42,7 | 0,43 | 0,25 | - |
| 01.11.2024 | 1,327 | 0 | 14,175 | 0 | 0 | 13,909 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 41,4 | 0,43 | 0,25 | - |
| 02.11.2024 | 1,807 | 0 | 21,882 | 0 | 0 | 21,459 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 45,1 | 0,42 | 0,25 | - |
| 03.11.2024 | 1,694 | 0 | 21,268 | 0 | 0 | 20,854 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,4 | 46,1 | 0,42 | 0,25 | - |
| 04.11.2024 | 1,599 | 0 | 19,525 | 0 | 0 | 19,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 45 | 0,42 | 0,25 | - |
| 05.11.2024 | 2,001 | 0 | 25,465 | 0 | 0 | 24,964 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 46,7 | 0,41 | 0,25 | - |
| 06.11.2024 | 2,065 | 0 | 26,269 | 0 | 0 | 25,757 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 46,4 | 0,41 | 0,26 | - |
| 07.11.2024 | 2,056 | 0 | 25,493 | 0 | 0 | 24,988 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 46,5 | 0,42 | 0,26 | - |
| 08.11.2024 | 1,873 | 0 | 22,098 | 0 | 0 | 21,663 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 45 | 0,43 | 0,25 | - |
| 09.11.2024 | 1,84 | 0 | 24,022 | 0 | 0 | 23,556 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,4 | 46,8 | 0,42 | 0,26 | - |
| 10.11.2024 | 2,037 | 0 | 26,395 | 0 | 0 | 25,849 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 48,8 | 0,42 | 0,26 | - |
| 11.11.2024 | 2,426 | 0 | 27,305 | 0 | 0 | 26,681 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 49,7 | 0,43 | 0,25 | - |
| 12.11.2024 | 2,465 | 0 | 27,11 | 0 | 0 | 26,484 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 49,7 | 0,43 | 0,25 | - |
| 13.11.2024 | 2,554 | 0 | 28,403 | 0 | 0 | 27,744 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 50,1 | 0,42 | 0,25 | - |
| 14.11.2024 | 2,29 | 0 | 26,165 | 0 | 0 | 25,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 47,9 | 0,42 | 0,25 | - |
| 15.11.2024 | 2,096 | 0 | 27,413 | 0 | 0 | 26,873 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 47,1 | 0,43 | 0,24 | - |
| 16.11.2024 | 1,733 | 0 | 21,293 | 0 | 0 | 20,884 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 45,3 | 0,47 | 0,21 | - |
| 17.11.2024 | 1,856 | 0 | 23,8 | 0 | 0 | 23,333 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 46,8 | 0,46 | 0,22 | - |
| 18.11.2024 | 2,187 | 0 | 28,11 | 0 | 0 | 27,548 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 47,6 | 0,45 | 0,22 | - |
| 19.11.2024 | 2,347 | 0 | 29,371 | 0 | 0 | 28,749 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 49 | 0,45 | 0,23 | - |
| 20.11.2024 | 2,228 | 0 | 27,27 | 0 | 0 | 26,699 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 48,2 | 0,46 | 0,22 | - |
| Итого: | 57,218 | 0 | 683,38 | 0 | 0,001 | 669,675 | 0 | 0,001 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,666 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.10.2024 | 1163,89 | 18536,294 | 0 | 1,569 | 18178,452 | 0 | 1,552 | 23778 | 3500 |
| 20.11.2024 | 1221,112 | 19219,676 | 0 | 1,57 | 18848,129 | 0 | 1,553 | 24522 | 3500 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2024 8:02:39