

#79800#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР  
Адмиральская 7, Калининград  
9480  
ТВ7 (АСЦП)  
20111060  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	1,669	0	21,011	0	0	20,61	0	0	24	0	64,8	45,5	0,42	0,23	2,3
22.03.2024	1,646	0	21,017	0	0	20,618	0	0	24	0	64,6	45,6	0,43	0,23	4,8
23.03.2024	1,519	0	19,861	0	0	19,491	0	0	24	0	63,9	45,3	0,44	0,22	5,6
24.03.2024	1,563	0	21,011	0	0	20,613	0	0	24	0	64,5	46,4	0,43	0,23	6,6
25.03.2024	1,607	0	20,746	0	0	20,35	0	0	24	0	64,7	45,9	0,43	0,23	3,6
26.03.2024	1,518	0	19,109	0	0	18,75	0	0	24	0	64,2	44,9	0,44	0,22	3,9
27.03.2024	1,313	0	16,127	0	0	15,831	0	0	24	0	63,3	43,6	0,44	0,22	5,5
28.03.2024	1,152	0	13,167	0	0	12,928	0	0	24	0	62,9	41,6	0,45	0,21	9,1
29.03.2024	1,22	0	14,373	0	0	14,114	0	0	24	0	62,7	42,1	0,45	0,21	11,8
30.03.2024	0,719	0	9,464	0	0	9,301	0	0	24	0	61,1	42,7	0,47	0,21	10,7
31.03.2024	0,546	0	7,994	0	0	7,861	0	0	24	0	60,1	43,6	0,47	0,2	13,4
01.04.2024	0,381	0	7,112	0	0	6,997	0	0	24	0	59,1	46,1	0,46	0,21	16,7
02.04.2024	0,986	0	12,681	0	0	12,456	0	0	24	0	62,1	43,2	0,45	0,21	-
03.04.2024	1,796	0	22	0	0	21,553	0	0	24	0	67	47,1	0,44	0,22	-
04.04.2024	1,728	0	19,666	0	0	19,253	0	0	24	0	68,1	46,7	0,45	0,21	-
05.04.2024	1,229	0	14,314	0	0	14,053	0	0	24	0	63,2	42,4	0,46	0,21	-
06.04.2024	1,128	0	13,095	0	0	12,861	0	0	24	0	62,6	41,7	0,46	0,2	-
07.04.2024	0,764	0	10,717	0	0	10,526	0	0	24	0	62,3	45,1	0,46	0,2	-
08.04.2024	0,551	0	8,255	0	0	8,117	0	0	24	0	60,5	44,3	0,47	0,2	-
09.04.2024	0,505	0	8,218	0	0	8,085	0	0	24	0	59,2	44,3	0,45	0,19	-
10.04.2024	0,703	0	10,814	0	0	10,636	0	0	24	0	59,8	44	0,28	0,15	-
11.04.2024	1,123	0	15,59	0	0	15,328	0	0	24	0	60,2	42,7	0,24	0,14	-
12.04.2024	1,015	0	13,67	0	0	13,445	0	0	24	0	59,6	41,6	0,26	0,14	-
13.04.2024	1,074	0	13,486	0	0	13,253	0	0	24	0	61,2	41,9	0,26	0,14	-
14.04.2024	1,078	0	13,059	0	0	12,828	0	0	24	0	61,8	41,7	0,25	0,14	-
15.04.2024	1,368	0	18,812	0	0	18,488	0	0	24	0	61,1	43,5	0,24	0,14	-
16.04.2024	1,554	0	24,762	0	0	24,34	0	0	24	0	60,7	45,5	0,23	0,15	-
17.04.2024	1,146	0	22,259	0	0	21,918	0	0	24	0	57,2	44,8	0,29	0,25	-
18.04.2024	1,201	0	28,403	0	0	28,02	0	0	24	0	53,2	43,3	0,35	0,32	-
19.04.2024	1,668	0	19,868	0	0	19,472	0	0	24	0	66,3	45,9	0,41	0,2	-
20.04.2024	1,619	0	20,04	0	0	19,645	0	0	24	0	65,9	46,3	0,43	0,2	-
Итого:	37,089	0	500,701	0	0	491,741	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,859														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	849,035	14802,45	0	0,013	14510,185	0	0,013	19076	3066
20.04.2024	886,123	15303,153	0	0,013	15001,928	0	0,013	19820	3066

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2024 7:18:52