

#296537#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адмиральская 7, Калининград
9480
ТВ7 (АСЦП)
20111060
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,514	0	17,947	0	0	17,577	0	0	24	0	67,5	47	0,45	0,21	-
22.03.2026	1,347	0	16,155	0	0	15,826	0	0	24	0	66,9	46,6	0,45	0,21	-
23.03.2026	1,273	0	13,512	0	0	13,243	0	0	24	0	66,2	43,3	0,46	0,2	-
24.03.2026	1,273	0	13,351	0	0	13,088	0	0	24	0	66	42,8	0,46	0,2	-
25.03.2026	1,121	0	11,281	0	0	11,064	0	0	24	0	65	40,9	0,47	0,2	-
26.03.2026	1,517	0	16,682	0	0	16,345	0	0	24	0	66,7	44,6	0,45	0,2	-
27.03.2026	1,586	0	17,948	0	0	17,576	0	0	24	0	67,8	46,3	0,45	0,21	-
28.03.2026	1,473	0	17,44	0	0	17,083	0	0	24	0	67,3	46,7	0,42	0,19	-
29.03.2026	1,399	0	15,326	0	0	15,013	0	0	24	0	67,1	44,9	0,43	0,2	-
30.03.2026	1,409	0	15,413	0	0	15,101	0	0	24	0	66,9	44,7	0,44	0,2	-
31.03.2026	1,565	0	17,437	0	0	17,075	0	0	24	0	67,7	45,9	0,42	0,21	-
01.04.2026	1,574	0	18,067	0	0	17,693	0	0	24	0	67,7	46,5	0,42	0,21	-
02.04.2026	1,533	0	17,472	0	0	17,099	0	0	24	0	68,7	47,4	0,42	0,21	-
03.04.2026	1,621	0	18,889	0	0	18,504	0	0	24	0	67,2	46,3	0,41	0,21	-
04.04.2026	1,473	0	16,287	0	0	15,952	0	0	24	0	67,5	45,5	0,43	0,2	-
05.04.2026	1,274	0	13,686	0	0	13,41	0	0	24	0	66,7	44,1	0,43	0,2	-
06.04.2026	1,475	0	15,575	0	0	15,255	0	0	24	0	67,3	44,3	0,43	0,2	-
07.04.2026	1,61	0	18,001	0	0	17,629	0	0	24	0	67,5	45,8	0,4	0,2	-
08.04.2026	1,676	0	19,239	0	0	18,834	0	0	24	0	68,1	46,9	0,42	0,21	-
09.04.2026	1,723	0	19,855	0	0	19,433	0	0	24	0	68,6	47,5	0,42	0,21	-
10.04.2026	1,614	0	17,882	0	0	17,507	0	0	24	0	68,2	46,2	0,43	0,21	-
11.04.2026	1,325	0	14,899	0	0	14,593	0	0	24	0	67,2	45,6	0,43	0,2	-
12.04.2026	1,201	0	13,181	0	0	12,916	0	0	24	0	66,7	44,5	0,43	0,2	-
13.04.2026	1,195	0	12,628	0	0	12,378	0	0	24	0	66,2	43,2	0,43	0,21	-
14.04.2026	1,147	0	11,373	0	0	11,149	0	0	24	0	65,8	41,3	0,43	0,2	-
15.04.2026	1,234	0	12,316	0	0	12,072	0	0	24	0	66,1	41,7	0,42	0,2	-
16.04.2026	1,334	0	14,74	0	0	14,439	0	0	24	0	67,2	45,2	0,43	0,2	-
17.04.2026	1,439	0	15,608	0	0	15,288	0	0	24	0	67,4	45	0,43	0,2	-
18.04.2026	1,055	0	11,557	0	0	11,324	0	0	24	0	66,6	44,4	0,44	0,2	-
19.04.2026	0,986	0	10,062	0	0	9,867	0	0	24	0	65,4	41,5	0,44	0,2	-
20.04.2026	1,201	0	12,733	0	0	12,478	0	0	24	0	66,4	43,4	0,43	0,2	-
Итого:	43,167	0	476,542	0	0	466,811	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,31														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	527,63	6358,257	0	0,031	6248,632	0	0,031	6774	193
20.04.2026	570,796	6834,803	0	0,031	6715,44	0	0,031	7518	193

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:25:23