

#3150#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Адмиральская 7, Калининград
Номер абонента 9480
Порядковый номер ТВ7 (ASCII)
Тип теплосчётчика 20111060
Заводской номер 1
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2023 | 0,734 | 0 | 8,695 | 0 | 0 | 8,544 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 40,8 | 0,26 | 0,15 | - |
| 22.04.2023 | 0,752 | 0 | 10,556 | 0 | 0 | 10,376 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 43,2 | 0,23 | 0,15 | - |
| 23.04.2023 | 0,468 | 0 | 7,317 | 0 | 0 | 7,199 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 43,5 | 0,24 | 0,15 | - |
| 24.04.2023 | 0,266 | 0 | 6,502 | 0 | 0,001 | 6,406 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 56,3 | 46,4 | 0,31 | 0,27 | - |
| 25.04.2023 | 0,983 | 0 | 15,875 | 0 | 0 | 15,636 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 42,1 | 0,43 | 0,42 | - |
| 26.04.2023 | 1,258 | 0 | 19,397 | 0 | 0 | 19,094 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 42,4 | 0,42 | 0,42 | - |
| 27.04.2023 | 0,825 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 14,294 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,2 | 41,4 | 0,39 | 0,39 | - |
| 28.04.2023 | 1,032 | 0 | 19,148 | 0 | 0 | 18,864 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 43,5 | 0,43 | 0,42 | - |
| 29.04.2023 | 0,816 | 0 | 14,409 | 0 | 0 | 14,186 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 44,2 | 0,43 | 0,43 | - |
| 30.04.2023 | 1,066 | 0 | 15,873 | 0 | 0 | 15,626 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58 | 41,7 | 0,43 | 0,43 | - |
| 01.05.2023 | 0,906 | 0 | 15,622 | 0 | 0 | 15,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 43,8 | 0,43 | 0,43 | - |
| 02.05.2023 | 0,894 | 0 | 14,279 | 0 | 0 | 14,063 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,2 | 42 | 0,43 | 0,43 | - |
| 03.05.2023 | 0,965 | 0 | 16,865 | 0 | 0 | 16,609 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 43,2 | 0,43 | 0,43 | - |
| 04.05.2023 | 1,015 | 0 | 18,202 | 0 | 0 | 17,922 | 0 | 0 | 22 | 2 | 57,6 | 44,1 | 0,43 | 0,43 | - |
| 05.05.2023 | 1,172 | 0 | 18,6 | 0 | 0 | 18,314 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 42,4 | 0,43 | 0,43 | - |
| 06.05.2023 | 0,974 | 0 | 17,373 | 0 | 0 | 17,109 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 43,8 | 0,43 | 0,43 | - |
| 07.05.2023 | 0,817 | 0 | 15,148 | 0 | 0 | 14,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 43,9 | 0,43 | 0,43 | - |
| 08.05.2023 | 0,638 | 0 | 14,128 | 0 | 0 | 13,918 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 45,7 | 0,43 | 0,43 | - |
| 09.05.2023 | 0,536 | 0 | 12,344 | 0 | 0 | 12,163 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,4 | 45,8 | 0,43 | 0,43 | - |
| 10.05.2023 | 0,327 | 0 | 13,481 | 0 | 0 | 13,285 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56 | 50,1 | 0,42 | 0,42 | - |
| 11.05.2023 | 0,186 | 0 | 16,552 | 0 | 0 | 16,315 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,8 | 53,1 | 0,41 | 0,41 | - |
| 12.05.2023 | 0,17 | 0 | 17,614 | 0 | 0 | 17,359 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,9 | 53,6 | 0,4 | 0,4 | - |
| 13.05.2023 | 0,137 | 0 | 13,46 | 0 | 0 | 13,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,2 | 52,7 | 0,41 | 0,4 | - |
| 14.05.2023 | 0,137 | 0 | 13,396 | 0 | 0 | 13,206 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,2 | 52,7 | 0,41 | 0,4 | - |
| 15.05.2023 | 0,175 | 0 | 15,247 | 0 | 0 | 15,028 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,6 | 52,8 | 0,4 | 0,4 | - |
| 16.05.2023 | 0,189 | 0 | 16,501 | 0 | 0 | 16,263 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,8 | 53 | 0,41 | 0,41 | - |
| 17.05.2023 | 0,181 | 0 | 15,055 | 0 | 0 | 14,839 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,6 | 52,7 | 0,41 | 0,41 | - |
| 18.05.2023 | 0,052 | 0 | 4,979 | 0 | 0 | 4,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 | 52,5 | 0,44 | 0,29 | - |
| 19.05.2023 | 0,206 | 0 | 18,147 | 0 | 0 | 17,885 | 0 | 0 | 8 | 16 | 55,8 | 53 | 0,41 | 0,41 | - |
| 20.05.2023 | 0,168 | 0 | 16,212 | 0 | 0 | 15,978 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,8 | 53,3 | 0,41 | 0,41 | - |
| Итого: | 18,045 | 0 | 435,477 | 0 | 0,001 | 428,961 | 0 | 0,001 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 4,31 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 702

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.04.2023 | 510,687 | 9010,449 | 0 | 0,012 | 8826,63 | 0 | 0,012 | 11067 | 3035 |
| 20.05.2023 | 528,736 | 9445,923 | 0 | 0,013 | 9255,592 | 0 | 0,013 | 11769 | 3053 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:33:18