

#83819#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Адмиральская 7, Калининград
Номер абонента 9480
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика 20111060
Заводской номер 1
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	1,65	0	20,865	0	0	20,453	0	0	24	0	65,8	46,6	0,43	0,21	3,6
22.04.2024	1,752	0	22,176	0	0	21,732	0	0	24	0	66,3	47,1	0,41	0,21	3,7
23.04.2024	1,717	0	20,156	0	0	19,74	0	0	24	0	67,5	46,7	0,42	0,21	3,1
24.04.2024	1,555	0	18,014	0	0	17,656	0	0	24	0	66,1	45,1	0,42	0,21	2,9
25.04.2024	1,431	0	16,709	0	0	16,386	0	0	24	0	65,2	44,4	0,43	0,21	4,9
26.04.2024	1,281	0	15,766	0	0	15,477	0	0	24	0	63,4	43,6	0,43	0,21	6,4
27.04.2024	1,074	0	12,473	0	0	12,25	0	0	24	0	62,6	41,7	0,44	0,2	7,8
28.04.2024	0,667	0	9,344	0	0	9,181	0	0	24	0	61,8	44,5	0,45	0,2	12,1
29.04.2024	0,258	0	5,581	0	0	5,491	0	0	24	0	59,2	48	0,47	0,19	14,6
30.04.2024	0,332	0	5,916	0	0	5,817	0	0	24	0	60,3	46,7	0,48	0,19	16,9
01.05.2024	0,157	0	4,661	0	0	4,587	0	0	24	0	58,7	50,6	0,44	0,18	16,1
02.05.2024	0,212	0	6,488	0	0	6,388	0	0	24	0	57,5	49,6	0,27	0,16	-
03.05.2024	0,203	0	5,182	0	0	5,099	0	0	24	0	59,2	49,7	0,24	0,14	-
04.05.2024	0,16	0	7,498	0	0	7,387	0	0	24	0	56,4	51,3	0,24	0,15	-
05.05.2024	0,159	0	6,036	0	0	5,945	0	0	24	0	57,3	50,9	0,24	0,15	-
06.05.2024	0,19	0	7,149	0	0	7,044	0	0	24	0	56,2	49,8	0,35	0,3	-
07.05.2024	0,214	0	8,542	0	0	8,417	0	0	24	0	56,5	50,4	0,45	0,43	-
08.05.2024	0,209	0	8,929	0	0	8,797	0	0	24	0	56,7	51	0,44	0,43	-
09.05.2024	0,174	0	8,606	0	0	8,479	0	0	24	0	56,4	51,5	0,44	0,43	-
10.05.2024	0,173	0	8,153	0	0	8,033	0	0	24	0	56,4	51,2	0,45	0,43	-
11.05.2024	0,176	0	8,506	0	0	8,382	0	0	24	0	56,2	51,2	0,44	0,43	-
12.05.2024	0,178	0	8,527	0	0	8,402	0	0	24	0	56,3	51,3	0,44	0,43	-
13.05.2024	0,236	0	8,682	0	0	8,553	0	0	24	0	56,7	50,1	0,44	0,43	-
14.05.2024	0,227	0	8,109	0	0	7,989	0	0	24	0	56,6	49,9	0,44	0,43	-
15.05.2024	0,222	0	8,299	0	0	8,176	0	0	24	0	56,6	50,1	0,45	0,43	-
16.05.2024	0,225	0	8,22	0	0	8,098	0	0	24	0	56,7	50,1	0,45	0,43	-
17.05.2024	0,215	0	8,484	0	0	8,358	0	0	24	0	56,8	50,7	0,44	0,43	-
18.05.2024	0,186	0	7,873	0	0	7,756	0	0	24	0	56,7	51	0,44	0,43	-
19.05.2024	0,167	0	7,294	0	0	7,188	0	0	24	0	56,1	50,6	0,44	0,43	-
20.05.2024	0,214	0	7,764	0	0	7,648	0	0	24	0	56,7	50,1	0,44	0,43	-
Итого:	15,614	0	300,002	0	0	294,909	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,729														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	886,123	15303,153	0	0,013	15001,928	0	0,013	19820	3066
20.05.2024	901,738	15603,157	0	0,013	15296,837	0	0,013	20540	3066

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:12:57