

#131564#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адмиральская 7, Калининград

Заводской номер счётчика 20111060	Показания прибора, ГДж 23.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1270,125	1268,127	1.998	0.477

Подпись исполнителя _____



024 24.05.25 нов.



#131563#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

9480

Тип теплосчётчика

TB7 (ASCII)

Заводской номер

20111060

Номер системы

1

Отчёт сформирован

18.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,535	0	9,576	0	0	9,43	0	0	24	0	57,3	43,8	0,42	0,4
22.05.2025	-	0,707	0	10,304	0	0	10,148	0	0	24	0	57,2	40,6	0,42	0,4
23.05.2025	-	0,755	0	11,75	0	0	11,571	0	0	24	0	57,4	41,8	0,42	0,4
Итого:	-	1,997	0	31,63	0	0	31,149	0	0	72	0	57,3	42,07	0,42	0,4

Общее время работы системы

72 час.

Период нормальной работы системы

72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1268,127	21323,579	0	0,034	20910,395	0	0,034	29290	3076
23.05.2025	1270,125	21355,208	0	0,034	20941,545	0	0,034	29362	3076

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения