

#90455#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адмиральская 7, Калининград

9480
ТВ7 (АСЦП)
20111060
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,201	0	12,573	0	0	12,393	0	0	24	0	55,7	51,8	0,45	0,42	-
22.06.2024	0,171	0	10,132	0	0	9,989	0	0	24	0	55,3	51,2	0,45	0,42	-
23.06.2024	0,178	0	12,842	0	0	12,658	0	0	24	0	55,7	52,4	0,45	0,42	-
24.06.2024	0,222	0	13,727	0	0	13,529	0	0	24	0	55,9	52	0,45	0,42	-
25.06.2024	0,205	0	11,776	0	0	11,608	0	0	24	0	55,7	51,5	0,45	0,42	-
26.06.2024	0,202	0	11,469	0	0	11,303	0	0	24	0	56	51,7	0,45	0,42	-
27.06.2024	0,195	0	11,403	0	0	11,238	0	0	24	0	56	51,9	0,45	0,42	-
28.06.2024	0,184	0	11,23	0	0	11,066	0	0	24	0	56,1	52,1	0,45	0,43	-
29.06.2024	0,158	0	11,018	0	0	10,861	0	0	24	0	55,5	52	0,45	0,43	-
30.06.2024	0,152	0	9,406	0	0	9,274	0	0	24	0	55,1	51,2	0,45	0,42	-
01.07.2024	0,184	0	11,707	0	0	11,537	0	0	24	0	55,8	52	0,45	0,43	-
02.07.2024	0,194	0	11,521	0	0	11,355	0	0	24	0	55,9	51,8	0,45	0,43	-
03.07.2024	0,205	0	13,396	0	0	13,202	0	0	24	0	55,9	52,2	0,45	0,43	-
04.07.2024	0,2	0	12,748	0	0	12,564	0	0	24	0	55,9	52,1	0,45	0,43	-
05.07.2024	0,189	0	11,969	0	0	11,797	0	0	24	0	55,8	52	0,45	0,43	-
06.07.2024	0,165	0	9,993	0	0	9,852	0	0	24	0	55,3	51,3	0,45	0,43	-
07.07.2024	0,166	0	10,481	0	0	10,332	0	0	24	0	55,5	51,7	0,45	0,43	-
08.07.2024	0,201	0	13,014	0	0	12,829	0	0	24	0	55,6	51,8	0,45	0,42	-
09.07.2024	0,198	0	10,743	0	0	10,587	0	0	24	0	56,1	51,6	0,45	0,42	-
10.07.2024	0,185	0	11,262	0	0	11,098	0	0	24	0	55,9	52	0,45	0,42	-
11.07.2024	0,192	0	13,271	0	0	13,078	0	0	24	0	56	52,5	0,45	0,43	-
12.07.2024	0,187	0	11,609	0	0	11,442	0	0	24	0	55,9	52	0,45	0,43	-
13.07.2024	0,162	0	10,882	0	0	10,726	0	0	24	0	55,6	52	0,46	0,43	-
14.07.2024	0,158	0	10,401	0	0	10,254	0	0	24	0	55,2	51,5	0,46	0,43	-
15.07.2024	0,193	0	11,29	0	0	11,126	0	0	24	0	56	51,8	0,46	0,43	-
16.07.2024	0,201	0	10,978	0	0	10,818	0	0	24	0	56,1	51,6	0,46	0,43	-
17.07.2024	0,201	0	11,738	0	0	11,568	0	0	24	0	56,1	51,9	0,46	0,43	-
18.07.2024	0,205	0	10,903	0	0	10,745	0	0	24	0	56,1	51,6	0,46	0,43	-
19.07.2024	0,195	0	12,724	0	0	12,539	0	0	24	0	56	52,3	0,45	0,43	-
20.07.2024	0,15	0	8,79	0	0	8,665	0	0	24	0	55,3	51,2	0,46	0,42	-
Итого:	5,599	0	344,996	0	0	340,033	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,337														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	907,746	15977,196	0	0,013	15665,507	0	0,013	21281	3069
20.07.2024	913,345	16322,195	0	0,013	16005,539	0	0,013	22001	3069

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2024 7:22:49