

#133636#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 29.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адмиральская 7, Калининград

Заводской номер счётчика 20111060	Показания прибора, ГДж 29.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2,794	1,216	1.578	0.377

Подпись исполнителя



#133635#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 29.06.2025.

Номер абонента
Порядковый номер 9480
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20111060
Номер системы 1
Отчёт сформирован 08.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,153	0	7,793	0	0	7,681	0	0	24	0	55,4	50,7	0,44	0,43
22.06.2025	-	0,151	0	7,647	0	0	7,539	0	0	24	0	55,3	50,6	0,44	0,43
23.06.2025	-	0,2	0	8,191	0	0	8,074	0	0	24	0	55,7	49,8	0,44	0,43
24.06.2025	-	0,195	0	8,25	0	0	8,132	0	0	24	0	55,5	49,8	0,44	0,43
25.06.2025	-	0,2	0	9,048	0	0	8,919	0	0	24	0	55,5	50,2	0,44	0,43
26.06.2025	-	0,21	0	8,464	0	0	8,342	0	0	24	0	55,9	49,9	0,44	0,42
27.06.2025	-	0,183	0	7,641	0	0	7,53	0	0	24	0	55,7	49,9	0,44	0,42
28.06.2025	-	0,143	0	7,716	0	0	7,606	0	0	24	0	55,4	50,9	0,44	0,42
29.06.2025	-	0,142	0	7,752	0	0	7,642	0	0	24	0	55,5	51	0,44	0,42
Итого:	-	1,577	0	72,502	0	0	71,465	0	0	216	0	55,54	50,31	0,44	0,43

Общее время работы системы 216 час.
Период нормальной работы системы 216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1,216	77,732	0	0	76,558	0	0	227	188
29.06.2025	2,794	150,233	0	0	148,023	0	0	443	188

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения