

#142159#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адмиральская 7, Калининград

9480
ТВ7 (ASCII)
20111060
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,153	0	7,793	0	0	7,681	0	0	24	0	55,4	50,7	0,44	0,43	-
22.06.2025	0,151	0	7,647	0	0	7,539	0	0	24	0	55,3	50,6	0,44	0,43	-
23.06.2025	0,2	0	8,191	0	0	8,074	0	0	24	0	55,7	49,8	0,44	0,43	-
24.06.2025	0,195	0	8,25	0	0	8,132	0	0	24	0	55,5	49,8	0,44	0,43	-
25.06.2025	0,2	0	9,048	0	0	8,919	0	0	24	0	55,5	50,2	0,44	0,43	-
26.06.2025	0,21	0	8,464	0	0	8,342	0	0	24	0	55,9	49,9	0,44	0,42	-
27.06.2025	0,183	0	7,641	0	0	7,53	0	0	24	0	55,7	49,9	0,44	0,42	-
28.06.2025	0,143	0	7,716	0	0	7,606	0	0	24	0	55,4	50,9	0,44	0,42	-
29.06.2025	0,142	0	7,752	0	0	7,642	0	0	24	0	55,5	51	0,44	0,42	-
30.06.2025	0,196	0	8,297	0	0	8,177	0	0	24	0	55,9	50,2	0,44	0,42	-
01.07.2025	0,198	0	7,749	0	0	7,637	0	0	24	0	55,9	49,7	0,44	0,42	-
02.07.2025	0,195	0	8,495	0	0	8,373	0	0	24	0	55,7	50,1	0,44	0,42	-
03.07.2025	0,189	0	8,275	0	0	8,156	0	0	24	0	55,9	50,4	0,43	0,42	-
04.07.2025	0,184	0	8,216	0	0	8,099	0	0	24	0	55,5	50,1	0,43	0,42	-
05.07.2025	0,14	0	7,242	0	0	7,141	0	0	24	0	54,8	50,2	0,44	0,42	-
06.07.2025	0,14	0	7,565	0	0	7,459	0	0	24	0	55,1	50,7	0,44	0,42	-
07.07.2025	0,198	0	8,344	0	0	8,223	0	0	24	0	56	50,2	0,44	0,42	-
08.07.2025	0,199	0	7,936	0	0	7,822	0	0	24	0	55,7	49,6	0,44	0,42	-
09.07.2025	0,199	0	8,175	0	0	8,058	0	0	24	0	55,6	49,7	0,44	0,42	-
10.07.2025	0,192	0	8,385	0	0	8,265	0	0	24	0	55,7	50,1	0,44	0,42	-
11.07.2025	0,184	0	8,882	0	0	8,756	0	0	24	0	55,6	50,5	0,44	0,42	-
12.07.2025	0,138	0	7,398	0	0	7,294	0	0	24	0	54,9	50,4	0,44	0,42	-
13.07.2025	0,139	0	7,393	0	0	7,29	0	0	24	0	55,2	50,6	0,44	0,42	-
14.07.2025	0,179	0	8,012	0	0	7,898	0	0	24	0	55,6	50,2	0,44	0,42	-
15.07.2025	0,18	0	8,368	0	0	8,247	0	0	24	0	55,9	50,7	0,44	0,42	-
16.07.2025	0,183	0	8,345	0	0	8,224	0	0	24	0	56	50,7	0,44	0,42	-
17.07.2025	0,189	0	8,323	0	0	8,204	0	0	24	0	55,8	50,3	0,44	0,42	-
18.07.2025	0,198	0	8,623	0	0	8,499	0	0	24	0	55,7	50,1	0,44	0,42	-
19.07.2025	0,133	0	7,586	0	0	7,479	0	0	24	0	55,1	50,8	0,44	0,42	-
20.07.2025	0,133	0	7,266	0	0	7,164	0	0	24	0	55,2	50,8	0,44	0,42	-
Итого:	5,263	0	241,377	0	0	237,93	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,257														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1,216	77,732	0	0	76,558	0	0	227	188
20.07.2025	6,478	319,111	0	0	314,489	0	0	947	188

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:40:02