

#3146#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
 Адрес потребителя Адмиральская 7, Калининград
 Номер абонента 9480
 Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
 Тип теплосчётчика 20111060
 Заводской номер 1
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,222	0	14,775	0	0	14,568	0	0	24	0	55	51,4	0,45	0,41	-
22.07.2022	0,222	0	14,568	0	0	14,36	0	0	24	0	55,4	51,7	0,45	0,41	-
23.07.2022	0,154	0	13,573	0	0	13,385	0	0	24	0	54,6	51,9	0,45	0,41	-
24.07.2022	0,156	0	13,624	0	0	13,432	0	0	24	0	55,1	52,3	0,45	0,41	-
25.07.2022	0,247	0	14,791	0	0	14,582	0	0	24	0	55,4	51,4	0,44	0,4	-
26.07.2022	0,244	0	15,145	0	0	14,932	0	0	24	0	55,2	51,3	0,45	0,41	-
27.07.2022	0,245	0	15,2	0	0	14,985	0	0	24	0	55,2	51,3	0,45	0,41	-
28.07.2022	0,231	0	14,637	0	0	14,43	0	0	24	0	55,2	51,3	0,45	0,41	-
29.07.2022	0,246	0	15,46	0	0	15,242	0	0	24	0	55,1	51,3	0,45	0,41	-
30.07.2022	0,162	0	13,611	0	0	13,424	0	0	24	0	54,6	51,7	0,45	0,41	-
31.07.2022	0,162	0	13,584	0	0	13,395	0	0	24	0	54,9	52	0,45	0,41	-
01.08.2022	0,225	0	14,393	0	0	14,19	0	0	24	0	55,2	51,5	0,45	0,41	-
02.08.2022	0,212	0	14,435	0	0	14,233	0	0	24	0	55	51,5	0,45	0,41	-
03.08.2022	0,22	0	14,194	0	0	13,992	0	0	24	0	55,4	51,7	0,46	0,41	-
04.08.2022	0,211	0	14,023	0	0	13,825	0	0	24	0	55,2	51,6	0,45	0,41	-
05.08.2022	0,214	0	13,309	0	0	13,122	0	0	24	0	55,1	51,3	0,45	0,41	-
06.08.2022	0,153	0	11,618	0	0	11,458	0	0	24	0	54,7	51,5	0,46	0,41	-
07.08.2022	0,157	0	13,057	0	0	12,873	0	0	24	0	55,1	52,2	0,46	0,41	-
08.08.2022	0,209	0	14,077	0	0	13,877	0	0	24	0	55,3	51,8	0,46	0,41	-
09.08.2022	0,229	0	13,628	0	0	13,435	0	0	24	0	55,4	51,3	0,46	0,41	-
10.08.2022	0,208	0	13,392	0	0	13,204	0	0	24	0	55,1	51,3	0,46	0,41	-
11.08.2022	0,222	0	13,627	0	0	13,435	0	0	24	0	55,2	51,3	0,46	0,41	-
12.08.2022	0,197	0	13,176	0	0	12,991	0	0	24	0	55	51,3	0,46	0,41	-
13.08.2022	0,158	0	12,963	0	0	12,782	0	0	24	0	55	52	0,46	0,41	-
14.08.2022	0,155	0	13,13	0	0	12,947	0	0	24	0	54,8	51,9	0,47	0,41	-
15.08.2022	0,203	0	13,197	0	0	13,011	0	0	24	0	55,2	51,5	0,47	0,41	-
16.08.2022	0,21	0	12,911	0	0	12,729	0	0	24	0	55,3	51,4	0,46	0,41	-
17.08.2022	0,095	0	5,439	0	0	5,367	0	0	24	0	53,2	49	0,25	0,24	-
18.08.2022	0,003	0	0,225	0	0	0,224	0	0	24	0	29,8	26,3	0,01	0	-
19.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	21,9	0,02	0,02	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,6	0,02	0,02	-
Итого:	5,572	0	379,762	0	0	374,43	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,331														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	182,047	4788,142	0	0,008	4689,65	0	0,008	4540	2986
20.08.2022	187,618	5167,904	0	0,008	5064,078	0	0,008	5284	2986

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.08.2022 14:35:28