

#28508#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Адмиральская 7, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9480
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,251	0	28,58	0	0	28,169	0	0	24	0	55,7	53,6	0,41	0,4	-
22.07.2023	0,187	0	25,049	0	0	24,698	0	0	24	0	55	53,2	0,41	0,4	-
23.07.2023	0,186	0	24,691	0	0	24,338	0	0	24	0	55,5	53,6	0,41	0,4	-
24.07.2023	0,259	0	26,97	0	0	26,58	0	0	24	0	55,9	53,5	0,41	0,4	-
25.07.2023	0,251	0	27,835	0	0	27,435	0	0	24	0	55,8	53,6	0,41	0,4	-
26.07.2023	0,271	0	27,538	0	0	27,142	0	0	24	0	55,8	53,4	0,41	0,4	-
27.07.2023	0,262	0	26,687	0	0	26,301	0	0	24	0	55,8	53,5	0,41	0,4	-
28.07.2023	0,258	0	26,063	0	0	25,686	0	0	24	0	55,8	53,4	0,41	0,4	-
29.07.2023	0,186	0	24,876	0	0	24,522	0	0	24	0	55,5	53,7	0,41	0,4	-
30.07.2023	0,182	0	24,413	0	0	24,067	0	0	24	0	55,3	53,5	0,41	0,4	-
31.07.2023	0,252	0	26,647	0	0	26,262	0	0	24	0	55,9	53,6	0,41	0,4	-
01.08.2023	0,244	0	25,42	0	0	25,054	0	0	24	0	55,8	53,5	0,42	0,41	-
02.08.2023	0,019	0	5,309	0	0	5,259	0	0	24	0	44,2	45,9	0,18	0,18	-
03.08.2023	0	0	2,207	0	0	2,2	0	0	24	0	27,6	29,5	0,02	0,02	-
04.08.2023	0,004	0	1,806	0	0	1,801	0	0	24	0	26,4	26	0,02	0,01	-
05.08.2023	0,011	0	1,37	0	0	1,367	0	0	24	0	25,2	23,3	0,02	0,01	-
06.08.2023	0,014	0	1,225	0	0	1,222	0	0	24	0	24,4	21,8	0,02	0,01	-
07.08.2023	0,013	0	1,273	0	0	1,27	0	0	24	0	23,3	20,9	0,02	0,01	-
08.08.2023	0,013	0	1,122	0	0	1,12	0	0	24	0	23	20,3	0,02	0,01	-
09.08.2023	0,012	0	0,881	0	0	0,879	0	0	24	0	22,8	19,6	0,01	0,01	-
10.08.2023	0,01	0	0,765	0	0	0,763	0	0	24	0	22,2	19,1	0,01	0,01	-
11.08.2023	0,009	0	0,572	0	0	0,571	0	0	24	0	22,5	18,8	0,01	0	-
12.08.2023	0,007	0	0,359	0	0	0,358	0	0	24	0	23,1	18,5	0,01	0	-
13.08.2023	0,003	0	0,148	0	0	0,147	0	0	24	0	23,5	18,2	0,01	0	-
14.08.2023	0,008	0	0,548	0	0	0,547	0	0	24	0	21,7	18,4	0,06	0,05	-
15.08.2023	0,007	0	7,316	0	0	7,31	0	0	24	0	19,1	19,4	0,34	0,32	-
16.08.2023	0,067	0	32,426	0	0	32,257	0	0	24	0	32,8	32,3	0,42	0,4	-
17.08.2023	0,203	0	25,138	0	0	24,778	0	0	24	0	55,6	53,6	0,42	0,41	-
18.08.2023	0,201	0	23,708	0	0	23,368	0	0	24	0	55,7	53,6	0,41	0,4	-
19.08.2023	0,184	0	23,004	0	0	22,676	0	0	24	0	55,4	53,4	0,41	0,4	-
20.08.2023	0,175	0	21,188	0	0	20,89	0	0	24	0	55,2	53,2	0,41	0,4	-
Итого:	3,749	0	465,134	0	0	459,037	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,895														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	539,449	10215,095	0	0,013	10013,666	0	0,013	13223	3063
20.08.2023	543,196	10680,23	0	0,013	10472,704	0	0,013	13967	3063

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 11:41:28