

#145028#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР  
Адмиральская 7, Калининград  
  
9480  
ТВ7 (АСЦП)  
20111060  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2025 | 0,177   | 0         | 8,109   | 0       | 0       | 7,992   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,8   | 50,5   | 0,44    | 0,42    | -           |
| 22.07.2025 | 0,184   | 0         | 8,005   | 0       | 0       | 7,889   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,8   | 50,2   | 0,44    | 0,42    | -           |
| 23.07.2025 | 0,182   | 0         | 8,679   | 0       | 0,001   | 8,555   | 0      | 0,001  | 24       | 0       | 55,8   | 50,7   | 0,44    | 0,42    | -           |
| 24.07.2025 | 0,184   | 0         | 8,25    | 0       | 0       | 8,132   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,8   | 50,4   | 0,44    | 0,41    | -           |
| 25.07.2025 | 0,186   | 0         | 7,808   | 0       | 0       | 7,695   | 0      | 0      | 24       | 0       | 56     | 50,3   | 0,44    | 0,41    | -           |
| 26.07.2025 | 0,131   | 0         | 7,033   | 0       | 0       | 6,934   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,1   | 50,6   | 0,44    | 0,41    | -           |
| 27.07.2025 | 0,128   | 0         | 7,218   | 0       | 0       | 7,115   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,5   | 51,3   | 0,44    | 0,41    | -           |
| 28.07.2025 | 0,169   | 0         | 8,549   | 0       | 0       | 8,427   | 0      | 0      | 23       | 1       | 55,4   | 50,6   | 0,43    | 0,42    | -           |
| 29.07.2025 | 0,183   | 0         | 8,696   | 0       | 0       | 8,571   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,7   | 50,6   | 0,43    | 0,41    | -           |
| 30.07.2025 | 0,182   | 0         | 7,302   | 0       | 0       | 7,197   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,6   | 49,6   | 0,45    | 0,41    | -           |
| 31.07.2025 | 0,188   | 0         | 7,377   | 0       | 0       | 7,271   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,6   | 49,4   | 0,46    | 0,41    | -           |
| 01.08.2025 | 0,182   | 0         | 7,318   | 0       | 0       | 7,212   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,7   | 49,7   | 0,46    | 0,41    | -           |
| 02.08.2025 | 0,135   | 0         | 7,374   | 0       | 0       | 7,269   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,4   | 51     | 0,46    | 0,41    | -           |
| 03.08.2025 | 0,134   | 0         | 7,364   | 0       | 0       | 7,26    | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,4   | 51     | 0,46    | 0,41    | -           |
| 04.08.2025 | 0,184   | 0         | 8,045   | 0       | 0       | 7,93    | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,6   | 50     | 0,46    | 0,41    | -           |
| 05.08.2025 | 0,183   | 0         | 7,253   | 0       | 0       | 7,149   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,6   | 49,5   | 0,46    | 0,41    | -           |
| 06.08.2025 | 0,187   | 0         | 8,485   | 0       | 0       | 8,363   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,8   | 50,4   | 0,46    | 0,41    | -           |
| 07.08.2025 | 0,185   | 0         | 8,205   | 0       | 0       | 8,087   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,7   | 50,3   | 0,46    | 0,41    | -           |
| 08.08.2025 | 0,175   | 0         | 7,556   | 0       | 0       | 7,447   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,8   | 50,2   | 0,46    | 0,41    | -           |
| 09.08.2025 | 0,147   | 0         | 7,845   | 0       | 0       | 7,732   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,8   | 51,3   | 0,46    | 0,41    | -           |
| 10.08.2025 | 0,139   | 0         | 6,912   | 0       | 0       | 6,815   | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,9   | 50,1   | 0,46    | 0,41    | -           |
| 11.08.2025 | 0,214   | 0         | 7,459   | 0       | 0       | 7,353   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,5   | 48,5   | 0,46    | 0,41    | -           |
| 12.08.2025 | 0,216   | 0         | 8,231   | 0       | 0       | 8,113   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,6   | 49,2   | 0,44    | 0,41    | -           |
| 13.08.2025 | 0,104   | 0         | 4,213   | 0       | 0       | 4,161   | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,1   | 45,1   | 0,19    | 0,19    | -           |
| 14.08.2025 | 0,035   | 0         | 1,735   | 0       | 0       | 1,727   | 0      | 0      | 24       | 0       | 34     | 29,2   | 0,23    | 0,23    | -           |
| 15.08.2025 | 0,001   | 0         | 0,243   | 0       | 0       | 0,242   | 0      | 0      | 24       | 0       | 25,1   | 23,8   | 0,38    | 0,37    | -           |
| 16.08.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 21,2   | 20,8   | 0,38    | 0,37    | -           |
| 17.08.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,7   | 20,3   | 0,38    | 0,37    | -           |
| 18.08.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,4   | 20     | 0,38    | 0,38    | -           |
| 19.08.2025 | 0       | 0         | 0,078   | 0       | 0       | 0,077   | 0      | 0      | 24       | 0       | 21,1   | 20,6   | 0,37    | 0,36    | -           |
| 20.08.2025 | 0       | 0         | 0,013   | 0       | 0       | 0,013   | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,2   | 20,1   | 0,36    | 0,36    | -           |
| Итого:     | 4,115   | 0         | 185,355 | 0       | 0,001   | 182,728 | 0      | 0,001  | 743      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 0,983   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж | V1, м3  | V2, м3 | V3, м3 | M1, т   | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 20.07.2025 | 6,478  | 319,111 | 0      | 0      | 314,489 | 0     | 0     | 947     | 188    |
| 20.08.2025 | 10,592 | 504,465 | 0      | 0,001  | 497,217 | 0     | 0,001 | 1690    | 189    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 12:46:20