

#3147#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
 Адрес потребителя Адмиральская 7, Калининград
 Номер абонента
 Порядковый номер 9480
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСПИ)
 Заводской номер 20111060
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,9	21,4	0,02	0,02	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,1	0,02	0,02	-
23.08.2022	0	0	0,004	0	0	0,004	0	0	24	0	21,4	20,9	0,02	0,02	-
24.08.2022	0	0	0,109	0	0	0,109	0	0	24	0	21,2	21,5	0,07	0,06	-
25.08.2022	0	0	0,015	0	0	0,014	0	0	24	0	21,9	22,2	0,17	0,16	-
26.08.2022	0	0	0,041	0	0	0,04	0	0	24	0	21,9	21,8	0,13	0,13	-
27.08.2022	0	0	0,064	0	0	0,064	0	0	24	0	21,1	22,4	0,22	0,21	-
28.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	20,6	0,29	0,29	-
29.08.2022	0,003	0	6,641	0	0	6,631	0	0	24	0	21,8	21,8	0,29	0,28	-
30.08.2022	0,179	0	28,66	0	0	28,444	0	0	24	0	39	37,5	0,45	0,4	-
31.08.2022	0,218	0	11,896	0	0	11,73	0	0	24	0	55,1	50,7	0,46	0,4	-
01.09.2022	0,219	0	13,844	0	0	13,649	0	0	24	0	55,1	51,2	0,46	0,41	-
02.09.2022	0,231	0	14,109	0	0	13,912	0	0	24	0	54,9	51	0,46	0,41	-
03.09.2022	0,162	0	13,428	0	0	13,242	0	0	24	0	54,8	51,9	0,46	0,41	-
04.09.2022	0,16	0	12,583	0	0	12,41	0	0	24	0	54,6	51,5	0,46	0,41	-
05.09.2022	0,246	0	14,502	0	0	14,297	0	0	24	0	55,2	51	0,44	0,4	-
06.09.2022	0,252	0	14,52	0	0	14,315	0	0	24	0	55,1	50,9	0,45	0,41	-
07.09.2022	0,249	0	13,957	0	0	13,762	0	0	24	0	55,1	50,7	0,45	0,41	-
08.09.2022	0,253	0	13,441	0	0	13,254	0	0	24	0	54,9	50,3	0,45	0,41	-
09.09.2022	0,228	0	14,724	0	0	14,519	0	0	24	0	54,9	51,1	0,45	0,41	-
10.09.2022	0,167	0	15,002	0	0	14,795	0	0	24	0	54,6	51,9	0,45	0,41	-
11.09.2022	0,168	0	14,557	0	0	14,354	0	0	24	0	54,9	52,1	0,45	0,41	-
12.09.2022	0,075	0	10,45	0	0	10,344	0	0	24	0	46	45,4	0,35	0,33	-
13.09.2022	0,238	0	27,063	0	0	26,721	0	0	24	0	52,1	50	0,44	0,41	-
14.09.2022	0,257	0	16,077	0	0	15,852	0	0	24	0	55,2	51,3	0,45	0,41	-
15.09.2022	0,071	0	9,276	0	0	9,182	0	0	24	0	45,8	45,1	0,39	0,38	-
16.09.2022	0,234	0	29,6	0	0	29,228	0	0	24	0	51,9	50	0,45	0,42	-
17.09.2022	0,17	0	17,02	0	0	16,786	0	0	24	0	54,5	52,1	0,45	0,41	-
18.09.2022	0,167	0	15,514	0	0	15,301	0	0	24	0	54,6	52	0,45	0,41	-
19.09.2022	0,497	0	16,907	0	0,004	16,67	0	0,004	24	0	55,1	48	0,45	0,41	-
20.09.2022	0,847	0,001	18,899	0	0	18,632	0	0	24	0	55,3	44,4	0,45	0,41	-
Итого:	5,291	0	362,903	0	0,004	358,261	0	0,004	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,264														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2022	187,618	5167,904	0	0,008	5064,078	0	0,008	5284	2986
20.09.2022	192,912	5530,809	0	0,012	5422,34	0	0,012	6028	2986

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.09.2022 9:03:24