

#94998#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Адмиральская 7, Калининград
Номер абонента 9480
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20111060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0	0	0,084	0	0	0,084	0	0	24	0	21,3	21,3	0,43	0,42	-
22.08.2024	0	0	0,025	0	0	0,024	0	0	24	0	20,8	20,8	0,44	0,43	-
23.08.2024	0,037	0	11,401	0	0	11,352	0	0	24	0	29,6	28,8	0,44	0,43	-
24.08.2024	0,155	0	7,909	0	0	7,791	0	0	24	0	56,8	52	0,44	0,43	-
25.08.2024	0,16	0	7,652	0	0	7,537	0	0	24	0	57	51,9	0,44	0,43	-
26.08.2024	0,202	0	7,875	0	0	7,757	0	0	24	0	56,8	50,6	0,44	0,42	-
27.08.2024	0,191	0	9,193	0	0	9,057	0	0	24	0	56,5	51,5	0,45	0,43	-
28.08.2024	0,189	0	9,373	0	0	9,234	0	0	24	0	56,7	51,8	0,45	0,44	-
29.08.2024	0,188	0	10,268	0	0	10,115	0	0	24	0	56,7	52,3	0,44	0,43	-
30.08.2024	0,174	0	11,064	0	0	10,903	0	0	24	0	55,9	52,1	0,42	0,42	-
31.08.2024	0,172	0	15,49	0	0	15,271	0	0	24	0	55,2	52,5	0,44	0,44	-
01.09.2024	0,183	0	16,947	0	0	16,704	0	0	24	0	55,7	53,1	0,44	0,44	-
02.09.2024	0,195	0	18,389	0	0	18,124	0	0	24	0	55,8	53,3	0,43	0,42	-
03.09.2024	0,193	0	13,778	0	0	13,575	0	0	24	0	56,3	52,9	0,44	0,42	-
04.09.2024	0,189	0	11,138	0	0	10,975	0	0	24	0	56,3	52,2	0,44	0,42	-
05.09.2024	0,189	0	8,58	0	0	8,453	0	0	24	0	56,7	51,4	0,44	0,42	-
06.09.2024	0,189	0	12,424	0	0	12,244	0	0	24	0	55,9	52,2	0,44	0,42	-
07.09.2024	0,173	0	11,593	0	0	11,425	0	0	24	0	56	52,3	0,44	0,42	-
08.09.2024	0,17	0	11,299	0	0	11,137	0	0	24	0	55,8	52,1	0,44	0,42	-
09.09.2024	0,189	0	12,573	0	0	12,39	0	0	24	0	56	52,4	0,43	0,42	-
10.09.2024	0,184	0	13,675	0	0	13,476	0	0	24	0	56	52,8	0,44	0,42	-
11.09.2024	0,184	0	13,726	0	0	13,525	0	0	24	0	56,1	52,9	0,44	0,42	-
12.09.2024	0,186	0	14,311	0	0	14,104	0	0	24	0	55,9	52,8	0,44	0,42	-
13.09.2024	0,19	0	12,429	0	0	12,251	0	0	24	0	55,8	52,1	0,44	0,42	-
14.09.2024	0,17	0	12,971	0	0	12,785	0	0	24	0	55,6	52,5	0,44	0,42	-
15.09.2024	0,171	0	12,996	0	0	12,808	0	0	24	0	55,8	52,6	0,44	0,42	-
16.09.2024	0,195	0	12,712	0	0	12,527	0	0	24	0	56,1	52,4	0,44	0,42	-
17.09.2024	0,195	0	12,845	0	0	12,658	0	0	24	0	56,1	52,5	0,44	0,42	-
18.09.2024	0,19	0	11,491	0	0	11,323	0	0	24	0	56,2	52,2	0,44	0,42	-
19.09.2024	0,192	0	11,774	0	0	11,6	0	0	24	0	56,4	52,5	0,43	0,41	-
20.09.2024	0,191	0	11,183	0	0	11,02	0	0	24	0	56,2	52,1	0,44	0,41	-
Итого:	5,186	0	347,168	0	0	342,229	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,239														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	916,456	16517,619	0	0,02	16198,168	0	0,02	22742	3072
20.09.2024	921,643	16864,786	0	0,02	16540,397	0	0,02	23486	3072

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 14:36:27