

#98790#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Адмиральская 7, Калининград
Номер абонента 9480
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика 20111060
Заводской номер 1
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2024	0,178	0	10,993	0	0	10,833	0	0	24	0	56,1	52,2	0,44	0,41	-
22.09.2024	0,175	0	10,812	0	0	10,655	0	0	24	0	56	52	0,44	0,41	-
23.09.2024	0,19	0	11,236	0	0	11,071	0	0	24	0	56,3	52,2	0,43	0,41	-
24.09.2024	0,191	0	11,156	0	0	10,994	0	0	24	0	56,1	52	0,44	0,41	-
25.09.2024	0,198	0	11,651	0	0	11,482	0	0	24	0	56,1	52	0,44	0,42	-
26.09.2024	0,19	0	11,616	0	0	11,447	0	0	24	0	56,2	52,2	0,44	0,41	-
27.09.2024	0,188	0	11,401	0	0	11,235	0	0	24	0	56,1	52,1	0,44	0,42	-
28.09.2024	0,173	0	12,144	0	0	11,969	0	0	24	0	55,8	52,3	0,44	0,42	-
29.09.2024	0,176	0	12,429	0	0	12,25	0	0	24	0	55,9	52,4	0,44	0,42	-
30.09.2024	0,197	0	12,095	0	0	11,919	0	0	24	0	56,1	52,2	0,44	0,42	-
01.10.2024	0,193	0	14,363	0	0	14,155	0	0	24	0	55,8	52,5	0,33	0,3	-
02.10.2024	0,751	0	17,04	0	0	16,784	0	0	24	0	56,6	46	0,23	0,18	-
03.10.2024	1,382	0	18,489	0	0	18,175	0	0	24	0	60,5	42,3	0,24	0,19	-
04.10.2024	1,246	0	15,004	0	0	14,739	0	0	24	0	61,9	41,8	0,26	0,2	-
05.10.2024	1,209	0	14,688	0	0	14,43	0	0	24	0	61,8	41,8	0,25	0,2	-
06.10.2024	1,271	0	16,022	0	0	15,737	0	0	24	0	62,2	42,9	0,25	0,2	-
07.10.2024	1,208	0	14,755	0	0	14,494	0	0	24	0	62,1	42,2	0,29	0,21	-
08.10.2024	1,048	0	12,374	0	0	12,154	0	0	24	0	62,3	41,8	0,38	0,23	-
09.10.2024	0,907	0	10,425	0	0	10,244	0	0	24	0	61,6	40,5	0,41	0,25	-
10.10.2024	0,613	0	8,235	0	0	8,094	0	0	24	0	61	42,9	0,41	0,25	-
11.10.2024	0,966	0	10,98	0	0	10,781	0	0	24	0	62,8	41,4	0,39	0,25	-
12.10.2024	1,211	0	14,557	0	0	14,291	0	0	24	0	63,1	42,9	0,39	0,26	-
13.10.2024	1,321	0	15,55	0	0	15,257	0	0	24	0	64,2	43,6	0,39	0,26	-
14.10.2024	1,22	0	13,942	0	0	13,681	0	0	24	0	64	42,7	0,39	0,26	-
15.10.2024	1,22	0	13,881	0	0	13,622	0	0	24	0	63,9	42,5	0,4	0,26	-
16.10.2024	1,404	0	17,34	0	0	17,013	0	0	24	0	64,2	44,5	0,39	0,27	-
17.10.2024	1,396	0	16,934	0	0	16,611	0	0	24	0	64,6	44,6	0,4	0,27	-
18.10.2024	1,321	0	16,072	0	0	15,772	0	0	24	0	63,9	44	0,39	0,26	-
19.10.2024	1,271	0	14,993	0	0	14,712	0	0	24	0	64,2	43,6	0,4	0,26	-
20.10.2024	1,284	0	15,611	0	0	15,32	0	0	24	0	63,9	43,9	0,39	0,26	-
Итого:	24,298	0	406,788	0	0	399,921	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,803														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2024	921,643	16864,786	0	0,02	16540,397	0	0,02	23486	3072
20.10.2024	945,941	17271,576	0	0,02	16940,319	0	0,02	24206	3072

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2024 7:36:48