

#112241#

Отчёт по теплотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Адмиральская 7, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9480
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 20.12.2024 | 1,555 | 0 | 19,692 | 0 | 0 | 19,317 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,8 | 45,6 | 0,43 | 0,22 | - |
| 21.12.2024 | 1,707 | 0 | 22,299 | 0 | 0 | 21,851 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 48 | 0,42 | 0,23 | - |
| 22.12.2024 | 1,622 | 0 | 20,418 | 0 | 0 | 20,012 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 46,9 | 0,44 | 0,22 | - |
| 23.12.2024 | 1,637 | 0 | 20,444 | 0 | 0 | 20,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 46,6 | 0,43 | 0,23 | - |
| 24.12.2024 | 1,778 | 0 | 20,295 | 0 | 0 | 19,858 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 47,9 | 0,44 | 0,22 | - |
| 25.12.2024 | 1,792 | 0 | 20,694 | 0 | 0 | 20,248 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 48,1 | 0,43 | 0,23 | - |
| 26.12.2024 | 1,716 | 0 | 21,699 | 0 | 0 | 21,262 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 47,4 | 0,43 | 0,23 | - |
| 27.12.2024 | 1,609 | 0 | 19,874 | 0 | 0 | 19,483 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 46,1 | 0,43 | 0,22 | - |
| 28.12.2024 | 1,625 | 0 | 21,854 | 0 | 0 | 21,436 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 46,8 | 0,42 | 0,23 | - |
| 29.12.2024 | 1,657 | 0 | 21,303 | 0 | 0 | 20,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 47,2 | 0,44 | 0,23 | - |
| 30.12.2024 | 1,652 | 0 | 21,485 | 0 | 0 | 21,062 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 47,2 | 0,44 | 0,23 | - |
| 31.12.2024 | 1,619 | 0 | 21,264 | 0 | 0 | 20,852 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 46,7 | 0,43 | 0,23 | - |
| 01.01.2025 | 1,667 | 0 | 22,066 | 0 | 0 | 21,631 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 47,4 | 0,43 | 0,23 | - |
| 02.01.2025 | 1,707 | 0 | 21,918 | 0 | 0 | 21,472 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 48 | 0,43 | 0,23 | - |
| 03.01.2025 | 1,94 | 0 | 21,878 | 0 | 0 | 21,369 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 50,6 | 0,44 | 0,23 | - |
| 04.01.2025 | 2,032 | 0 | 22,844 | 0 | 0 | 22,297 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 51,6 | 0,43 | 0,23 | - |
| 05.01.2025 | 2,057 | 0 | 22,381 | 0 | 0 | 21,835 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,2 | 51,7 | 0,44 | 0,23 | - |
| 06.01.2025 | 2,039 | 0 | 22,303 | 0 | 0 | 21,761 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 51,6 | 0,43 | 0,23 | - |
| 07.01.2025 | 1,677 | 0 | 21,124 | 0 | 0 | 20,702 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 47,1 | 0,43 | 0,22 | - |
| 08.01.2025 | 1,78 | 0 | 22,786 | 0 | 0 | 22,319 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 48,4 | 0,42 | 0,23 | - |
| 09.01.2025 | 1,901 | 0 | 22,125 | 0 | 0 | 21,634 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 49,3 | 0,43 | 0,23 | - |
| 10.01.2025 | 1,829 | 0 | 21,632 | 0 | 0 | 21,166 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 48,6 | 0,43 | 0,23 | - |
| 11.01.2025 | 1,97 | 0 | 22,487 | 0 | 0 | 21,967 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 50,5 | 0,43 | 0,23 | - |
| 12.01.2025 | 1,966 | 0 | 22 | 0 | 0 | 21,488 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 50,3 | 0,43 | 0,23 | - |
| 13.01.2025 | 2,083 | 0 | 23,423 | 0 | 0 | 22,867 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 51,2 | 0,42 | 0,23 | - |
| 14.01.2025 | 2,066 | 0 | 23,944 | 0 | 0 | 23,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 51 | 0,41 | 0,24 | - |
| 15.01.2025 | 1,802 | 0 | 22,147 | 0 | 0 | 21,689 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 47,9 | 0,42 | 0,23 | - |
| 16.01.2025 | 1,823 | 0 | 23,517 | 0 | 0 | 23,038 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 48,2 | 0,41 | 0,23 | - |
| 17.01.2025 | 1,748 | 0 | 21,87 | 0 | 0 | 21,429 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 47,2 | 0,43 | 0,23 | - |
| 18.01.2025 | 1,714 | 0 | 22,24 | 0 | 0 | 21,796 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 47,5 | 0,42 | 0,23 | - |
| 19.01.2025 | 1,799 | 0 | 24,452 | 0 | 0 | 23,961 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 48,7 | 0,42 | 0,24 | - |
| 20.01.2025 | 1,963 | 0 | 23,606 | 0 | 0 | 23,082 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 50 | 0,41 | 0,24 | - |
| Итого: | 57,532 | 0 | 702,064 | 0 | 0 | 687,194 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,741 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 19.12.2024 | 1039,548 | 18391,167 | 0 | 0,02 | 18037,206 | 0 | 0,02 | 25646 | 3072 |
| 20.01.2025 | 1097,082 | 19093,234 | 0 | 0,02 | 18724,399 | 0 | 0,02 | 26414 | 3072 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.01.2025 7:50:08