

#70862#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.01.2024 по 20.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Мариенко 5, Калининград
5034
9400
ВКТ-7
00297023
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.01.2024	2,202	0,009	97,75	96,28	0	95,27	95,01	0,26	24	0	0	75,9	52,9	22,99	0,55	0,45	0	-
22.01.2024	2,047	0,011	89,48	88,08	0	87,42	87,06	0,36	24	0	0	72,2	49	23,25	0,55	0,45	0	-
23.01.2024	1,851	0,008	86,14	84,89	0	84,29	83,99	0,3	24	0	0	69,1	47,2	21,83	0,55	0,46	0	-
24.01.2024	1,869	0,006	91,97	90,75	0	90,03	89,77	0,26	24	0	0	68,5	47,9	20,65	0,54	0,46	0	-
25.01.2024	1,933	0,007	95,43	94,16	0	93,39	93,13	0,26	24	0	0	68,6	48	20,6	0,55	0,46	0	-
26.01.2024	2,065	0,011	89,25	87,82	0	87,18	86,85	0,33	24	0	0	72,2	48,6	23,51	0,55	0,45	0	-
27.01.2024	1,692	0,01	66,52	65,27	0	65	64,64	0,36	24	0	0	71,1	45,3	25,83	0,55	0,45	0	-
28.01.2024	1,62	0,009	64,16	63,04	0	62,76	62,48	0,28	24	0	0	69,9	44,2	25,69	0,55	0,46	0	-
29.01.2024	1,86	0,01	75,56	74,28	0	73,85	73,52	0,33	24	0	0	70,7	45,7	24,96	0,55	0,45	0	-
30.01.2024	1,816	0,007	72,59	71,36	0	70,98	70,69	0,29	24	0	0	70,1	44,7	25,42	0,55	0,45	0	-
31.01.2024	1,791	0,007	74,74	73,59	0	73,17	72,88	0,29	24	0	0	68,5	44,2	24,32	0,55	0,46	0	-
01.02.2024	1,837	0,01	79,35	78,07	0	77,6	77,27	0,33	24	0	0	69,1	45,6	23,5	0,55	0,46	0	-
02.02.2024	1,858	0,009	77,26	76,02	0	75,6	75,28	0,32	24	0	0	69,4	44,9	24,44	0,56	0,45	0	-
03.02.2024	1,394	0,013	56,34	55,26	0	55,17	54,78	0,39	24	0	0	67,2	42,1	25,03	0,54	0,46	0	-
04.02.2024	1,567	0,005	68,54	67,5	0	67,13	66,92	0,21	24	0	0	66,5	43,3	23,22	0,55	0,46	0	-
05.02.2024	1,828	0,009	76,22	75,03	0	74,63	74,36	0,27	24	0	0	68	43,6	24,37	0,55	0,46	0	-
06.02.2024	1,919	0,009	80,25	78,98	0	78,44	78,15	0,29	24	0	0	70,7	46,4	24,29	0,55	0,46	0	-
07.02.2024	1,919	0,007	81,74	80,51	0	79,93	79,66	0,27	24	0	0	70,5	46,6	23,9	0,55	0,45	0	-
08.02.2024	2,107	0,003	83,25	81,9	0	81,21	81,02	0,19	24	0	0	73,9	48,1	25,86	0,55	0,45	0	-
09.02.2024	2,146	0,001	85,69	84,37	0	83,57	83,41	0,16	24	0	0	74,5	48,9	25,58	0,55	0,45	0	-
10.02.2024	1,915	0,008	75,34	74,08	0	73,52	73,26	0,26	24	0	0	73,8	47,9	25,91	0,55	0,45	0	-
11.02.2024	1,739	0,006	67,19	66,03	0	65,64	65,38	0,26	24	0	0	71,6	45,2	26,36	0,55	0,45	0	-
12.02.2024	1,652	0,005	68,63	67,56	0	67,18	66,97	0,21	24	0	0	68	43,5	24,51	0,54	0,46	0	-
13.02.2024	1,776	0,002	77,13	76,04	0	75,51	75,34	0,17	24	0	0	67,7	44,3	23,44	0,55	0,45	0	-
14.02.2024	1,651	0,003	70,93	69,93	0	69,46	69,26	0,2	24	0	0	67,4	43,7	23,71	0,56	0,45	0	-
15.02.2024	1,564	0,004	64,82	63,77	0	63,49	63,23	0,26	24	0	0	67,5	43	24,48	0,57	0,44	0	-
16.02.2024	1,234	0,008	54,62	53,74	0	53,56	53,26	0,3	24	0	0	66,2	43,4	22,83	0,56	0,45	0	-
17.02.2024	1,137	0,009	52,87	52,04	0	51,82	51,49	0,33	24	0	0	66,5	44,9	21,67	0,55	0,46	0	-
18.02.2024	1,375	0,009	63,66	62,66	0	62,3	61,98	0,32	24	0	0	69,2	47,4	21,87	0,55	0,46	0	-
19.02.2024	1,62	0,011	70,15	68,97	0	68,57	68,24	0,33	24	0	0	71,1	47,7	23,42	0,56	0,45	0	-
20.02.2024	1,505	0,016	63,9	62,76	0	62,47	62,08	0,39	24	0	0	70,3	46,4	23,84	0,55	0,45	0	-
Итого:	54,489	0	2321,47	2284,74	0	2270,14	2261,36	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,489																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2024	767,425	41351,46	41023,08	1,18	39628,76	39719,86
20.02.2024	821,914	43672,93	43307,82	1,18	41898,9	41981,22

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.02.2024 10:14:14