

#116356#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Мариенко 5, Калининград
5034
9400
ВКТ-7
00297023
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.01.2025	1,704	0,007	81,99	80,77	0	80,03	79,73	0,3	24	0	0	73	51,9	21,13	0,54	0,45	0	-
22.01.2025	1,703	0,009	81,32	80,06	0	79,34	79,04	0,3	24	0	0	73,5	52,2	21,27	0,53	0,45	0	-
23.01.2025	1,696	0,009	80,55	79,34	0	78,61	78,33	0,28	24	0	0	73,5	52,1	21,41	0,54	0,45	0	-
24.01.2025	1,43	0,015	65,44	64,31	0	63,99	63,61	0,38	24	0	0	69,9	47,8	22,1	0,54	0,45	0	-
25.01.2025	1,099	0,02	51,49	50,48	0	50,43	49,94	0,49	24	0	0	67,4	45,9	21,46	0,55	0,44	0	-
26.01.2025	1,056	0,013	49,44	48,58	0	48,47	48,1	0,37	24	0	0	66,7	45,2	21,51	0,55	0,44	0	-
27.01.2025	1,17	0,016	55,54	54,55	0	54,41	54,01	0,4	24	0	0	66,6	45,4	21,21	0,56	0,43	0	-
28.01.2025	1,099	0,011	51,16	50,28	0	50,1	49,76	0,34	24	0	0	66,8	45,1	21,67	0,56	0,44	0	-
29.01.2025	1,111	0,007	52,48	51,62	0	51,41	51,1	0,31	24	0	0	66,5	45,1	21,39	0,53	0,45	0	-
30.01.2025	1,145	0,01	72,53	71,66	0	71,22	70,89	0,33	24	0	0	62,7	46,8	15,88	0,55	0,45	0	-
31.01.2025	1,31	0,013	65,97	64,94	0	64,66	64,27	0,39	24	0	0	66,8	46,8	19,99	0,54	0,45	0	-
01.02.2025	1,284	0,016	64,69	63,61	0	63,32	62,9	0,42	24	0	0	68,4	48,5	19,98	0,54	0,45	0	-
02.02.2025	1,411	0,018	70,83	69,65	0	69,27	68,81	0,46	24	0	0	70,6	50,5	20,07	0,54	0,45	0	-
03.02.2025	1,662	0,01	78,44	77,22	0	76,6	76,26	0,34	24	0	0	72,4	50,9	21,5	0,54	0,45	0	-
04.02.2025	1,482	0,018	69,94	68,77	0	68,4	67,97	0,43	24	0	0	70	48,7	21,37	0,54	0,45	0	-
05.02.2025	1,535	0,008	76,3	75,16	0	74,6	74,28	0,32	24	0	0	70,5	50,2	20,36	0,54	0,45	0	-
06.02.2025	1,318	0,009	63,93	62,92	0	62,59	62,27	0,32	24	0	0	67,7	46,9	20,82	0,54	0,45	0	-
07.02.2025	1,536	0,011	75,92	74,8	0	74,24	73,93	0,31	24	0	0	70,6	50	20,53	0,53	0,46	0	-
08.02.2025	1,655	0,018	85,82	84,65	0	83,69	83,38	0,31	24	0	0	75,6	56	19,57	0,53	0,46	0	-
09.02.2025	1,729	0,011	88,3	87,18	0	85,94	85,81	0,13	24	0	0	77,7	57,6	20,01	0,52	0,46	0	-
10.02.2025	2,131	0,003	104,61	103,35	0	101,7	101,71	-0,01	24	0	0	79,6	58,7	20,92	0,52	0,47	0	-
11.02.2025	2,066	0,002	104,84	103,69	0	101,91	102	-0,09	24	0	0	79,9	59,6	20,3	0,52	0,46	0	-
12.02.2025	1,914	0,007	90,93	89,77	0	88,43	88,38	0,05	24	0	0	79,3	57,7	21,62	0,53	0,46	0	-
13.02.2025	1,845	0,009	85,94	84,78	0	83,61	83,5	0,11	24	0	0	78,4	56,4	22	0,54	0,45	0	-
14.02.2025	1,857	0,008	86,81	85,66	0	84,53	84,42	0,11	24	0	0	77,6	55,7	21,89	0,54	0,45	0	-
15.02.2025	1,737	0,008	86,57	85,47	0	84,25	84,18	0,07	24	0	0	77,8	57,3	20,56	0,53	0,45	0	-
16.02.2025	1,77	0,005	89,78	88,7	0	87,34	87,32	0,02	24	0	0	78,7	58,5	20,23	0,54	0,45	0	-
17.02.2025	1,853	0,004	87,45	86,34	0	85,12	85,03	0,09	24	0	0	77,8	56,2	21,69	0,54	0,45	0	-
18.02.2025	1,75	0,007	82,73	81,63	0	80,6	80,48	0,12	24	0	0	76,3	54,7	21,62	0,54	0,45	0	-
19.02.2025	1,698	0,009	81,28	80,22	0	79,22	79,09	0,13	24	0	0	76,1	54,7	21,34	0,53	0,45	0	-
20.02.2025	1,829	0,01	87,5	86,33	0	85,13	85	0,13	24	0	0	78,9	57,5	21,38	0,53	0,45	0	-
Итого:	48,585	0	2370,52	2336,49	0	2313,16	2305,5	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,585																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2025	1062,958	58651,75	58125,36	1,62	56578,08	56619,87
20.02.2025	1111,543	61022,27	60461,85	1,62	58891,24	58925,37

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 7:39:39