

#207288#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ  
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград  
Номер абонента 5034  
Порядковый номер 9400  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00297023  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.01.2026	2,414	-0,026	108,18	107,55	0	104,77	105,64	-0,87	24	0	0	85,8	62,3	23,48	0,52	0,47	0	-12,2
22.01.2026	2,383	-0,024	106,89	106,3	0	103,54	104,42	-0,88	24	0	0	85,5	62	23,45	0,52	0,47	0	-11,6
23.01.2026	2,384	-0,032	111	110,49	0	107,5	108,49	-0,99	24	0	0	85,3	62,6	22,68	0,52	0,47	0	-8,3
24.01.2026	2,217	-0,026	106,06	105,59	0	102,8	103,68	-0,88	24	0	0	84,4	62,4	22,04	0,53	0,46	0	-9,4
25.01.2026	2,132	-0,022	99,98	99,47	0	96,93	97,73	-0,8	24	0	0	83,9	61,4	22,44	0,53	0,46	0	-7,3
26.01.2026	2,065	-0,011	90,3	89,64	0	87,72	88,31	-0,59	24	0	0	80,8	56,9	23,84	0,54	0,46	0	-4,4
27.01.2026	2,033	-0,012	87,04	86,4	0	84,55	85,13	-0,58	24	0	0	80,5	56,1	24,35	0,52	0,46	0	-3,8
28.01.2026	2,169	-0,024	106,3	105,86	0	103,29	104,12	-0,83	24	0	0	80,8	59,4	21,43	0,52	0,47	0	-6
29.01.2026	2,397	-0,043	114,01	113,61	0	110,41	111,57	-1,16	24	0	0	85,4	63,1	22,3	0,52	0,47	0	-9,7
30.01.2026	2,394	-0,028	106,73	106,18	0	103,34	104,29	-0,95	24	0	0	86,1	62,5	23,64	0,51	0,47	0	-12,4
31.01.2026	2,295	-0,026	102,87	102,31	0	99,54	100,44	-0,9	24	0	0	87	63,5	23,54	0,51	0,48	0	-13,8
01.02.2026	2,338	-0,026	102,24	101,62	0	98,88	99,74	-0,86	24	0	0	87,6	63,5	24,13	0,51	0,48	0	-18,9
02.02.2026	2,564	-0,027	105,06	104,29	0	101,44	102,39	-0,95	24	0	0	89,5	63,7	25,79	0,52	0,47	0	-20,1
03.02.2026	2,612	-0,029	108,44	107,71	0	104,75	105,69	-0,94	24	0	0	89,6	64,1	25,44	0,52	0,47	0	-18
04.02.2026	2,633	-0,032	112,7	112,01	0	108,84	109,84	-1	24	0	0	89,5	64,8	24,7	0,52	0,46	0	-12,3
05.02.2026	2,396	-0,024	99,69	98,94	0	96,41	97,21	-0,8	24	0	0	87,2	62	25,26	0,53	0,45	0	-7,6
06.02.2026	1,972	0	72,16	71,28	0	70,01	70,31	-0,3	24	0	0	82,4	54,1	28,33	0,53	0,45	0	-3,2
07.02.2026	1,867	-0,001	76,15	75,39	0	74,01	74,3	-0,29	24	0	0	80,5	55,2	25,38	0,53	0,46	0	-3,3
08.02.2026	1,936	-0,009	82,65	81,99	0	80,25	80,76	-0,51	24	0	0	81,9	57,5	24,44	0,51	0,47	0	-4,9
09.02.2026	2,365	-0,023	102,66	102	0	99,39	100,22	-0,83	24	0	0	85,8	61,5	24,24	0,51	0,47	0	-12,1
10.02.2026	2,535	-0,031	110,74	110,15	0	107,24	108,22	-0,98	24	0	0	85,8	61,7	24,12	0,53	0,45	0	-12,4
11.02.2026	1,946	-0,011	79,24	78,58	0	76,95	77,42	-0,47	24	0	0	81,4	55,8	25,57	0,54	0,45	0	-3,8
12.02.2026	1,716	0	67,95	67,23	0	66,17	66,42	-0,25	24	0	0	77	50,8	26,13	0,54	0,44	0	-0,7
13.02.2026	1,809	-0,004	75,12	74,47	0	73,11	73,5	-0,39	24	0	0	78	53	24,97	0,52	0,46	0	-1,2
14.02.2026	2,079	-0,025	99,43	98,99	0	96,5	97,32	-0,82	24	0	0	82,5	60,5	22,01	0,52	0,46	0	-6,7
15.02.2026	2,25	-0,03	101,43	100,94	0	98,17	99,1	-0,93	24	0	0	86,7	63,2	23,43	0,51	0,46	0	-11,2
16.02.2026	2,498	-0,033	104,64	104,09	0	101,11	102,12	-1,01	24	0	0	89,1	63,9	25,23	0,51	0,46	0	-17,4
17.02.2026	2,509	-0,037	108,21	107,71	0	104,62	105,69	-1,07	24	0	0	88,2	63,7	24,54	0,52	0,46	0	-11,6
18.02.2026	2,187	-0,027	96,23	95,73	0	93,29	94,14	-0,85	24	0	0	83,8	59,9	23,93	0,53	0,45	0	-
19.02.2026	1,928	-0,008	81,23	80,61	0	78,99	79,46	-0,47	24	0	0	79,8	55,1	24,68	0,53	0,45	0	-
20.02.2026	1,857	-0,003	75,37	74,64	0	73,29	73,62	-0,33	24	0	0	79,1	53,5	25,58	0,53	0,45	0	-
Итого:	68,88	0	3000,7	2981,77	0	2907,81	2931,29	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,88																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2026	181,061	9869,3	9879,85	0	9641,46	9752,99
20.02.2026	249,941	12870	12861,62	0	12549,27	12684,28

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2026 7:52:27