

#3139#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Мариенко 5, Калининград
5034
9400
ВКТ-7
00297023
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.02.2023	1,744	0	77,31	76,36	0	75,7	75,64	0,06	24	0	0	67,9	44,9	23,03	0,5	0,46	0	-
22.02.2023	2,068	0	94,29	93,45	0	92,15	92,41	-0,26	24	0	0	71,2	48,6	22,58	0,5	0,46	0	-
23.02.2023	1,876	0	83,11	82,3	0	81,16	81,34	-0,18	24	0	0	72,6	49,4	23,24	0,51	0,46	0	-
24.02.2023	1,645	0	68,15	67,26	0	66,59	66,58	0,01	24	0	0	70,4	45,7	24,69	0,51	0,46	0	-
25.02.2023	1,762	0	78,17	77,31	0	76,41	76,51	-0,1	24	0	0	70,7	47,6	23,15	0,5	0,46	0	-
26.02.2023	1,861	0	79,36	78,42	0	77,5	77,57	-0,07	24	0	0	72,5	48,4	24,07	0,51	0,46	0	-
27.02.2023	1,976	0,005	80,44	79,34	0	78,51	78,46	0,05	24	0	0	73,8	48,6	25,16	0,51	0,46	0	-
28.02.2023	1,739	0,002	70,06	69,04	0	68,35	68,27	0,08	24	0	0	73,7	48,3	25,41	0,51	0,46	0	-
01.03.2023	1,595	0,002	65,87	64,91	0	64,44	64,3	0,14	24	0	0	69,4	44,7	24,7	0,51	0,46	0	-
02.03.2023	1,83	0,001	74,44	73,43	0	72,78	72,7	0,08	24	0	0	70,4	45,3	25,1	0,51	0,46	0	-
03.03.2023	1,67	0,002	68	67,03	0	66,52	66,43	0,09	24	0	0	69	43,9	25,09	0,5	0,46	0	-
04.03.2023	1,682	0	73,03	72,2	0	71,43	71,48	-0,05	24	0	0	69,6	46	23,62	0,5	0,46	0	-
05.03.2023	1,812	0	75,86	75	0	74,1	74,23	-0,13	24	0	0	72	47,5	24,5	0,5	0,46	0	-
06.03.2023	2,041	0,001	83,17	82,17	0	81,22	81,3	-0,08	24	0	0	73	47,8	25,2	0,5	0,46	0	-
07.03.2023	2,035	0,001	82,47	81,47	0	80,47	80,58	-0,11	24	0	0	74	48,6	25,4	0,5	0,46	0	-
08.03.2023	1,865	0	81,62	80,66	0	79,72	79,76	-0,04	24	0	0	71,8	48,4	23,44	0,51	0,46	0	-
09.03.2023	2,059	0,003	83,37	82,34	0	81,29	81,37	-0,08	24	0	0	74,9	49,5	25,39	0,5	0,46	0	-
10.03.2023	2,141	0	86,41	85,37	0	84,25	84,39	-0,14	24	0	0	75	49,5	25,51	0,5	0,46	0	-
11.03.2023	1,874	0	76,99	75,99	0	75,14	75,1	0,04	24	0	0	73,6	48,7	24,9	0,5	0,46	0	-
12.03.2023	1,744	0,003	71,51	70,58	0	69,89	69,84	0,05	24	0	0	71,8	46,9	24,92	0,51	0,46	0	-
13.03.2023	1,818	0,002	76,12	75,2	0	74,38	74,4	-0,02	24	0	0	71,5	47	24,45	0,52	0,45	0	-
14.03.2023	1,372	0,004	57,74	56,94	0	56,64	56,46	0,18	24	0	0	66,1	42	24,11	0,5	0,46	0	-
15.03.2023	1,684	0	75,12	74,3	0	73,57	73,6	-0,03	24	0	0	67,1	44,2	22,92	0,43	0,41	0	-
16.03.2023	1,339	0	63,23	62,61	0	61,91	61,98	-0,07	24	0	0	68,1	46,4	21,68	0,5	0,46	0	-
17.03.2023	1,416	0,001	67,18	66,53	0	65,75	65,84	-0,09	24	0	0	69,1	47,5	21,6	0,51	0,46	0	-
18.03.2023	1,171	0	54,4	53,78	0	53,32	53,27	0,05	24	0	0	66,1	44,1	21,98	0,52	0,46	0	-
19.03.2023	0,917	0,005	44,65	44,1	0	43,81	43,66	0,15	24	0	0	65,5	44,6	20,87	0,52	0,45	0	-
20.03.2023	1,246	0	56,19	55,71	0	55,11	55,23	-0,12	24	0	0	66,1	43,3	22,76	0,53	0,45	0	-
Итого:	47,982	0	2048,26	2023,8	0	2002,11	2002,7	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,982																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2023	473,013	24139,93	23939,22	0,8	22796,77	22849,29
20.03.2023	520,995	26188,19	25963,02	0,8	24798,88	24851,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2023 14:37:26