

#75389#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Мариенко 5, Калининград
5034
9400
ВКТ-7
00297023
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.02.2024	1,274	0,009	60,53	59,62	0	59,32	59,04	0,28	24	0	0	66,5	45,2	21,29	0,57	0,44	0	-
22.02.2024	1,193	0,012	53,72	52,83	0	52,65	52,3	0,35	24	0	0	67,1	44,7	22,42	0,58	0,44	0	-
23.02.2024	0,961	0,011	43,08	42,32	0	42,28	41,93	0,35	24	0	0	66	43,6	22,45	0,57	0,44	0	-
24.02.2024	1,095	0,01	48,57	47,71	0	47,6	47,25	0,35	24	0	0	66,7	44	22,69	0,57	0,44	0	-
25.02.2024	1,079	0,01	47,61	46,72	0	46,65	46,33	0,32	24	0	0	67	44,1	22,88	0,57	0,44	0	-
26.02.2024	1,166	0,012	52,72	51,78	0	51,62	51,28	0,34	24	0	0	67,1	44,8	22,34	0,58	0,43	0	-
27.02.2024	1,159	0,01	51,64	50,73	0	50,59	50,24	0,35	24	0	0	66,8	44,2	22,61	0,58	0,43	0	-
28.02.2024	1,249	0,009	56,51	55,58	0	55,36	55,05	0,31	24	0	0	66,7	44,3	22,39	0,57	0,44	0	-
29.02.2024	1,283	0,009	60,03	59,07	0	58,79	58,5	0,29	24	0	0	67,1	45,4	21,65	0,59	0,43	0	-
01.03.2024	1,089	0,01	49,58	48,72	0	48,59	48,25	0,34	24	0	0	66,1	44	22,11	0,59	0,43	0	-
02.03.2024	0,944	0,009	43,15	42,41	0	42,33	42,01	0,32	24	0	0	65,4	43,4	22,06	0,58	0,44	0	-
03.03.2024	0,944	0,008	44,74	44,02	0	43,87	43,59	0,28	24	0	0	65,8	44,5	21,25	0,57	0,45	0	-
04.03.2024	1,221	0,008	61,56	60,75	0	60,33	60,13	0,2	24	0	0	67,1	47	20,11	0,56	0,45	0	-
05.03.2024	1,289	0,006	63,22	62,37	0	61,94	61,72	0,22	24	0	0	66,9	46,3	20,65	0,56	0,45	0	-
06.03.2024	1,306	0,007	65,46	64,57	0	64,11	63,88	0,23	24	0	0	67,7	47,5	20,21	0,57	0,45	0	-
07.03.2024	1,392	0,01	66,38	65,34	0	64,9	64,59	0,31	24	0	0	70,5	49,2	21,27	0,57	0,45	0	-
08.03.2024	1,145	0,011	58,51	57,58	0	57,24	56,91	0,33	24	0	0	70,1	50,3	19,74	0,56	0,45	0	-
09.03.2024	1,381	0,006	66,97	65,99	0	65,43	65,2	0,23	24	0	0	71,7	50,8	20,92	0,56	0,45	0	-
10.03.2024	1,262	0,008	59,19	58,22	0	57,85	57,55	0,3	24	0	0	71,1	49,5	21,58	0,56	0,45	0	-
11.03.2024	1,32	0,009	63,28	62,29	0	61,94	61,61	0,33	24	0	0	68,8	47,7	21,09	0,56	0,45	0	-
12.03.2024	1,319	0,005	61,93	61,02	0	60,67	60,41	0,26	24	0	0	67,5	45,9	21,57	0,57	0,44	0	-
13.03.2024	1,191	0,015	54,36	53,38	0	53,27	52,88	0,39	24	0	0	66,9	44,8	22,05	0,58	0,44	0	-
14.03.2024	1,062	0,013	50,11	49,21	0	49,13	48,75	0,38	24	0	0	66	44,7	21,33	0,59	0,43	0	-
15.03.2024	0,966	0,016	47,03	46,2	0	46,14	45,7	0,44	24	0	0	65,4	44,8	20,58	0,59	0,43	0	-
16.03.2024	0,843	0,005	40,26	39,55	0	39,49	39,21	0,28	24	0	0	65,2	44,1	21,15	0,56	0,45	0	-
17.03.2024	1,237	0,005	59,77	58,9	0	58,52	58,29	0,23	24	0	0	67,8	46,8	20,98	0,57	0,44	0	-
18.03.2024	1,364	0,007	59,23	58,25	0	57,94	57,67	0,27	24	0	0	69,8	46,5	23,35	0,57	0,45	0	-
19.03.2024	1,373	0,003	61,14	60,19	0	59,81	59,56	0,25	24	0	0	69,3	46,5	22,8	0,57	0,44	0	-
20.03.2024	1,234	0,005	56,06	55,15	0	54,86	54,57	0,29	24	0	0	68,6	46,3	22,27	0,58	0,44	0	-
Итого:	34,341	0	1606,34	1580,47	0	1573,22	1564,4	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,341																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2024	821,914	43672,93	43307,82	1,18	41898,9	41981,22
20.03.2024	856,255	45279,27	44888,29	1,18	43472,12	43545,62

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2024 8:33:27