

# #120957#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ  
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград  
Номер абонента 5034  
Порядковый номер 9400  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00297023  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.02.2025	1,779	0,007	83,55	82,4	0	81,33	81,23	0,1	24	0	0	77,6	55,8	21,8	0,54	0,45	0	-
22.02.2025	1,402	0,009	64,17	63,08	0	62,64	62,32	0,32	24	0	0	73,3	51,2	22,12	0,54	0,45	0	-
23.02.2025	1,394	0,009	71,28	70,26	0	69,61	69,35	0,26	24	0	0	72,2	52,4	19,85	0,55	0,45	0	-
24.02.2025	1,498	0,007	72,49	71,44	0	70,88	70,62	0,26	24	0	0	70,3	49,4	20,96	0,54	0,45	0	-
25.02.2025	1,511	0,005	81,02	79,97	0	79,27	79,02	0,25	24	0	0	69	50,1	18,91	0,55	0,44	0	-
26.02.2025	1,341	0,013	66,39	65,36	0	65,01	64,63	0,38	24	0	0	68,1	47,7	20,39	0,55	0,44	0	-
27.02.2025	1,272	0,013	61,8	60,83	0	60,54	60,18	0,36	24	0	0	67,7	46,9	20,76	0,55	0,44	0	-
28.02.2025	1,366	0,004	70,48	69,59	0	68,99	68,84	0,15	24	0	0	67,9	48,2	19,75	0,54	0,45	0	-
01.03.2025	1,334	0,006	70,11	69,13	0	68,59	68,32	0,27	24	0	0	69,3	50	19,26	0,55	0,44	0	-
02.03.2025	1,216	0,007	59,58	58,67	0	58,32	58,05	0,27	24	0	0	68,5	47,9	20,63	0,55	0,44	0	-
03.03.2025	1,264	0,007	60,14	59,24	0	58,9	58,63	0,27	24	0	0	67,6	46,4	21,25	0,55	0,44	0	-
04.03.2025	1,221	0,009	58,08	57,18	0	56,93	56,61	0,32	24	0	0	67,1	45,9	21,24	0,56	0,43	0	-
05.03.2025	1,138	0,009	54,06	53,24	0	52,97	52,68	0,29	24	0	0	66,9	45,6	21,27	0,57	0,43	0	-
06.03.2025	1,049	0,009	51,91	51,08	0	50,84	50,53	0,31	24	0	0	66,5	46,1	20,38	0,57	0,43	0	-
07.03.2025	1,067	0,011	52,29	51,42	0	51,24	50,9	0,34	24	0	0	66,9	46,3	20,58	0,56	0,43	0	-
08.03.2025	0,925	0,011	49,55	48,68	0	48,51	48,14	0,37	24	0	0	66,9	48,2	18,73	0,57	0,43	0	-
09.03.2025	1,036	0,016	51,08	50,17	0	50,07	49,61	0,46	24	0	0	67,1	46,8	20,29	0,57	0,43	0	-
10.03.2025	0,754	0,011	41,56	40,82	0	40,74	40,38	0,36	24	0	0	66,2	48	18,17	0,56	0,44	0	-
11.03.2025	1,26	0,009	64,67	63,7	0	63,34	63	0,34	24	0	0	67,3	47,6	19,67	0,56	0,44	0	-
12.03.2025	1,348	0,012	65,37	64,3	0	64,03	63,65	0,38	24	0	0	67,5	46,7	20,83	0,54	0,44	0	-
13.03.2025	1,433	0,013	68,19	67,07	0	66,74	66,35	0,39	24	0	0	68,5	47,3	21,26	0,54	0,44	0	-
14.03.2025	1,509	0,01	73,06	71,9	0	71,44	71,08	0,36	24	0	0	70,2	49,4	20,88	0,55	0,44	0	-
15.03.2025	1,234	0,022	64,66	63,57	0	63,19	62,74	0,45	24	0	0	71,7	52,5	19,19	0,55	0,44	0	-
16.03.2025	1,31	0,013	63,31	62,21	0	61,89	61,47	0,42	24	0	0	71,1	50,2	20,88	0,54	0,45	0	-
17.03.2025	1,733	0,011	79,63	78,39	0	77,77	77,43	0,34	24	0	0	72,4	50,4	22,08	0,55	0,44	0	-
18.03.2025	1,841	0,01	78,93	77,62	0	77,16	76,81	0,35	24	0	0	70,6	46,9	23,72	0,55	0,44	0	-
19.03.2025	1,647	0,011	73,93	72,7	0	72,34	71,96	0,38	24	0	0	68,5	46	22,57	0,55	0,44	0	-
20.03.2025	1,288	0,009	69,34	68,35	0	67,91	67,57	0,34	24	0	0	68,2	49,5	18,76	0,56	0,43	0	-
Итого:	37,17	0	1820,63	1792,37	0	1781,19	1772,1	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,17																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2025	1111,543	61022,27	60461,85	1,62	58891,24	58925,37
20.03.2025	1148,713	62842,9	62254,22	1,62	60672,43	60697,47

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2025 9:39:16