

#282754#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Мариенко 5, Калининград
5034
9400
ВКТ-7
00297023
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.02.2026	1,758	-0,008	77,66	77,03	0	75,51	75,91	-0,4	24	0	0	79,2	55,7	23,5	0,55	0,44	0	-
22.02.2026	1,456	0	59,2	58,63	0	57,75	57,93	-0,18	24	0	0	74,4	49	25,37	0,54	0,44	0	-
23.02.2026	1,451	0	61,72	61,18	0	60,26	60,46	-0,2	24	0	0	73,4	49,2	24,25	0,54	0,44	0	-
24.02.2026	1,585	0	69,28	68,78	0	67,62	68	-0,38	24	0	0	73,4	49,7	23,71	0,54	0,45	0	-
25.02.2026	1,673	-0,001	71,04	70,47	0	69,28	69,61	-0,33	24	0	0	74,8	50,5	24,37	0,53	0,45	0	-
26.02.2026	1,666	-0,004	77,07	76,61	0	75,2	75,64	-0,44	24	0	0	74,6	52,2	22,45	0,55	0,44	0	-
27.02.2026	1,463	0	69,13	68,7	0	67,56	67,92	-0,36	24	0	0	70,6	48,7	21,87	0,56	0,43	0	-
28.02.2026	1,183	0	57,23	56,9	0	55,99	56,31	-0,32	24	0	0	69,8	48,4	21,4	0,55	0,44	0	-
01.03.2026	1,375	0	66,16	65,69	0	64,71	64,96	-0,25	24	0	0	70	48,6	21,43	0,55	0,44	0	-
02.03.2026	1,484	0	71,64	71,27	0	70,05	70,47	-0,42	24	0	0	70,4	49	21,47	0,57	0,43	0	-
03.03.2026	1,353	0	65,48	65,09	0	64,04	64,36	-0,32	24	0	0	70	48,7	21,34	0,55	0,44	0	-
04.03.2026	1,446	0	69,91	69,51	0	68,36	68,74	-0,38	24	0	0	70,4	49	21,42	0,55	0,44	0	-
05.03.2026	1,435	0	70,43	70,03	0	68,88	69,24	-0,36	24	0	0	70,2	49,2	21,05	0,55	0,44	0	-
06.03.2026	1,336	0	64,84	64,44	0	63,38	63,73	-0,35	24	0	0	70,8	49,4	21,32	0,56	0,43	0	-
07.03.2026	1,236	0	59,75	59,32	0	58,45	58,64	-0,19	24	0	0	70	48,7	21,33	0,57	0,42	0	-
08.03.2026	1,048	0,001	52,8	52,42	0	51,66	51,84	-0,18	24	0	0	69,5	49	20,45	0,57	0,42	0	-
09.03.2026	0,961	-0,001	49,34	49	0	48,26	48,48	-0,22	24	0	0	69,2	49,1	20,11	0,58	0,42	0	-
10.03.2026	1,195	0	57,96	57,62	0	56,73	56,98	-0,25	24	0	0	69,6	48,3	21,26	0,59	0,42	0	-
11.03.2026	1,194	0	57,52	57,19	0	56,27	56,61	-0,34	24	0	0	69,2	47,6	21,5	0,58	0,42	0	-
12.03.2026	1,273	0	58,39	57,97	0	57,1	57,36	-0,26	24	0	0	69,8	47,3	22,49	0,58	0,42	0	-
13.03.2026	1,033	0	50,63	50,3	0	49,56	49,75	-0,19	24	0	0	68,9	47,9	20,99	0,6	0,41	0	-
14.03.2026	0,567	0	31,59	31,32	0	30,92	30,98	-0,06	24	0	0	66,7	48,3	18,4	0,58	0,42	0	-
15.03.2026	0,941	0	43,57	43,24	0	42,64	42,81	-0,17	24	0	0	68	45,7	22,29	0,57	0,42	0	-
16.03.2026	1,272	0	56,4	55,94	0	55,17	55,38	-0,21	24	0	0	69,6	46,4	23,21	0,57	0,43	0	-
17.03.2026	1,21	0	56,37	55,98	0	55,14	55,43	-0,29	24	0	0	68,6	46,4	22,13	0,55	0,44	0	-
18.03.2026	1,181	-0,002	63,73	63,44	0	62,4	62,74	-0,34	24	0	0	67,8	48,7	19,11	0,57	0,43	0	-
19.03.2026	1,228	0	56,46	56,04	0	55,24	55,44	-0,2	24	0	0	69,8	47,4	22,4	0,57	0,43	0	-
20.03.2026	1,143	0	53,53	53,12	0	52,36	52,57	-0,21	24	0	0	69,2	47,1	22,04	0,56	0,43	0	-
Итого:	36,146	0	1698,83	1687,23	0	1660,49	1668,29	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,146																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2026	249,941	12870	12861,62	0	12549,27	12684,28
20.03.2026	286,087	14568,83	14548,85	0	14209,76	14352,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 10:04:14