

#79799#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Мариенко 5, Калининград
5034
9400
ВКТ-7
00297023
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.03.2024	1,073	0,013	49,22	48,36	0	48,23	47,88	0,35	24	0	0	66,6	44,6	21,95	0,58	0,44	0	4,8
22.03.2024	1,069	0,01	49,95	49,06	0	48,96	48,59	0,37	24	0	0	66,5	44,9	21,54	0,59	0,44	0	5,6
23.03.2024	0,919	0,016	42,1	41,23	0	41,28	40,84	0,44	24	0	0	65,9	44	21,89	0,58	0,44	0	6,6
24.03.2024	1,001	0,015	47,29	46,38	0	46,35	45,96	0,39	24	0	0	66,1	44,8	21,32	0,58	0,44	0	3,6
25.03.2024	1,36	0,008	60,16	59,15	0	58,94	58,62	0,32	24	0	0	67,2	44,3	22,89	0,59	0,44	0	3,9
26.03.2024	1,454	0,01	61,44	60,42	0	60,18	59,89	0,29	24	0	0	67,2	43,2	23,99	0,59	0,43	0	5,5
27.03.2024	1,028	0,014	49,16	48,29	0	48,19	47,8	0,39	24	0	0	66,1	45,1	20,96	0,6	0,43	0	9,1
28.03.2024	1,024	0,014	50,24	49,35	0	49,25	48,84	0,41	24	0	0	65,4	45	20,41	0,59	0,43	0	11,8
29.03.2024	1,027	0,009	54,38	53,61	0	53,34	53,06	0,28	24	0	0	64,4	45,3	19,07	0,61	0,42	0	10,7
30.03.2024	0,542	0,018	33,67	32,98	0	33,07	32,61	0,46	24	0	0	64,1	48,3	15,78	0,61	0,42	0	13,4
31.03.2024	0,428	0,015	30,73	30,08	0	30,17	29,74	0,43	24	0	0	63,3	49,6	13,64	0,6	0,42	0	16,7
01.04.2024	0,475	0,009	34,58	33,95	0	33,91	33,57	0,34	24	0	0	64	50,5	13,56	0,59	0,42	0	-
02.04.2024	0,897	0,011	46,21	45,4	0	45,32	44,97	0,35	24	0	0	65,1	45,6	19,44	0,56	0,44	0	-
03.04.2024	1,479	0,009	68,23	67,2	0	66,8	66,52	0,28	24	0	0	67,6	45,6	21,99	0,57	0,43	0	-
04.04.2024	1,304	0,012	55,91	54,87	0	54,7	54,33	0,37	24	0	0	68,8	45,2	23,57	0,59	0,42	0	-
05.04.2024	1,032	0,012	48,85	47,98	0	47,91	47,51	0,4	24	0	0	65,6	44,4	21,23	0,6	0,42	0	-
06.04.2024	0,847	0,022	40,35	39,47	0	39,63	39,07	0,56	24	0	0	64,7	43,8	20,89	0,6	0,42	0	-
07.04.2024	0,573	0,016	34,53	33,84	0	33,88	33,44	0,44	24	0	0	64,2	47,8	16,35	0,6	0,42	0	-
08.04.2024	0,621	0,016	38,75	38	0	38	37,58	0,42	24	0	0	64,7	48,9	15,8	0,59	0,41	0	-
09.04.2024	0,444	0,014	33,99	33,32	0	33,35	32,96	0,39	24	0	0	63,8	51,2	12,67	0,45	0,38	0	-
10.04.2024	0,753	0,011	43,69	42,91	0	42,83	42,48	0,35	24	0	0	64,2	47	17,27	0,43	0,37	0	-
11.04.2024	1,048	0,012	57,97	57,08	0	56,9	56,52	0,38	24	0	0	63,6	45,4	18,19	0,44	0,37	0	-
12.04.2024	0,986	0,009	55,55	54,68	0	54,5	54,15	0,35	24	0	0	63,4	45,6	17,85	0,44	0,37	0	-
13.04.2024	0,852	0,017	47,75	46,9	0	46,9	46,42	0,48	24	0	0	62,7	44,9	17,78	0,43	0,37	0	-
14.04.2024	0,854	0,015	47,41	46,59	0	46,53	46,1	0,43	24	0	0	62,9	44,8	18,02	0,43	0,37	0	-
15.04.2024	1,071	0,015	58,38	57,46	0	57,3	56,88	0,42	24	0	0	63,6	45,2	18,39	0,43	0,37	0	-
16.04.2024	1,222	0,01	66,51	65,57	0	65,29	64,94	0,35	24	0	0	63,9	45,3	18,52	0,43	0,37	0	-
17.04.2024	1,157	0,012	62,11	61,19	0	60,95	60,6	0,35	24	0	0	63,9	45,2	18,75	0,45	0,38	0	-
18.04.2024	1,234	0,004	65,53	64,63	0	64,26	64,04	0,22	24	0	0	64,3	45,2	19,04	0,49	0,41	0	-
19.04.2024	1,258	0,013	61,7	60,7	0	60,49	60,09	0,4	24	0	0	66,2	45,7	20,55	0,47	0,42	0	-
20.04.2024	1,149	0,017	52,26	51,27	0	51,21	50,79	0,42	24	0	0	66,5	44,3	22,21	0,47	0,42	0	-
Итого:	30,181	0	1548,6	1521,92	0	1518,62	1506,79	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,181																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2024	856,255	45279,27	44888,29	1,18	43472,12	43545,62
20.04.2024	886,436	46827,87	46410,21	1,18	44990,74	45052,41

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 7:18:15