

#296536#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ  
Мариенко 5, Калининград  
5034  
9400  
ВКТ-7  
00297023  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.03.2026	1,058	0	50,06	49,71	0	49,01	49,2	-0,19	24	0	0	68,9	47,2	21,72	0,57	0,43	0	-
22.03.2026	0,9	0	45,69	45,36	0	44,73	44,91	-0,18	24	0	0	68,8	48,5	20,25	0,58	0,42	0	-
23.03.2026	1,038	0	49,37	49,06	0	48,31	48,55	-0,24	24	0	0	68,6	46,9	21,68	0,59	0,42	0	-
24.03.2026	1,044	0	48,34	48,07	0	47,31	47,62	-0,31	24	0	0	68,4	46,1	22,32	0,59	0,41	0	-
25.03.2026	0,969	0	45,63	45,36	0	44,69	44,87	-0,18	24	0	0	67,8	45,9	21,83	0,58	0,42	0	-
26.03.2026	1,207	0	54,22	53,85	0	53,03	53,3	-0,27	24	0	0	69,3	46,3	22,97	0,57	0,43	0	-
27.03.2026	1,183	0	56,72	56,39	0	55,5	55,77	-0,27	24	0	0	69,3	47,8	21,55	0,58	0,42	0	-
28.03.2026	1,043	0	49,73	49,44	0	48,66	48,94	-0,28	24	0	0	68,9	47,2	21,7	0,58	0,42	0	-
29.03.2026	1,011	0	46,58	46,31	0	45,62	45,89	-0,27	24	0	0	68,2	45,8	22,39	0,58	0,42	0	-
30.03.2026	1,074	0	50,83	50,53	0	49,73	50,03	-0,3	24	0	0	68,7	46,9	21,81	0,58	0,42	0	-
31.03.2026	1,201	0	55,66	55,34	0	54,47	54,76	-0,29	24	0	0	69,1	46,8	22,3	0,57	0,43	0	-
01.04.2026	1,173	0	56,72	56,42	0	55,5	55,8	-0,3	24	0	0	69,4	48,1	21,35	0,57	0,43	0	-
02.04.2026	1,172	0	57,61	57,25	0	56,37	56,63	-0,26	24	0	0	69,4	48,4	21	0,57	0,43	0	-
03.04.2026	1,269	0	59,69	59,34	0	58,41	58,7	-0,29	24	0	0	69,5	47,6	21,91	0,57	0,42	0	-
04.04.2026	1,121	0	52,58	52,28	0	51,49	51,74	-0,25	24	0	0	68,4	46,4	21,95	0,58	0,42	0	-
05.04.2026	0,964	0	44,82	44,52	0	43,87	44,08	-0,21	24	0	0	68	45,8	22,19	0,58	0,42	0	-
06.04.2026	1,185	0	55,44	55,12	0	54,3	54,57	-0,27	24	0	0	68,4	46,4	21,97	0,57	0,43	0	-
07.04.2026	1,23	0	57,24	56,87	0	56,03	56,29	-0,26	24	0	0	69	46,8	22,1	0,57	0,43	0	-
08.04.2026	1,275	0	60,63	60,26	0	59,32	59,58	-0,26	24	0	0	69,2	47,5	21,66	0,56	0,43	0	-
09.04.2026	1,277	0	59,74	59,34	0	58,43	58,74	-0,31	24	0	0	69,7	47,6	22,07	0,57	0,43	0	-
10.04.2026	1,2	0	57,53	57,16	0	56,29	56,54	-0,25	24	0	0	69,3	47,8	21,5	0,58	0,42	0	-
11.04.2026	0,977	0	45,84	45,52	0	44,88	45,09	-0,21	24	0	0	68,6	46,6	22	0,58	0,42	0	-
12.04.2026	0,92	0	44,07	43,81	0	43,15	43,36	-0,21	24	0	0	68	46,5	21,5	0,59	0,42	0	-
13.04.2026	0,924	0	45,77	45,5	0	44,79	45,01	-0,22	24	0	0	68,5	47,7	20,81	0,59	0,42	0	-
14.04.2026	1,022	0	50,08	49,79	0	49,06	49,3	-0,24	24	0	0	67,6	46,6	21,04	0,54	0,42	0	-
15.04.2026	0,968	-0,004	56,39	56,3	0	55,32	55,71	-0,39	24	0	0	64,8	46,9	17,85	0,58	0,42	0	-
16.04.2026	1,142	0	55,79	55,49	0	54,63	54,9	-0,27	24	0	0	68,5	47,4	21,06	0,58	0,42	0	-
17.04.2026	1,17	0	55,13	54,78	0	53,94	54,19	-0,25	24	0	0	69	47,1	21,93	0,59	0,42	0	-
18.04.2026	0,69	0	38,76	38,55	0	37,93	38,12	-0,19	24	0	0	67,4	49	18,44	0,59	0,42	0	-
19.04.2026	0,913	0	46,87	46,63	0	45,89	46,13	-0,24	24	0	0	67,9	47,8	20,07	0,58	0,42	0	-
20.04.2026	1,132	0	53,41	53,13	0	52,25	52,56	-0,31	24	0	0	68,5	46,7	21,86	0,59	0,42	0	-
Итого:	33,452	0	1606,94	1597,48	0	1572,91	1580,88	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,452																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2026	286,087	14568,83	14548,85	0	14209,76	14352,57
20.04.2026	319,539	16175,77	16146,33	0	15782,67	15933,45

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.04.2026 7:50:15