

# #130680#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ  
Мариенко 5, Калининград  
5034  
9400  
ВКТ-7  
00297023  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
19.04.2025	0,223	0,023	27,45	26,93	0	26,97	26,5	0,47	24	0	0	62,1	54,7	7,45	0,44	0,37	0	-
20.04.2025	0,605	0,019	38,84	38,13	0	38,13	37,67	0,46	24	0	0	63,8	48,4	15,32	0,43	0,37	0	-
21.04.2025	0,643	0,018	45,14	44,41	0	44,31	43,9	0,41	24	0	0	64,1	50	14,12	0,44	0,37	0	-
22.04.2025	1,097	0,016	56,43	55,47	0	55,34	54,92	0,42	24	0	0	65,4	45,9	19,51	0,44	0,37	0	-
23.04.2025	0,924	0,013	48,99	48,15	0	48,03	47,65	0,38	24	0	0	65,7	46,7	18,93	0,43	0,37	0	-
24.04.2025	1,288	0,009	60,89	59,95	0	59,68	59,37	0,31	24	0	0	65,8	44,5	21,36	0,43	0,37	0	-
25.04.2025	1,367	0,006	63,27	62,27	0	61,99	61,73	0,26	24	0	0	66	44,1	21,91	0,43	0,37	0	-
26.04.2025	1,366	0,016	60,88	59,81	0	59,69	59,27	0,42	24	0	0	66,3	43,6	22,63	0,43	0,37	0	-
27.04.2025	1,294	0,008	57,25	56,31	0	56,13	55,81	0,32	24	0	0	66,1	43,2	22,9	0,44	0,37	0	-
28.04.2025	1,29	0,009	61,08	60,18	0	59,87	59,62	0,25	24	0	0	66,2	44,8	21,39	0,44	0,36	0	-
29.04.2025	0,671	0,004	41,07	40,61	0	40,35	40,2	0,15	22	2	1	62,3	45,9	16,43	0,45	0,37	0	-
30.04.2025	0,64	0,006	43,89	43,33	0	43,05	42,81	0,24	24	0	0	64,1	49,4	14,67	0,44	0,37	0	-
01.05.2025	0,474	0,01	34,4	33,86	0	33,76	33,42	0,34	24	0	0	63,4	49,9	13,53	0,45	0,37	0	-
02.05.2025	0,353	0,016	30,64	30,14	0	30,08	29,73	0,35	24	0	0	62,8	51,6	11,23	0,43	0,37	0	-
03.05.2025	0,352	0,013	33,63	33,16	0	33,06	32,7	0,36	24	0	0	62,3	52,2	10,1	0,44	0,37	0	-
04.05.2025	0,442	0,01	33,87	33,33	0	33,21	32,87	0,34	24	0	0	63,2	50,4	12,84	0,44	0,37	0	-
05.05.2025	0,523	0,008	40,48	39,95	0	39,72	39,41	0,31	24	0	0	64,2	51,3	12,82	0,42	0,37	0	-
06.05.2025	0,478	0,005	44,65	44,27	0,31	43,85	43,7	0,15	24	0	0	62	51,3	10,74	0,44	0,37	0	-
07.05.2025	0,577	0,005	39,85	39,32	0	39,07	38,81	0,26	24	0	0	64,4	49,9	14,47	0,44	0,37	0	-
08.05.2025	0,504	0,006	33,09	32,54	0	32,45	32,18	0,27	24	0	0	63,8	48,6	15,12	0,44	0,37	0	-
09.05.2025	0,508	0,003	33,18	32,66	0	32,51	32,29	0,22	24	0	0	63,8	48,5	15,33	0,44	0,37	0	-
10.05.2025	0,489	0,009	33,58	33,04	0	32,91	32,62	0,29	24	0	0	63,9	49,4	14,49	0,44	0,37	0	-
11.05.2025	0,474	0,007	33,74	33,28	0	33,05	32,84	0,21	24	0	0	63,8	49,7	14,09	0,44	0,37	0	-
12.05.2025	0,546	0,005	39,59	39,09	0	38,85	38,64	0,21	24	0	0	64,8	51	13,78	0,44	0,37	0	-
13.05.2025	0,724	0,005	44,57	44,03	0	43,68	43,5	0,18	24	0	0	65,8	49,4	16,39	0,44	0,37	0	-
14.05.2025	1,056	0,006	55,09	54,37	0,23	53,99	53,77	0,22	24	0	0	66,6	47,2	19,41	0,44	0,37	0	-
15.05.2025	1,442	0,005	71,66	70,77	0	70,25	70,04	0,21	24	0	0	66,6	46,2	20,39	0,44	0,37	0	-
16.05.2025	1,369	0,006	69,51	68,68	0	68,16	67,96	0,2	24	0	0	66,4	46,4	19,95	0,44	0,37	0	-
17.05.2025	1,271	0,004	61,17	60,33	0	59,97	59,76	0,21	24	0	0	66,4	45,4	21,04	0,44	0,37	0	-
18.05.2025	1,223	0,002	58,26	57,38	0	57,06	56,89	0,17	24	0	0	66,6	45,2	21,33	0,44	0,37	0	-
19.05.2025	1,305	0,005	66,46	65,55	0	65,12	64,9	0,22	24	0	0	66,5	46,6	19,91	0,43	0,37	0	-
20.05.2025	0,883	0,008	50,36	49,57	0	49,33	49,04	0,29	24	0	0	66,1	48,5	17,6	0,44	0,37	0	-
Итого:	26,401	0	1512,96	1490,87	0,54	1483,62	1474,52	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,401																	

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 766

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
18.04.2025	1181,111	64434,83	63818,4	1,62	62231,31	62245,25
20.05.2025	1207,512	65947,79	65309,27	2,16	63714,93	63719,77

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.05.2025 10:32:53