

# #3132#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ  
Мариенко 5, Калининград  
5034  
9400  
ВКТ-7  
00297023  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.04.2022	0,728	0	34,25	33,81	0	33,52	33,49	0,03	24	0	0	67,5	45,8	21,73	0,5	0,43	0	-
22.04.2022	0,596	0,002	30,34	29,88	0	29,71	29,57	0,14	24	0	0	67	47,2	19,86	0,5	0,43	0	-
23.04.2022	0,434	0,001	26,09	25,65	0	25,59	25,39	0,2	24	0	0	66,1	49,5	16,6	0,5	0,43	0	-
24.04.2022	0,43	0,001	26,11	25,68	0	25,62	25,43	0,19	24	0	0	66	49,6	16,42	0,46	0,41	0	-
25.04.2022	0,904	0,002	42,71	42,17	0	41,82	41,78	0,04	24	0	0	67,3	45,7	21,59	0,4	0,36	0	-
26.04.2022	0,789	0,001	40,89	40,39	0	40,05	40	0,05	24	0	0	66,6	46,9	19,71	0,42	0,36	0	-
27.04.2022	1,103	0	52,93	52,56	0	51,86	52,07	-0,21	24	0	0	66,3	44,9	21,41	0,42	0,36	0	-
28.04.2022	1,034	0	52,21	51,82	0	51,16	51,31	-0,15	24	0	0	65,7	45,4	20,32	0,43	0,36	0	-
29.04.2022	1,067	0	52,8	52,3	0	51,74	51,76	-0,02	24	0	0	66	45,4	20,64	0,43	0,36	0	-
30.04.2022	0,641	0,002	38,18	37,74	0	37,43	37,33	0,1	24	0	0	65,3	48,3	17,04	0,43	0,36	0	-
01.05.2022	0,811	0,001	41	40,54	0	40,18	40,17	0,01	24	0	0	65,3	45,1	20,16	0,42	0,36	0	-
02.05.2022	0,734	0	42,21	41,82	0	41,34	41,4	-0,06	24	0	0	65,6	47,7	17,83	0,42	0,36	0	-
03.05.2022	0,938	0,002	47,36	46,88	0	46,45	46,4	0,05	24	0	0	65,5	45,3	20,2	0,42	0,36	0	-
04.05.2022	0,807	0	47,1	46,76	0	46,16	46,24	-0,08	24	0	0	65,8	48,2	17,58	0,42	0,36	0	-
05.05.2022	0,776	0	44	43,71	0	43,13	43,27	-0,14	24	0	0	65,2	47	18,16	0,43	0,36	0	-
06.05.2022	0,714	0	39,89	39,54	0	39,09	39,11	-0,02	24	0	0	65,2	46,9	18,24	0,42	0,36	0	-
07.05.2022	0,76	0,002	39,67	39,31	0	38,91	38,9	0,01	24	0	0	65,3	45,7	19,58	0,42	0,36	0	-
08.05.2022	0,702	0,001	37,34	36,96	0	36,58	36,58	0	24	0	0	64,9	45,7	19,23	0,43	0,36	0	-
09.05.2022	0,66	0	38,17	37,9	0	37,39	37,52	-0,13	24	0	0	65,4	47,5	17,87	0,43	0,36	0	-
10.05.2022	0,538	0	33,51	33,15	0	32,84	32,83	0,01	24	0	0	65	48,7	16,34	0,44	0,36	0	-
11.05.2022	0,478	0,002	31,89	31,53	0	31,28	31,17	0,11	24	0	0	64,8	49,7	15,09	0,44	0,36	0	-
12.05.2022	0,84	0,002	43,58	43,14	0	42,76	42,69	0,07	24	0	0	64,9	45,3	19,63	0,44	0,36	0	-
13.05.2022	0,608	0,001	36,15	35,79	0	35,47	35,37	0,1	24	0	0	64,8	47,8	17,02	0,44	0,36	0	-
14.05.2022	0,257	0,001	26,29	26,02	0	25,81	25,73	0,08	24	0	0	63,3	53,4	9,84	0,43	0,36	0	-
15.05.2022	0,259	0,002	25,09	24,75	0	24,61	24,47	0,14	24	0	0	63,4	53,1	10,29	0,41	0,35	0	-
16.05.2022	0,355	0,004	28,52	28,17	0	28,02	27,84	0,18	24	0	0	63,5	51,2	12,32	0,42	0,36	0	-
17.05.2022	0,386	0	30,86	30,57	0	30,27	30,19	0,08	24	0	0	64,2	51,6	12,6	0,42	0,36	0	-
18.05.2022	0,393	0	31,02	30,77	0	30,45	30,42	0,03	24	0	0	64,2	51,3	12,9	0,28	0,25	0	-
19.05.2022	0,124	0	18,58	18,71	0	18,28	18,52	-0,24	24	0	0	58	51,1	6,91	0,44	0,36	0	-
20.05.2022	0,354	0,001	29,01	28,81	0	28,44	28,44	0	24	0	0	64,4	51,9	12,42	0,44	0,36	0	-
Итого:	19,22	0	1107,75	1096,83	0	1085,96	1085,39	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,22																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2022	187,919	9284,74	9176,35	0,53	8260,21	8249,99
20.05.2022	207,139	10392,49	10273,18	0,53	9346,17	9335,38

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.05.2022 7:41:59