

#3134#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 9400
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00297023
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.04.2023	0,524	0,004	38,64	38,14	0	37,91	37,73	0,18	24	0	0	63,2	49,6	13,62	0,48	0,37	0	-
22.04.2023	0,483	0,005	40,63	40,13	0	39,83	39,66	0,17	24	0	0	63,2	51,3	11,95	0,46	0,36	0	-
23.04.2023	0,381	0,006	32,5	31,98	0	31,87	31,62	0,25	24	0	0	62,3	50,8	11,51	0,44	0,36	0	-
24.04.2023	0,629	0,008	45,16	44,59	0	44,32	44,11	0,21	24	0	0	62,8	48,8	14	0,43	0,36	0	-
25.04.2023	0,907	0,005	53,4	52,65	0	52,4	52,14	0,26	24	0	0	63,2	46	17,16	0,43	0,36	0	-
26.04.2023	0,954	0,007	58,64	57,94	0	57,57	57,33	0,24	24	0	0	63,2	46,8	16,4	0,44	0,36	0	-
27.04.2023	0,971	0,003	60,26	59,6	0	59,16	58,96	0,2	24	0	0	63,8	47,6	16,27	0,44	0,36	0	-
28.04.2023	0,958	0,004	60,78	60,13	0	59,65	59,51	0,14	24	0	0	63,9	47,9	15,99	0,44	0,36	0	-
29.04.2023	0,693	0,009	47,89	47,26	0	46,98	46,72	0,26	24	0	0	63,3	48,8	14,49	0,44	0,36	0	-
30.04.2023	0,825	0,009	49,79	49,05	0	48,85	48,54	0,31	24	0	0	63,3	46,7	16,66	0,44	0,36	0	-
01.05.2023	0,714	0,011	48,92	48,22	0	48,01	47,69	0,32	24	0	0	63,5	49	14,52	0,44	0,36	0	-
02.05.2023	0,973	0,011	54,6	53,74	0	53,55	53,21	0,34	24	0	0	63,8	45,8	17,94	0,44	0,36	0	-
03.05.2023	1,018	0,012	60,51	59,66	0	59,39	59,04	0,35	24	0	0	63,9	47	16,91	0,44	0,36	0	-
04.05.2023	1,003	0,009	57,38	56,56	0	56,31	55,99	0,32	24	0	0	64,1	46,5	17,6	0,44	0,36	0	-
05.05.2023	1,009	0,009	58,58	57,75	0	57,47	57,17	0,3	24	0	0	63,9	46,5	17,38	0,44	0,36	0	-
06.05.2023	0,886	0,004	58,48	57,84	0	57,34	57,19	0,15	24	0	0	63,9	48,6	15,28	0,44	0,36	0	-
07.05.2023	0,563	0,007	38,46	37,89	0	37,75	37,48	0,27	24	0	0	62,9	48,4	14,57	0,44	0,36	0	-
08.05.2023	0,503	0,009	34,96	34,35	0	34,32	33,98	0,34	24	0	0	62,7	48,5	14,18	0,44	0,36	0	-
09.05.2023	0,427	0,01	32,52	31,9	0	31,91	31,57	0,34	24	0	0	62,5	49,6	12,85	0,44	0,36	0	-
10.05.2023	0,521	0,015	36,81	36,17	0	36,11	35,76	0,35	24	0	0	63	49	14,02	0,44	0,36	0	-
11.05.2023	0,493	0,013	36,05	35,4	0	35,36	34,99	0,37	24	0	0	62,8	49,2	13,51	0,44	0,36	0	-
12.05.2023	0,468	0,012	35,37	34,73	0	34,7	34,36	0,34	24	0	0	62,7	49,7	13,03	0,44	0,36	0	-
13.05.2023	0,215	0,012	24,49	23,92	0	24,01	23,67	0,34	24	0	0	60,6	52,3	8,28	0,44	0,36	0	-
14.05.2023	0,215	0,01	24,28	23,7	0	23,8	23,46	0,34	24	0	0	60,8	52,4	8,36	0,44	0,36	0	-
15.05.2023	0,347	0,012	30,83	30,26	0	30,27	29,91	0,36	24	0	0	61,8	50,8	10,93	0,45	0,36	0	-
16.05.2023	0,346	0,016	31,46	30,87	0	30,89	30,48	0,41	24	0	0	61,6	51	10,59	0,45	0,36	0	-
17.05.2023	0,352	0,011	31,84	31,26	0	31,27	30,92	0,35	24	0	0	61,5	50,8	10,74	0,44	0,36	0	-
18.05.2023	0,352	0,011	32,19	31,64	0	31,6	31,24	0,36	24	0	0	61,7	51	10,65	0,44	0,36	0	-
19.05.2023	0,34	0,018	30,86	30,28	0	30,32	29,86	0,46	24	0	0	61,8	51,3	10,53	0,45	0,36	0	-
20.05.2023	0,221	0,011	22,19	21,6	0	21,71	21,36	0,35	24	0	0	61,8	52,3	9,44	0,45	0,36	0	-
Итого:	18,291	0	1268,47	1249,21	0	1244,63	1235,65	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,291																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2023	561,743	28180,77	27936,23	0,8	26750,33	26804,59
20.05.2023	580,034	29449,24	29185,44	0,8	27994,96	28040,24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:32:43