

# #3136#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 19.06.2023

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ  
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград  
Номер абонента 5034  
Порядковый номер 9400  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00297023  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | dDI | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-----|----------------|
| 21.05.2023 | 0,226       | 0,016        | 21,6       | 21,01      | 0          | 21,19     | 20,77     | 0,42      | 24          | 0          | 0      | 61,6      | 51,9      | 9,73  | 0,45       | 0,36       | 0   | -              |
| 22.05.2023 | 0,363       | 0,012        | 28,49      | 27,89      | 0          | 27,94     | 27,58     | 0,36      | 24          | 0          | 0      | 62,8      | 50,4      | 12,34 | 0,33       | 0,28       | 0   | -              |
| 23.05.2023 | 0,18        | 0,011        | 18,14      | 17,67      | 0          | 17,81     | 17,47     | 0,34      | 24          | 0          | 0      | 59,8      | 50,6      | 9,29  | 0,45       | 0,36       | 0   | -              |
| 24.05.2023 | 0,333       | 0,013        | 27,5       | 26,92      | 0          | 26,98     | 26,59     | 0,39      | 24          | 0          | 0      | 62,4      | 50,7      | 11,67 | 0,44       | 0,36       | 0   | -              |
| 25.05.2023 | 0,357       | 0,015        | 29,17      | 28,56      | 0          | 28,6      | 28,21     | 0,39      | 24          | 0          | 0      | 62,4      | 50,6      | 11,88 | 0,43       | 0,36       | 0   | -              |
| 26.05.2023 | 0,336       | 0,008        | 28,53      | 28         | 0          | 27,99     | 27,68     | 0,31      | 24          | 0          | 0      | 62,4      | 51        | 11,44 | 0,43       | 0,36       | 0   | -              |
| 27.05.2023 | 0,222       | 0,012        | 22,27      | 21,7       | 0          | 21,8      | 21,46     | 0,34      | 24          | 0          | 0      | 61,8      | 52,3      | 9,51  | 0,43       | 0,36       | 0   | -              |
| 28.05.2023 | 0,218       | 0,01         | 21,32      | 20,8       | 0          | 20,89     | 20,56     | 0,33      | 24          | 0          | 0      | 62        | 52,2      | 9,76  | 0,44       | 0,36       | 0   | -              |
| 29.05.2023 | 0,34        | 0,007        | 27,47      | 26,95      | 0          | 26,92     | 26,63     | 0,29      | 24          | 0          | 0      | 62,8      | 50,7      | 12,11 | 0,44       | 0,36       | 0   | -              |
| 30.05.2023 | 0,345       | 0,008        | 27,01      | 26,48      | 0          | 26,48     | 26,17     | 0,31      | 24          | 0          | 0      | 63        | 50,5      | 12,52 | 0,43       | 0,36       | 0   | -              |
| 31.05.2023 | 0,339       | 0,005        | 27,52      | 27,02      | 0          | 26,96     | 26,69     | 0,27      | 24          | 0          | 0      | 62,9      | 50,7      | 12,21 | 0,43       | 0,36       | 0   | -              |
| 01.06.2023 | 0,319       | 0,008        | 26,12      | 25,61      | 0          | 25,62     | 25,32     | 0,3       | 24          | 0          | 0      | 62,8      | 50,9      | 11,88 | 0,43       | 0,36       | 0   | -              |
| 02.06.2023 | 0,326       | 0,006        | 27,78      | 27,31      | 0          | 27,24     | 27        | 0,24      | 24          | 0          | 0      | 62,4      | 50,8      | 11,6  | 0,43       | 0,36       | 0   | -              |
| 03.06.2023 | 0,224       | 0,005        | 22,81      | 22,31      | 0          | 22,33     | 22,07     | 0,26      | 24          | 0          | 0      | 62        | 52,4      | 9,56  | 0,43       | 0,36       | 0   | -              |
| 04.06.2023 | 0,217       | 0,006        | 21,78      | 21,33      | 0          | 21,32     | 21,09     | 0,23      | 24          | 0          | 0      | 62        | 52,2      | 9,77  | 0,43       | 0,36       | 0   | -              |
| 05.06.2023 | 0,329       | 0,01         | 26,7       | 26,22      | 0          | 26,19     | 25,91     | 0,28      | 24          | 0          | 0      | 63        | 50,9      | 12,07 | 0,43       | 0,36       | 0   | -              |
| 06.06.2023 | 0,321       | 0,001        | 27         | 26,61      | 0          | 26,47     | 26,31     | 0,16      | 24          | 0          | 0      | 62,7      | 50,8      | 11,86 | 0,44       | 0,36       | 0   | -              |
| 07.06.2023 | 0,312       | 0,004        | 27,1       | 26,71      | 0          | 26,59     | 26,39     | 0,2       | 24          | 0          | 0      | 62,4      | 51,1      | 11,32 | 0,44       | 0,36       | 0   | -              |
| 08.06.2023 | 0,321       | 0,003        | 29,1       | 28,72      | 0          | 28,57     | 28,38     | 0,19      | 24          | 0          | 0      | 61,9      | 51,1      | 10,87 | 0,44       | 0,36       | 0   | -              |
| 09.06.2023 | 0,294       | 0,005        | 28,36      | 28,02      | 0          | 27,86     | 27,68     | 0,18      | 24          | 0          | 0      | 61,7      | 51,4      | 10,32 | 0,44       | 0,36       | 0   | -              |
| 10.06.2023 | 0,203       | 0            | 23,97      | 23,69      | 0          | 23,49     | 23,45     | 0,04      | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 52,2      | 8,42  | 0,44       | 0,36       | 0   | -              |
| 11.06.2023 | 0,201       | 0            | 24,57      | 24,35      | 0          | 24,09     | 24,11     | -0,02     | 24          | 0          | 0      | 60,7      | 52,2      | 8,43  | 0,43       | 0,36       | 0   | -              |
| 12.06.2023 | 0,2         | 0            | 24,8       | 24,65      | 0          | 24,32     | 24,4      | -0,08     | 24          | 0          | 0      | 60,9      | 52,6      | 8,33  | 0,44       | 0,36       | 0   | -              |
| 13.06.2023 | 0,317       | 0            | 30,71      | 30,59      | 0          | 30,16     | 30,23     | -0,07     | 24          | 0          | 0      | 61,7      | 51        | 10,73 | 0,44       | 0,36       | 0   | -              |
| 14.06.2023 | 0,303       | 0            | 29,76      | 29,67      | 0          | 29,19     | 29,3      | -0,11     | 24          | 0          | 0      | 61,8      | 51,3      | 10,51 | 0,45       | 0,37       | 0   | -              |
| 15.06.2023 | 0,132       | -0,026       | 61,73      | 62,31      | 0,38       | 60,57     | 61,26     | -0,69     | 24          | 0          | 0      | 63,7      | 61,1      | 2,61  | 0,44       | 0,36       | 0   | -              |
| 16.06.2023 | 0,181       | -0,018       | 64,91      | 65,18      | 0          | 63,69     | 64,07     | -0,38     | 24          | 0          | 0      | 64,1      | 61,1      | 3,03  | 0,44       | 0,36       | 0   | -              |
| 17.06.2023 | 0,214       | 0,003        | 24,29      | 23,84      | 0          | 23,81     | 23,6      | 0,21      | 24          | 0          | 0      | 60,8      | 52,3      | 8,45  | 0,44       | 0,36       | 0   | -              |
| 18.06.2023 | 0,207       | 0,003        | 23,65      | 23,2       | 0          | 23,18     | 22,96     | 0,22      | 24          | 0          | 0      | 60,9      | 52,4      | 8,48  | 0,44       | 0,36       | 0   | -              |
| 19.06.2023 | 0,299       | 0,004        | 26,88      | 26,41      | 0          | 26,38     | 26,14     | 0,24      | 24          | 0          | 0      | 61,7      | 50,8      | 10,91 | 0,44       | 0,36       | 0   | -              |
| Итого:     | 8,179       | 0            | 851,04     | 839,73     | 0,38       | 834,63    | 829,48    | 0         | 720         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0   | 0              |
| Гкал       | 8,179       |              |            |            |            |           |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |     |                |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 20.05.2023 | 580,034  | 29449,24 | 29185,44 | 0,8     | 27994,96 | 28040,24 |
| 19.06.2023 | 588,213  | 30300,28 | 30025,17 | 1,18    | 28829,59 | 28869,72 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.06.2023 9:14:00