

#88191#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ  
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград  
Номер абонента 5034  
Порядковый номер 9400  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00297023  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.05.2024	0,37	0,018	38,59	38,02	0	37,91	37,51	0,4	24	0	0	62,6	53,4	9,21	0,45	0,37	0	-
22.05.2024	0,373	0,015	37,78	37,21	0	37,12	36,7	0,42	24	0	0	62,7	53,3	9,48	0,44	0,37	0	-
23.05.2024	0,362	0,017	38,76	38,22	0	38,08	37,68	0,4	24	0	0	62,5	53,5	9	0,44	0,37	0	-
24.05.2024	0,338	0,018	36,54	36	0	35,9	35,49	0,41	24	0	0	62,4	53,5	8,92	0,44	0,37	0	-
25.05.2024	0,223	0,017	32,05	31,6	0	31,55	31,12	0,43	24	0	0	60,9	54,6	6,3	0,44	0,37	0	-
26.05.2024	0,222	0,019	31,4	30,99	0	30,92	30,51	0,41	24	0	0	61,1	54,6	6,48	0,44	0,37	0	-
27.05.2024	0,357	0,008	38,9	38,5	0	38,2	37,96	0,24	24	0	0	62,4	53,4	9,05	0,45	0,37	0	-
28.05.2024	0,35	0,005	38,03	37,66	0	37,39	37,17	0,22	24	0	0	62,5	53,4	9,06	0,45	0,37	0	-
29.05.2024	0,357	0,008	38,27	37,94	0	37,61	37,4	0,21	24	0	0	62,7	53,4	9,21	0,45	0,37	0	-
30.05.2024	0,374	0,003	38,88	38,6	0	38,2	38,07	0,13	24	0	0	62,8	53,2	9,59	0,45	0,37	0	-
31.05.2024	0,317	0,002	35	34,78	0	34,37	34,3	0,07	24	0	0	62,6	53,6	9,09	0,45	0,37	0	-
01.06.2024	0,203	0,002	29,06	28,91	0	28,57	28,46	0,11	24	0	0	61,5	54,6	6,94	0,45	0,37	0	-
02.06.2024	0,199	0,005	30,21	30,09	0	29,69	29,65	0,04	24	0	0	61,6	54,8	6,7	0,45	0,37	0	-
03.06.2024	0,335	0,001	35,38	35,2	0	34,74	34,73	0,01	24	0	0	62,5	53	9,58	0,44	0,37	0	-
04.06.2024	0,326	0	33,59	33,42	0	33	32,96	0,04	24	0	0	62,3	52,6	9,77	0,44	0,37	0	-
05.06.2024	0,338	0	33,79	33,61	0	33,18	33,15	0,03	24	0	0	62,5	52,4	10,1	0,43	0,36	0	-
06.06.2024	0,305	0,007	34,68	34,42	0,3	34,07	33,92	0,15	24	0	0	62,4	53,7	8,75	0,44	0,36	0	-
07.06.2024	0,467	0,015	38,02	37,44	0	37,35	36,96	0,39	24	0	0	62,8	50,8	11,98	0,44	0,37	0	-
08.06.2024	0,23	0,009	30,63	30,3	0	30,12	29,82	0,3	24	0	0	61,7	54,6	7,18	0,44	0,37	0	-
09.06.2024	0,209	0,003	29,22	29,08	0	28,73	28,62	0,11	24	0	0	61,6	54,5	7,09	0,44	0,37	0	-
10.06.2024	0,34	0	35,77	35,65	0	35,15	35,14	0,01	24	0	0	62,8	53,2	9,62	0,43	0,37	0	-
11.06.2024	0,329	0,002	37,2	37,12	0	36,56	36,61	-0,05	24	0	0	62,5	53,4	9,11	0,43	0,37	0	-
12.06.2024	0,211	0,001	30,36	30,32	0	29,88	29,84	0,04	24	0	0	61,6	54,6	6,98	0,43	0,37	0	-
13.06.2024	0,336	0,002	36,9	36,82	0	36,25	36,29	-0,04	24	0	0	62,7	53,4	9,34	0,43	0,37	0	-
14.06.2024	0,337	0	36,58	36,52	0	35,92	36	-0,08	24	0	0	62,8	53,3	9,47	0,43	0,37	0	-
15.06.2024	0,204	0,001	29,07	29,05	0	28,59	28,57	0,02	24	0	0	61,6	54,5	7,15	0,43	0,37	0	-
16.06.2024	0,204	0	28,55	28,49	0	28,07	28,02	0,05	24	0	0	61,6	54,4	7,19	0,44	0,37	0	-
17.06.2024	0,311	0	34,56	34,52	0	33,94	34,04	-0,1	24	0	0	62,7	53,4	9,3	0,43	0,37	0	-
18.06.2024	0,321	0	34,36	34,31	0	33,75	33,85	-0,1	24	0	0	62,8	53,2	9,63	0,43	0,37	0	-
19.06.2024	0,314	0,001	34,74	34,7	0	34,11	34,22	-0,11	24	0	0	62,6	53,2	9,34	0,43	0,37	0	-
20.06.2024	0,313	0	35,89	35,88	0	35,25	35,38	-0,13	24	0	0	62,5	53,5	9,03	0,43	0,37	0	-
Итого:	9,475	0	1072,76	1065,37	0,3	1054,17	1050,14	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,475																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.05.2024	901,437	47996,98	47559,44	1,18	46138,79	46186,91
20.06.2024	910,912	49069,74	48624,81	1,48	47192,96	47237,05

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2024 16:06:13