

#131558#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.05.2025 по 03.06.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


Детский Сад № 125, МАДОУ  
Мариенко 5, Калининград  
5034

Заводской номер счётчика 00297023	Показания прибора, Гкал 03.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1213,124	1207,512	5.612
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



*с 04.06.25 по 06*



#131556#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 03.06.2025.

Номер абонента 5034  
 Порядковый номер 9400  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00297023  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 18.06.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
21.05.2025	-	0,74	0,007	46,65	45,96	0	45,72	45,46	0,26	24	0	0	65,6	49,7	15,95	0,44	0,37	0
22.05.2025	-	0,717	0,011	47,73	47,05	0	46,84	46,46	0,38	24	0	0	64,9	50	14,92	0,44	0,37	0
23.05.2025	-	0,466	0,016	37,59	37,02	0	36,91	36,51	0,4	24	0	0	64,1	52	12,15	0,44	0,37	0
24.05.2025	-	0,298	0,016	29,27	28,82	0	28,74	28,37	0,37	24	0	0	63,1	53,4	9,68	0,44	0,37	0
25.05.2025	-	0,26	0,006	27,03	26,7	0	26,55	26,37	0,18	24	0	0	62,9	53,4	9,51	0,44	0,37	0
26.05.2025	-	0,411	0,003	37,1	36,91	0	36,4	36,4	0	24	0	0	64,1	52,8	11,28	0,44	0,37	0
27.05.2025	-	0,395	0,001	35,88	35,76	0	35,21	35,3	-0,09	24	0	0	64,1	52,8	11,32	0,44	0,37	0
28.05.2025	-	0,345	0	33,01	32,94	0	32,38	32,51	-0,13	24	0	0	64,2	53,3	10,84	0,44	0,37	0
29.05.2025	-	0,35	0	33,53	33,5	0	32,87	33,09	-0,22	24	0	0	64,2	53,2	10,97	0,44	0,37	0
30.05.2025	-	0,416	0	36	35,92	0	35,36	35,43	-0,07	24	0	0	64,1	52,3	11,84	0,43	0,37	0
31.05.2025	-	0,289	0	31,51	31,46	0	30,95	31,04	-0,09	24	0	0	62,4	52,9	9,47	0,44	0,37	0
01.06.2025	-	0,249	0	28,52	28,52	0	28,04	28,08	-0,04	24	0	0	62,8	53,8	8,97	0,44	0,37	0
02.06.2025	-	0,333	0	34,77	34,8	0	34,11	34,34	-0,23	24	0	0	63,8	53,6	10,14	0,44	0,37	0
03.06.2025	-	0,343	0	35,26	35,29	0	34,62	34,78	-0,16	24	0	0	63,7	53,6	10,13	0,44	0,37	0
Итого:	-	5,612	0,06	493,85	490,65	0	484,7	484,14	0,56	336	0	-	63,86	52,63	11,23	0,44	0,37	0

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 336 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
20.05.2025	1207,512	65947,79	65309,27	2,16	63714,93	63719,77
03.06.2025	1213,124	66441,64	65799,92	2,16	64199,63	64203,91

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_