

#3135#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 9400
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00297023
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
20.06.2023	0,308	0,008	27,39	26,93	0	26,91	26,65	0,26	24	0	0	61,8	50,7	11,07	0,43	0,36	0	-
21.06.2023	0,293	0,006	26,77	26,32	0	26,25	26,03	0,22	24	0	0	61,6	50,8	10,75	0,44	0,36	0	-
22.06.2023	0,287	0,005	26,68	26,24	0	26,2	25,94	0,26	24	0	0	61,4	50,9	10,55	0,44	0,36	0	-
23.06.2023	0,297	0,005	27,52	27,09	0	27,04	26,81	0,23	24	0	0	61,7	51,1	10,56	0,44	0,36	0	-
24.06.2023	0,2	0,002	23,3	22,96	0	22,85	22,72	0,13	24	0	0	60,9	52,4	8,44	0,43	0,36	0	-
25.06.2023	0,189	0,001	22,47	22,18	0	22,01	21,94	0,07	24	0	0	60,6	52	8,63	0,43	0,36	0	-
26.06.2023	0,265	0	26,49	26,34	0	25,99	26,06	-0,07	24	0	0	61,6	51,2	10,38	0,45	0,36	0	-
27.06.2023	0,263	0	26,9	26,87	0	26,41	26,57	-0,16	24	0	0	61,4	51,1	10,3	0,44	0,36	0	-
28.06.2023	0,27	0	27,51	27,52	0	27,02	27,22	-0,2	24	0	0	61,3	51,1	10,27	0,43	0,36	0	-
29.06.2023	0,254	-0,001	27,86	27,82	0	27,36	27,5	-0,14	24	0	0	60,7	51,2	9,5	0,44	0,36	0	-
30.06.2023	0,274	0	26,65	26,54	0	26,15	26,24	-0,09	24	0	0	61,7	51	10,65	0,44	0,36	0	-
01.07.2023	0,188	0	23,28	23,21	0	22,8	22,97	-0,17	24	0	0	60,9	52,4	8,46	0,44	0,36	0	-
02.07.2023	0,187	0	23,8	23,8	0	23,32	23,56	-0,24	24	0	0	60,7	52,3	8,39	0,44	0,36	0	-
03.07.2023	0,274	0	28,07	28,18	0	27,55	27,85	-0,3	24	0	0	61,5	51,1	10,41	0,44	0,36	0	-
04.07.2023	0,264	0	27,09	27,19	0	26,59	26,89	-0,3	24	0	0	61,6	51,1	10,5	0,44	0,36	0	-
05.07.2023	0,278	0	27,53	27,63	0	27,05	27,31	-0,26	24	0	0	61,7	50,9	10,73	0,44	0,36	0	-
06.07.2023	0,261	0	26,87	26,99	0	26,37	26,71	-0,34	24	0	0	61,6	51,1	10,46	0,44	0,36	0	-
07.07.2023	0,254	0	26,79	26,92	0	26,29	26,62	-0,33	24	0	0	61,4	51,1	10,25	0,44	0,36	0	-
08.07.2023	0,18	0	23,27	23,4	0	22,82	23,16	-0,34	24	0	0	60,7	52,1	8,64	0,44	0,36	0	-
09.07.2023	0,176	0	22,72	22,82	0	22,28	22,58	-0,3	24	0	0	60,8	52,1	8,67	0,44	0,36	0	-
10.07.2023	0,248	0	25,64	25,76	0	25,16	25,5	-0,34	24	0	0	61,7	51,2	10,54	0,43	0,36	0	-
11.07.2023	0,264	0	26,99	27,1	0	26,47	26,79	-0,32	24	0	0	61,5	51,1	10,48	0,44	0,36	0	-
12.07.2023	0,246	0	25	25,08	0	24,55	24,8	-0,25	24	0	0	61,6	51,2	10,47	0,43	0,36	0	-
13.07.2023	0,25	-0,001	28,29	28,46	0	27,79	28,14	-0,35	24	0	0	60,8	51,3	9,53	0,44	0,36	0	-
14.07.2023	0,268	0	26,23	26,33	0	25,72	26,04	-0,32	24	0	0	61,8	50,7	11,06	0,44	0,36	0	-
15.07.2023	0,179	0	22,6	22,71	0	22,17	22,47	-0,3	24	0	0	60,9	52,3	8,67	0,44	0,36	0	-
16.07.2023	0,171	0	21,6	21,71	0	21,18	21,47	-0,29	24	0	0	60,6	51,8	8,77	0,44	0,36	0	-
17.07.2023	0,263	0	26,34	26,46	0	25,84	26,16	-0,32	24	0	0	61,6	50,8	10,77	0,45	0,36	0	-
18.07.2023	0,257	0	26,51	26,64	0	26,06	26,34	-0,28	24	0	0	61,5	51,2	10,29	0,44	0,36	0	-
19.07.2023	0,256	0	27,02	27,18	0	26,52	26,88	-0,36	24	0	0	61,4	51,2	10,18	0,43	0,36	0	-
20.07.2023	0,268	0	27,84	27,98	0	27,32	27,68	-0,36	24	0	0	61,6	51,2	10,4	0,44	0,36	0	-
Итого:	7,632	0	803,02	802,36	0	788,04	793,6	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,632																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
19.06.2023	588,213	30300,28	30025,17	1,18	28829,59	28869,72
20.07.2023	595,845	31103,3	30827,53	1,18	29617,63	29663,32

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 7:29:04