

#90454#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 9400
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00297023
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.06.2024	0,301	0,001	35,08	35,07	0	34,46	34,57	-0,11	24	0	0	62,6	53,7	8,89	0,43	0,37	0	-
22.06.2024	0,203	0,001	29,48	29,49	0	29	29,01	-0,01	24	0	0	61,4	54,4	7	0,43	0,37	0	-
23.06.2024	0,211	0	30,74	30,75	0	30,25	30,27	-0,02	24	0	0	61,5	54,4	7,05	0,43	0,37	0	-
24.06.2024	0,305	0,001	35,94	35,93	0	35,32	35,44	-0,12	24	0	0	62,5	53,7	8,81	0,44	0,37	0	-
25.06.2024	0,31	0,002	35,12	35,1	0	34,51	34,61	-0,1	24	0	0	62,7	53,6	9,14	0,45	0,36	0	-
26.06.2024	0,291	0	33,4	33,37	0	32,78	32,92	-0,14	24	0	0	62,6	53,6	9,06	0,46	0,37	0	-
27.06.2024	0,287	0	33,64	33,59	0	33,04	33,1	-0,06	24	0	0	62,4	53,6	8,77	0,46	0,37	0	-
28.06.2024	0,283	0,001	33,77	33,72	0	33,17	33,23	-0,06	24	0	0	62,3	53,7	8,64	0,45	0,37	0	-
29.06.2024	0,2	0,001	29,5	29,46	0	29,01	28,98	0,03	24	0	0	61,4	54,6	6,83	0,45	0,37	0	-
30.06.2024	0,194	0,001	28,59	28,57	0	28,11	28,09	0,02	24	0	0	61,4	54,5	6,91	0,46	0,37	0	-
01.07.2024	0,294	0,001	35,2	35,17	0	34,57	34,67	-0,1	24	0	0	62,4	53,8	8,62	0,46	0,37	0	-
02.07.2024	0,307	0,001	36,57	36,55	0	35,97	36,04	-0,07	24	0	0	62,4	53,7	8,66	0,46	0,37	0	-
03.07.2024	0,328	0	37,04	37	0	36,39	36,48	-0,09	24	0	0	62,5	53,4	9,16	0,45	0,37	0	-
04.07.2024	0,336	0,001	36,48	36,43	0	35,82	35,94	-0,12	24	0	0	62,7	53,1	9,57	0,44	0,37	0	-
05.07.2024	0,302	0	34,91	34,81	0	34,29	34,34	-0,05	24	0	0	62,3	53,4	8,87	0,44	0,37	0	-
06.07.2024	0,207	0,005	29,26	29,15	0	28,78	28,67	0,11	24	0	0	61,7	54,7	7,01	0,44	0,37	0	-
07.07.2024	0,203	0	30,06	30,02	0	29,57	29,55	0,02	24	0	0	61,7	54,8	6,83	0,43	0,36	0	-
08.07.2024	0,307	0	35,11	35,07	0	34,47	34,6	-0,13	24	0	0	62,4	53,3	9,08	0,44	0,37	0	-
09.07.2024	0,313	0,001	34,74	34,7	0	34,11	34,2	-0,09	24	0	0	62,8	53,5	9,29	0,44	0,37	0	-
10.07.2024	0,29	0,002	34,17	34,09	0	33,57	33,59	-0,02	24	0	0	62,4	53,8	8,66	0,44	0,37	0	-
11.07.2024	0,284	0	34,63	34,59	0	34,02	34,1	-0,08	24	0	0	62,2	53,8	8,46	0,44	0,37	0	-
12.07.2024	0,296	0	34,32	34,31	0	33,71	33,83	-0,12	24	0	0	62,5	53,6	8,89	0,45	0,37	0	-
13.07.2024	0,192	0,001	28,3	28,27	0	27,81	27,86	-0,05	24	0	0	61,5	54,5	7	0,44	0,37	0	-
14.07.2024	0,194	0,002	28,94	28,95	0	28,46	28,47	-0,01	24	0	0	61,6	54,7	6,89	0,45	0,37	0	-
15.07.2024	0,271	0	33,22	33,19	0	32,6	32,74	-0,14	24	0	0	62,5	53,9	8,57	0,44	0,37	0	-
16.07.2024	0,284	0,001	33,51	33,47	0	32,91	33,02	-0,11	24	0	0	62,4	53,6	8,79	0,44	0,37	0	-
17.07.2024	0,279	0	32,83	32,77	0	32,24	32,32	-0,08	24	0	0	62,4	53,7	8,71	0,44	0,37	0	-
18.07.2024	0,276	0,001	33,81	33,73	0	33,21	33,25	-0,04	24	0	0	62,3	53,9	8,4	0,44	0,37	0	-
19.07.2024	0,268	0	33,69	33,62	0	33,07	33,15	-0,08	24	0	0	62,1	53,8	8,26	0,45	0,37	0	-
20.07.2024	0,193	0,001	27,49	27,4	0	27,01	26,95	0,06	24	0	0	61,7	54,7	7	0,45	0,37	0	-
Итого:	8,009	0	989,54	988,34	0	972,23	973,99	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,009																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2024	910,912	49069,74	48624,81	1,48	47192,96	47237,05
20.07.2024	918,921	50059,28	49613,15	1,48	48165,19	48211,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 14:05:37