

#134927#

Отчёт за период с 30.06.2025 по 14.07.2025.

Номер абонента 5034
 Порядковый номер 9400
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00297023
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TokErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dD1,
01.07.2025	-	0,365	0	36,69	36,55	0	35,97	36,04	0	0	24	0	63,6	53,5	10,15	0,45	0,38	0
02.07.2025	-	0,286	0	34,24	34,09	0	33,57	33,59	0	0	24	0	63,1	54,6	8,53	0,44	0,38	0
03.07.2025	-	0,288	0	34,38	34,31	0	33,71	33,85	0	0	24	0	63,1	54,5	8,55	0,44	0,38	0
04.07.2025	-	0,299	0	33,57	33,47	0	32,91	33,02	0	0	24	0	62,9	53,8	9,08	0,44	0,38	0
05.07.2025	-	0,258	0	28,37	28,27	0	27,81	27,86	0	0	24	0	62,6	53,3	9,28	0,44	0,38	0
06.07.2025	-	0,208	0	27,29	27,24	0	26,75	26,76	0	0	24	0	62,6	54,8	7,79	0,44	0,38	0
07.07.2025	-	0,294	0	34,70	34,59	0	34,02	34,1	0	0	24	0	63,3	54,6	8,66	0,44	0,38	0
08.07.2025	-	0,295	0	33,93	33,81	0	33,26	33,32	0	0	24	0	63,2	54,3	8,89	0,44	0,38	0
09.07.2025	-	0,354	0	35,16	35,07	0	34,47	34,57	0	0	24	0	63,5	53,2	10,29	0,44	0,38	0
10.07.2025	-	0,355	0	33,83	33,72	0	33,17	33,23	0	0	24	0	63,4	52,7	10,7	0,45	0,38	0
11.07.2025	-	0,344	0	34,79	34,72	0	34,11	34,22	0	0	24	0	63,4	53,3	10,09	0,45	0,38	0
12.07.2025	-	0,168	0	23,32	23,21	0	22,86	22,97	0	0	24	0	62,5	55,1	7,37	0,44	0,38	0
13.07.2025	-	0,175	0	23,52	23,03	0	23,06	22,79	0	0	24	0	62,5	55	7,58	0,45	0,38	0
14.07.2025	-	0,263	0	31,48	31,58	0	30,86	31,19	0	0	24	0	63,3	54,8	8,52	0,45	0,38	0
Итого:	-	3,952	0	445,27	443,66	0	436,53	437,51	0	0	336	0	63,07	54,11	8,96	0,44	0,38	0

Общее время работы системы - 336 час.
 Период нормальной работы системы 336 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
30.06.2025	0	0	0	0	0	0
14.07.2025	3,952	445,27	443,66	0,00	436,53	437,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

