

#142685#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 14.07.2025 по 31.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 125, МАДОУ
Мариенко 5, Калининград
5034

Заводской номер счётчика 00297023	Показания прибора, Гкал 31.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 14.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4,043	0	4.043
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя _____



#142683#

Отчёт за период с 14.07.2025 по 31.07.2025.

Номер абонента 5034
 Порядковый номер 9400
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00297023
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 04.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
15.07.2025	-	0,131	-0,001	15,08	15,23	0	14,79	15,02	-0,23	12	12	1	63,8	54,3	9,54	0,45	0,38	0
16.07.2025	-	0,254	-0,002	31,82	32,15	0	31,21	31,72	-0,51	24	0	0	63,5	54,6	8,91	0,45	0,38	0
17.07.2025	-	0,278	-0,001	33,89	34,25	0	33,26	33,73	-0,47	24	0	0	63,4	54,3	9,05	0,45	0,38	0
18.07.2025	-	0,258	-0,001	33,1	33,47	0	32,51	32,97	-0,46	24	0	0	63,1	54,5	8,65	0,45	0,38	0
19.07.2025	-	0,169	-0,002	26,51	26,84	0	26,02	26,49	-0,47	24	0	0	62,6	55,2	7,42	0,45	0,38	0
20.07.2025	-	0,157	-0,001	24,83	25,15	0	24,35	24,83	-0,48	24	0	0	62,5	54,9	7,53	0,45	0,38	0
21.07.2025	-	0,244	-0,002	31,35	31,72	0	30,78	31,24	-0,46	24	0	0	63,2	54,6	8,61	0,45	0,38	0
22.07.2025	-	0,242	-0,001	31,36	31,74	0	30,76	31,26	-0,5	24	0	0	63,4	54,7	8,71	0,45	0,38	0
23.07.2025	-	0,262	-0,002	31,31	31,68	0	30,73	31,25	-0,52	24	0	0	63,4	54,2	9,28	0,45	0,38	0
24.07.2025	-	0,241	-0,003	30,8	31,19	0	30,23	30,75	-0,52	24	0	0	63,3	54,5	8,77	0,45	0,38	0
25.07.2025	-	0,239	-0,001	28,78	29,14	0	28,23	28,72	-0,49	24	0	0	63,9	54,6	9,29	0,45	0,38	0
26.07.2025	-	0,153	-0,005	24,47	24,84	0	23,99	24,53	-0,54	24	0	0	62,7	55,1	7,58	0,45	0,38	0
27.07.2025	-	0,154	-0,002	26,4	26,79	0	25,92	26,41	-0,49	24	0	0	61,9	55	6,96	0,45	0,38	0
28.07.2025	-	0,241	-0,001	31,68	32,05	0	31,1	31,58	-0,48	24	0	0	63,2	54,7	8,45	0,45	0,38	0
29.07.2025	-	0,251	-0,001	31,77	32,14	0	31,15	31,71	-0,56	24	0	0	63,3	54,4	8,88	0,45	0,38	0
30.07.2025	-	0,261	-0,001	31,89	32,23	0	31,28	31,81	-0,53	24	0	0	63,3	54,2	9,1	0,45	0,38	0
31.07.2025	-	0,254	-0,004	31,36	31,77	0	30,76	31,35	-0,59	24	0	0	63,5	54,3	9,2	0,45	0,38	0
Итого:	-	3,789	-0,031	496,4	502,38	0	487,07	495,37	-8,3	396	12	-	63,18	54,59	8,58	0,45	0,38	0

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 396 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
14.07.2025	0	0	0	0	0	0
31.07.2025	4,043	527,07	533,48	0	517,17	526,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения