

#144599#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 15.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 125, МАДОУ
Мариенко 5, Калининград
5034

Заводской номер счётчика 00297023	Показания прибора, Гкал 20.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 15.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6,979	0,131	6.848
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



#144597#

Отчёт за период с 15.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 5034
 Порядковый номер 9400
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00297023
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
16.07.2025	-	0,254	-0,002	31,82	32,15	0	31,21	31,72	-0,51	24	0	0	63,5	54,6	8,91	0,45	0,38	0
17.07.2025	-	0,278	-0,001	33,89	34,25	0	33,26	33,73	-0,47	24	0	0	63,4	54,3	9,05	0,45	0,38	0
18.07.2025	-	0,258	-0,001	33,1	33,47	0	32,51	32,97	-0,46	24	0	0	63,1	54,5	8,65	0,45	0,38	0
19.07.2025	-	0,169	-0,002	26,51	26,84	0	26,02	26,49	-0,47	24	0	0	62,6	55,2	7,42	0,45	0,38	0
20.07.2025	-	0,157	-0,001	24,83	25,15	0	24,35	24,83	-0,48	24	0	0	62,5	54,9	7,53	0,45	0,38	0
21.07.2025	-	0,244	-0,002	31,35	31,72	0	30,78	31,24	-0,46	24	0	0	63,2	54,6	8,61	0,45	0,38	0
22.07.2025	-	0,242	-0,001	31,36	31,74	0	30,76	31,26	-0,5	24	0	0	63,4	54,7	8,71	0,45	0,38	0
23.07.2025	-	0,262	-0,002	31,31	31,68	0	30,73	31,25	-0,52	24	0	0	63,4	54,2	9,28	0,45	0,38	0
24.07.2025	-	0,241	-0,003	30,8	31,19	0	30,23	30,75	-0,52	24	0	0	63,3	54,5	8,77	0,45	0,38	0
25.07.2025	-	0,239	-0,001	28,78	29,14	0	28,23	28,72	-0,49	24	0	0	63,9	54,6	9,29	0,45	0,38	0
26.07.2025	-	0,153	-0,005	24,47	24,84	0	23,99	24,53	-0,54	24	0	0	62,7	55,1	7,58	0,45	0,38	0
27.07.2025	-	0,154	-0,002	26,4	26,79	0	25,92	26,41	-0,49	24	0	0	61,9	55	6,96	0,45	0,38	0
28.07.2025	-	0,241	-0,001	31,68	32,05	0	31,1	31,58	-0,48	24	0	0	63,2	54,7	8,45	0,45	0,38	0
29.07.2025	-	0,251	-0,001	31,77	32,14	0	31,15	31,71	-0,56	24	0	0	63,3	54,4	8,88	0,45	0,38	0
30.07.2025	-	0,261	-0,001	31,89	32,23	0	31,28	31,81	-0,53	24	0	0	63,3	54,2	9,1	0,45	0,38	0
31.07.2025	-	0,254	-0,004	31,36	31,77	0	30,76	31,35	-0,59	24	0	0	63,5	54,3	9,2	0,45	0,38	0
01.08.2025	-	0,254	-0,003	30,67	31,1	0	30,1	30,65	-0,55	24	0	0	63,5	54,2	9,24	0,45	0,38	0
02.08.2025	-	0,186	-0,003	25,91	26,34	0	25,43	25,96	-0,53	24	0	0	62,8	54,5	8,3	0,45	0,38	0
03.08.2025	-	0,16	-0,001	25,89	26,33	0	25,41	25,92	-0,51	24	0	0	62,4	55,2	7,25	0,45	0,38	0
04.08.2025	-	0,255	-0,008	31,96	32,45	0	31,36	32,05	-0,69	24	0	0	63,4	54,2	9,21	0,45	0,38	0
05.08.2025	-	0,293	-0,003	32,48	32,94	0	31,89	32,43	-0,54	24	0	0	63,8	53,9	9,98	0,45	0,38	0
06.08.2025	-	0,537	-0,006	42,4	42,87	0	41,6	42,32	-0,72	24	0	0	64,5	50,8	13,71	0,45	0,38	0
07.08.2025	-	0,307	-0,004	33,34	33,82	0	32,73	33,38	-0,65	24	0	0	63,4	53	10,36	0,44	0,38	0
08.08.2025	-	0,26	-0,008	33,56	34,09	0	32,94	33,6	-0,66	24	0	0	63,2	54,3	8,89	0,45	0,38	0
09.08.2025	-	0,17	-0,004	26,84	27,34	0	26,36	26,88	-0,52	24	0	0	62,5	55	7,47	0,44	0,38	0
10.08.2025	-	0,17	-0,004	27,48	27,98	0	26,99	27,53	-0,54	24	0	0	62,3	55	7,27	0,44	0,38	0
11.08.2025	-	0,261	-0,008	33,34	33,87	0	32,75	33,39	-0,64	24	0	0	63,2	54,3	8,88	0,44	0,37	0
12.08.2025	-	0,263	-0,007	33,02	33,52	0	32,43	33,05	-0,62	24	0	0	63,3	54,2	9,05	0,24	0,23	0
13.08.2025	-	0,074	-0,001	12,55	12,84	0	12,32	12,68	-0,36	24	0	0	59,8	52,6	7,2	0,1	0,11	0
14.08.2025	-	0	0	2,18	2,5	0	2,18	2,5	-0,32	24	0	0	22,8	25,2	-2,37	0,1	0,11	0
15.08.2025	-	0	0	0,3	0,3	0	0,3	0,3	0	24	0	0	23,8	26,1	-2,26	0,1	0,11	0
16.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	22,3	-0,12	0,1	0,11	0
17.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,6	21,7	-0,19	0,1	0,11	0
18.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,1	19,9	1,26	0,11	0,12	0
19.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	20,3	0,71	0,12	0,13	0
20.08.2025	-	0	0	0,11	0,14	0	0,11	0,14	-0,03	24	0	0	20,6	21,7	-1,16	0,12	0,13	0
Итого:	-	6,848	-0,09	873,35	885,58	0	857,18	873,13	-15,95	864	0	-	55,04	48,12	6,92	0,37	0,32	0

Общее время работы системы 864 час.

Период нормальной работы системы 864 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
15.07.2025	0,131	15,08	15,23	0	14,79	15,02
20.08.2025	6,979	888,43	900,81	0	871,97	888,15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения