

#28507#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Мариенко 5, Калининград
5034
9400
ВКТ-7
00297023
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.07.2023	0,262	0	27,41	27,55	0	26,9	27,25	-0,35	24	0	0	61,5	51,2	10,35	0,43	0,36	0	-
22.07.2023	0,176	0	22,55	22,63	0	22,08	22,39	-0,31	24	0	0	60,6	51,9	8,73	0,43	0,36	0	-
23.07.2023	0,178	0	23,43	23,56	0	22,95	23,32	-0,37	24	0	0	60,7	52,2	8,53	0,43	0,36	0	-
24.07.2023	0,275	0	27,79	27,94	0	27,28	27,62	-0,34	24	0	0	61,7	51	10,64	0,44	0,36	0	-
25.07.2023	0,27	0	28,09	28,25	0	27,57	27,91	-0,34	24	0	0	61,5	51,1	10,36	0,44	0,36	0	-
26.07.2023	0,28	0	27,86	28	0	27,33	27,68	-0,35	24	0	0	61,7	50,8	10,9	0,44	0,36	0	-
27.07.2023	0,274	0	27,63	27,78	0	27,11	27,46	-0,35	24	0	0	61,6	50,9	10,71	0,44	0,36	0	-
28.07.2023	0,274	0	27,55	27,68	0	27,04	27,36	-0,32	24	0	0	61,7	51	10,68	0,44	0,36	0	-
29.07.2023	0,18	0	24,09	24,23	0	23,61	23,99	-0,38	24	0	0	61	52,6	8,42	0,44	0,36	0	-
30.07.2023	0,179	0	23,12	23,22	0	22,64	22,98	-0,34	24	0	0	60,8	52,3	8,53	0,46	0,36	0	-
31.07.2023	0,277	0	27,17	27,31	0	26,67	26,98	-0,31	24	0	0	61,8	51	10,87	0,44	0,36	0	-
01.08.2023	0,262	0	27,68	27,83	0	27,16	27,51	-0,35	24	0	0	61,4	51,1	10,27	0,25	0,2	0	-
02.08.2023	0,018	0,002	1,8	1,84	0	1,77	1,82	-0,05	24	0	1	58,3	48,2	10,12	0,1	0,11	0	-
03.08.2023	0	0	0,03	0,46	0	0,03	0,46	-0,43	24	0	0	22,8	24,2	-1,34	0,11	0,12	0	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	21,6	-0,3	0,11	0,12	0	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	21,2	0,22	0,11	0,12	0	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	21,2	0,12	0,11	0,12	0	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	20,7	0,29	0,11	0,12	0	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,4	20,3	0,06	0,11	0,12	0	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	20,4	-0,36	0,11	0,12	0	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	19,8	-0,11	0,11	0,12	0	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,9	19,7	0,18	0,11	0,12	0	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,2	19,6	0,56	0,11	0,12	0	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	19,5	1,02	0,11	0,12	0	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,1	19,6	0,5	0,11	0,12	0	-
15.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	19,8	0,13	0,11	0,12	0	-
16.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,1	20	0,04	0,11	0,12	0	-
17.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,1	20,1	0,02	0,11	0,12	0	-
18.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,2	20,2	0,02	0,11	0,12	0	-
19.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,4	20,4	0,05	0,11	0,12	0	-
20.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,5	0,07	0,1	0,11	0	-
Итого:	2,905	0	316,2	318,28	0	310,14	314,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,905																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2023	595,845	31103,3	30827,53	1,18	29617,63	29663,32
20.08.2023	598,75	31419,5	31145,81	1,18	29927,77	29978,05

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2023 11:41:51