

#92656#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 9400
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00297023
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.07.2024	0,185	0,002	26,38	26,32	0	25,9	25,94	-0,04	24	0	0	61,7	54,6	7,16	0,45	0,37	0	-
22.07.2024	0,261	0,003	32,06	32,02	0	31,47	31,53	-0,06	24	0	0	62,5	54	8,42	0,45	0,37	0	-
23.07.2024	0,279	0,002	33,5	33,43	0	32,9	32,95	-0,05	24	0	0	62,5	53,9	8,57	0,45	0,37	0	-
24.07.2024	0,26	0,001	32,13	32,12	0	31,55	31,64	-0,09	24	0	0	62,3	53,9	8,4	0,45	0,37	0	-
25.07.2024	0,265	0,001	31,85	31,86	0	31,28	31,4	-0,12	24	0	0	62,5	53,9	8,62	0,44	0,37	0	-
26.07.2024	0,257	0	31,6	31,59	0	31,01	31,16	-0,15	24	0	0	62,3	53,8	8,48	0,44	0,37	0	-
27.07.2024	0,191	0	27,23	27,24	0	26,75	26,76	-0,01	24	0	0	61,7	54,6	7,09	0,43	0,37	0	-
28.07.2024	0,191	0,001	28,78	28,78	0	28,29	28,32	-0,03	24	0	0	61,4	54,6	6,77	0,44	0,37	0	-
29.07.2024	0,292	0,001	34,74	34,72	0	34,14	34,22	-0,08	24	0	0	62,4	53,7	8,71	0,44	0,37	0	-
30.07.2024	0,278	0	33,85	33,81	0	33,26	33,32	-0,06	24	0	0	62,5	54,1	8,38	0,44	0,37	0	-
31.07.2024	0,294	0,001	32,35	32,24	0	31,73	31,81	-0,08	24	0	0	63	53,6	9,38	0,44	0,37	0	-
01.08.2024	0,281	0	28,66	28,49	0	28,12	28,12	0	24	0	0	63,4	53,4	9,99	0,44	0,37	0	-
02.08.2024	0,286	0,001	28,46	28,29	0	27,91	27,9	0,01	24	0	0	63,5	53,3	10,2	0,44	0,37	0	-
03.08.2024	0,187	0	23,34	23,21	0	22,86	22,97	-0,11	24	0	0	62,8	54,4	8,44	0,44	0,37	0	-
04.08.2024	0,189	0	23,42	23,32	0	22,94	23,08	-0,14	24	0	0	63	54,5	8,44	0,44	0,37	0	-
05.08.2024	0,271	0	29,12	28,98	0	28,55	28,61	-0,06	24	0	0	63,2	53,6	9,66	0,44	0,37	0	-
06.08.2024	0,285	0	29	28,9	0	28,44	28,53	-0,09	24	0	0	63,6	53,5	10,12	0,23	0,21	0	-
07.08.2024	0,086	0,001	9,15	9,07	0	8,96	8,96	0	24	0	0	63,3	53,8	9,54	0,34	0,1	0	-
08.08.2024	0,001	0,001	0,26	0,22	0	0,26	0,22	0,04	24	0	1	27,4	26,6	0,83	0,52	0,29	0	-
09.08.2024	0	0	0,07	0,06	0	0,07	0,06	0,01	24	0	1	23,2	24,5	-1,22	0,52	0,52	0	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,2	22	0,17	0,52	0,52	0	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22	22	0,01	0,52	0,52	0	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,8	22,3	-0,47	0,52	0,52	0	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,7	21,6	0,04	0,52	0,52	0	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,5	21,4	0,06	0,28	0,28	0	-
15.08.2024	0	0	0,04	0,04	0	0,04	0,04	0	24	0	1	22,2	21,5	0,66	0,1	0,11	0	-
16.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	21,3	0,17	0,1	0,11	0	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,5	21,3	0,27	0,1	0,11	0	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,5	21,3	0,18	0,1	0,11	0	-
19.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	21,3	0,1	0,19	0,19	0	-
20.08.2024	0,004	0	17,93	17,99	0	17,73	17,79	-0,06	24	0	0	44,1	43,7	0,37	0,43	0,38	0	-
Итого:	4,343	0	533,92	532,7	0	524,16	525,33	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,343																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2024	918,921	50059,28	49613,15	1,48	48165,19	48211,04
20.08.2024	923,264	50593,2	50145,85	1,48	48689,35	48736,37

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2024 8:07:23