

# #3129#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ  
Мариенко 5, Калининград  
5034  
9400  
ВКТ-7  
00297023  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,5	22,1	0,45	0,1	0,12	0	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	22,1	0,33	0,11	0,12	0	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,8	22,3	0,49	0,11	0,12	0	-
24.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23	21,8	1,22	0,11	0,12	0	-
25.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,9	21,7	0,26	0,2	0,21	0	-
26.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,5	21,9	0,56	0,34	0,35	0	-
27.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,8	21,7	1,08	0,34	0,35	0	-
28.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,6	21,5	1,06	0,35	0,35	0	-
29.08.2022	0,038	0	25,83	25,92	0	25,66	25,75	-0,09	24	0	0	34	32,6	1,45	0,44	0,36	0	-
30.08.2022	0,273	0,002	30,89	30,66	0	30,39	30,31	0,08	24	0	0	60,3	51,5	8,81	0,44	0,35	0	-
31.08.2022	0,288	0,006	25,3	24,82	0	24,82	24,57	0,25	24	0	0	62	50,7	11,3	0,41	0,35	0	-
01.09.2022	0,301	0,013	31,35	30,82	0	30,8	30,45	0,35	24	0	0	60,2	51	9,25	0,43	0,36	0	-
02.09.2022	0,319	0,014	30,4	29,96	0	29,88	29,56	0,32	24	0	0	61	50,7	10,23	0,43	0,36	0	-
03.09.2022	0,188	0	25,32	25,13	0	24,84	24,89	-0,05	24	0	0	59,8	52,2	7,58	0,43	0,36	0	-
04.09.2022	0,183	0	25,28	25,19	0	24,8	24,92	-0,12	24	0	0	59,9	52,3	7,63	0,44	0,36	0	-
05.09.2022	0,299	0	30,65	30,66	0	30,11	30,26	-0,15	23	1	1	61	50,8	10,18	0,43	0,36	0	-
06.09.2022	0,309	0	29,82	29,85	0	29,29	29,5	-0,21	23	1	1	61,3	50,4	10,87	0,43	0,36	0	-
07.09.2022	0,302	0	31,56	31,64	0	31,01	31,24	-0,23	24	0	0	61	50,9	10,1	0,43	0,36	0	-
08.09.2022	0,321	0	33,11	33,2	0	32,56	32,78	-0,22	24	0	0	60,9	50,7	10,2	0,43	0,36	0	-
09.09.2022	0,306	0	32,25	32,38	0	31,7	31,96	-0,26	24	0	0	60,8	50,8	9,96	0,43	0,36	0	-
10.09.2022	0,183	0	26,14	26,22	0	25,66	25,88	-0,22	24	0	0	59,8	52,2	7,59	0,42	0,36	0	-
11.09.2022	0,179	0	25,39	25,48	0	24,91	25,23	-0,32	24	0	0	60,1	52,3	7,81	0,43	0,36	0	-
12.09.2022	0,304	0	30,59	30,75	0	30,07	30,36	-0,29	24	0	0	61,3	50,7	10,6	0,43	0,36	0	-
13.09.2022	0,299	0	30,85	31,04	0	30,3	30,67	-0,37	24	0	0	61,1	50,7	10,43	0,43	0,36	0	-
14.09.2022	0,319	0	31,78	31,98	0	31,23	31,61	-0,38	24	0	0	61,3	50,5	10,8	0,45	0,36	0	-
15.09.2022	0,325	0	30,96	31,16	0	30,44	30,8	-0,36	24	0	0	61,3	50,1	11,14	0,43	0,36	0	-
16.09.2022	0,321	-0,001	35,45	35,73	0	34,83	35,3	-0,47	24	0	0	61	51,2	9,81	0,42	0,36	0	-
17.09.2022	0,384	-0,002	34,04	34,29	0	33,47	33,9	-0,43	24	0	0	60,4	48,4	12,05	0,43	0,36	0	-
18.09.2022	0,599	-0,002	39,4	39,68	0	38,72	39,25	-0,53	24	0	0	61,4	45,3	16,08	0,42	0,36	0	-
19.09.2022	0,739	-0,002	45,91	46,07	0	45,11	45,58	-0,47	24	0	0	62,1	45,2	16,82	0,43	0,36	0	-
20.09.2022	0,727	0	45,9	45,95	0	45,11	45,49	-0,38	24	0	0	62,2	45,7	16,51	0,43	0,36	0	-
Итого:	7,506	0	728,17	728,58	0	715,71	720,26	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,506																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2022	231,595	12801,17	12685,61	0,8	11710,3	11720,52
20.09.2022	239,101	13529,34	13414,19	0,8	12426,01	12440,78

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2022 11:28:01