

#34425#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Мариенко 5, Калининград
5034
9400
ВКТ-7
00297023
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.08.2023	0	0	0,05	0,03	0	0,05	0,03	0,02	24	0	0	22,1	20,8	1,28	0,1	0,11	0	-
22.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	20,4	0,12	0,12	0,1	0	-
23.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,4	20,3	0,09	0,1	0,1	0	-
24.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,4	20,3	0,11	0,1	0,1	0	-
25.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,4	20,3	0,09	0,1	0,1	0	-
26.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,4	20,4	0,08	0,1	0,1	0	-
27.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	20,4	0,07	0,1	0,1	0	-
28.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,4	20,3	0,07	0,43	0,1	0	-
29.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,3	20,2	0,09	0,3	0,11	0	-
30.08.2023	0	0	0,07	0,06	0	0,07	0,06	0,01	24	0	1	19,9	20,2	-0,24	0,39	0,36	0	-
31.08.2023	0,24	0	35,94	36,03	0	35,47	35,67	-0,2	24	0	0	50,7	43,7	7,01	0,42	0,36	0	-
01.09.2023	0,281	0	27,6	27,42	0	27,11	27,13	-0,02	24	0	0	61,7	51,3	10,46	0,42	0,36	0	-
02.09.2023	0,205	0,002	23,95	23,65	0	23,47	23,41	0,06	24	0	0	61	52,3	8,75	0,42	0,36	0	-
03.09.2023	0,21	0,004	22,55	22,13	0	22,09	21,89	0,2	24	0	0	61,1	51,9	9,15	0,44	0,36	0	-
04.09.2023	0,31	0,01	26,86	26,41	0	26,41	26,13	0,28	24	0	0	62,2	50,9	11,26	0,44	0,36	0	-
05.09.2023	0,297	0,001	25,68	25,34	0	25,19	25,08	0,11	24	0	0	62,2	50,6	11,57	0,38	0,33	0	-
06.09.2023	0,156	0,001	18,63	18,5	0	18,3	18,29	0,01	24	0	0	59,7	51,2	8,55	0,44	0,36	0	-
07.09.2023	0,285	0	25,14	24,9	0	24,69	24,65	0,04	24	0	0	62,3	50,8	11,53	0,44	0,36	0	-
08.09.2023	0,277	0	25,17	25,05	0	24,72	24,79	-0,07	24	0	0	62,3	50,9	11,35	0,44	0,36	0	-
09.09.2023	0,188	0	21,06	21,03	0	20,64	20,79	-0,15	24	0	0	61,4	52	9,43	0,44	0,36	0	-
10.09.2023	0,188	0	20,46	20,47	0	20,14	20,23	-0,09	24	0	0	61,2	51,6	9,51	0,44	0,36	0	-
11.09.2023	0,272	0	25,48	25,58	0	24,98	25,32	-0,34	24	0	0	62,4	50,9	11,51	0,43	0,36	0	-
12.09.2023	0,273	-0,001	25,93	26,07	0	25,47	25,79	-0,32	24	0	0	62	50,9	11,13	0,45	0,36	0	-
13.09.2023	0,27	0	25,34	25,51	0	24,87	25,24	-0,37	24	0	0	62,2	50,7	11,53	0,43	0,36	0	-
14.09.2023	0,273	0	26,58	26,77	0	26,11	26,48	-0,37	24	0	0	61,7	50,7	11,04	0,43	0,36	0	-
15.09.2023	0,281	0	26,48	26,67	0	26	26,39	-0,39	24	0	0	62	50,6	11,45	0,42	0,36	0	-
16.09.2023	0,183	0	21,69	21,8	0	21,24	21,56	-0,32	24	0	0	60,9	51,6	9,3	0,42	0,36	0	-
17.09.2023	0,179	0	21,8	21,95	0	21,37	21,71	-0,34	24	0	0	61	51,8	9,24	0,42	0,36	0	-
18.09.2023	0,29	0	27,22	27,42	0	26,72	27,13	-0,41	24	0	0	62,2	50,7	11,54	0,42	0,36	0	-
19.09.2023	0,285	0	27,49	27,69	0	26,96	27,38	-0,42	24	0	0	62,1	50,7	11,34	0,42	0,36	0	-
20.09.2023	0,297	0	27,83	28,04	0	27,31	27,73	-0,42	24	0	0	62	50,4	11,6	0,43	0,36	0	-
Итого:	5,24	0	529	528,52	0	519,38	522,88	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,24																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2023	598,75	31419,5	31145,81	1,18	29927,77	29978,05
20.09.2023	603,99	31948,5	31674,33	1,18	30447,15	30500,93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2023 10:38:54