

#94997#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 9400
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00297023
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.08.2024	0,018	0	98,66	98,92	0	96,67	96,95	-0,28	24	0	0	66,4	66,1	0,35	0,43	0,38	0	-
22.08.2024	0,021	0	98,68	98,9	0	96,74	96,98	-0,24	24	0	0	65,7	65,4	0,35	0,44	0,37	0	-
23.08.2024	0,21	0,005	63,45	63,3	0	62,21	62,19	0,02	24	0	0	65,5	62,1	3,34	0,44	0,37	0	-
24.08.2024	0,213	0,007	23,54	23,03	0	23,06	22,79	0,27	24	0	0	63,1	54,4	8,62	0,44	0,38	0	-
25.08.2024	0,209	0,005	23,74	23,23	0	23,26	22,99	0,27	24	0	0	62,9	54,5	8,4	0,44	0,38	0	-
26.08.2024	0,306	0,01	28,59	28,09	0	28,05	27,74	0,31	24	0	0	63,8	53,5	10,34	0,45	0,4	0	-
27.08.2024	0,297	0,009	28,07	27,6	0	27,52	27,22	0,3	24	0	0	63,6	53,2	10,32	0,43	0,38	0	-
28.08.2024	0,3	0,003	29,07	28,67	0	28,5	28,29	0,21	24	0	0	63,6	53,4	10,25	0,44	0,37	0	-
29.08.2024	0,294	0,004	27,65	27,33	0	27,11	26,96	0,15	24	0	0	63,9	53,3	10,52	0,44	0,37	0	-
30.08.2024	0,265	0,002	27,24	27,07	0	26,71	26,72	-0,01	24	0	0	63,6	53,6	10,01	0,43	0,37	0	-
31.08.2024	0,183	0	23,52	23,43	0	23,04	23,18	-0,14	24	0	0	62,8	54,5	8,29	0,44	0,37	0	-
01.09.2024	0,19	0	23,49	23,4	0	23,01	23,16	-0,15	24	0	0	63,1	54,6	8,44	0,44	0,37	0	-
02.09.2024	0,296	0	29,25	29,16	0	28,68	28,79	-0,11	24	0	0	63,7	53,2	10,51	0,44	0,37	0	-
03.09.2024	0,301	0	29	28,97	0	28,43	28,61	-0,18	24	0	0	64	53,2	10,89	0,44	0,37	0	-
04.09.2024	0,299	0	29,41	29,41	0	28,83	29,03	-0,2	24	0	0	63,9	53,2	10,72	0,44	0,37	0	-
05.09.2024	0,303	0	29,83	29,88	0	29,24	29,51	-0,27	24	0	0	63,9	53,1	10,74	0,44	0,37	0	-
06.09.2024	0,278	0	28,57	28,68	0	28,02	28,33	-0,31	24	0	0	63,7	53,2	10,5	0,45	0,37	0	-
07.09.2024	0,169	0	21,42	21,53	0	20,94	21,29	-0,35	24	0	0	63	54,1	8,87	0,44	0,37	0	-
08.09.2024	0,169	0	22,3	22,44	0	21,82	22,2	-0,38	24	0	0	62,8	54,3	8,56	0,44	0,37	0	-
09.09.2024	0,291	0	28,86	28,97	0	28,27	28,6	-0,33	24	0	0	63,8	53	10,88	0,45	0,37	0	-
10.09.2024	0,3	0	31,45	31,58	0	30,86	31,19	-0,33	24	0	0	63,6	53,3	10,24	0,45	0,37	0	-
11.09.2024	0,301	0	31,2	31,34	0	30,59	30,94	-0,35	24	0	0	63,6	53,3	10,38	0,45	0,37	0	-
12.09.2024	0,295	0	30,51	30,65	0	29,91	30,29	-0,38	24	0	0	63,8	53,3	10,5	0,45	0,37	0	-
13.09.2024	0,295	0	29,9	30,01	0	29,32	29,63	-0,31	24	0	0	63,8	53,2	10,54	0,45	0,36	0	-
14.09.2024	0,178	-0,001	24,42	24,58	0	23,94	24,29	-0,35	24	0	0	62,8	54,6	8,17	0,45	0,37	0	-
15.09.2024	0,176	0	22,9	23,02	0	22,42	22,78	-0,36	24	0	0	62,9	54,3	8,61	0,45	0,37	0	-
16.09.2024	0,284	0	28,59	28,71	0	28,04	28,35	-0,31	24	0	0	63,8	53,1	10,66	0,45	0,36	0	-
17.09.2024	0,3	0	30,09	30,22	0	29,51	29,85	-0,34	24	0	0	63,8	53,1	10,71	0,45	0,37	0	-
18.09.2024	0,284	0	28,93	29,04	0	28,36	28,68	-0,32	24	0	0	63,6	53,1	10,49	0,45	0,36	0	-
19.09.2024	0,29	0	28,51	28,62	0	27,95	28,27	-0,32	24	0	0	63,9	53	10,89	0,45	0,36	0	-
20.09.2024	0,287	0	28,91	29,01	0	28,33	28,63	-0,3	24	0	0	63,7	53,1	10,65	0,44	0,37	0	-
Итого:	7,602	0	1029,75	1028,79	0	1009,34	1014,43	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,602																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2024	923,264	50593,2	50145,85	1,48	48689,35	48736,37
20.09.2024	930,866	51622,95	51174,64	1,48	49698,69	49750,8

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 14:56:31