

#148472#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 9400
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00297023
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	19,9	0,94	0,12	0,13	0	-
22.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	19,7	0,87	0,12	0,13	0	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,2	17,2	2,99	0,12	0,13	0	-
24.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	17,7	2,34	0,12	0,13	0	-
25.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	17,4	2,42	0,12	0,13	0	-
26.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,5	17,2	2,33	0,26	0,25	0	-
27.08.2025	0,08	0	13,13	13,22	0	12,97	13,09	-0,12	24	0	0	48,9	42,3	6,63	0,45	0,37	0	-
28.08.2025	0,305	0,002	38,24	38,34	0	37,57	37,79	-0,22	24	0	0	62,9	54,5	8,42	0,46	0,37	0	-
29.08.2025	0,255	0	34,48	34,51	0	33,89	34,01	-0,12	24	0	0	62,9	55,2	7,69	0,45	0,37	0	-
30.08.2025	0,249	0,004	31,36	31,14	0	30,79	30,68	0,11	24	0	0	62,4	54,5	7,95	0,45	0,37	0	-
31.08.2025	0,243	0	29,02	28,98	0	28,49	28,56	-0,07	24	0	0	62,6	54	8,62	0,45	0,37	0	-
01.09.2025	0,261	-0,007	32,76	33,22	0	32,14	32,76	-0,62	24	0	0	63,6	54,4	9,1	0,45	0,37	0	-
02.09.2025	0,236	-0,007	30,31	30,83	0	29,74	30,42	-0,68	24	0	0	63,5	54,5	9,02	0,45	0,37	0	-
03.09.2025	0,238	-0,006	31,74	32,31	0	31,17	31,82	-0,65	24	0	0	63,2	54,6	8,65	0,45	0,37	0	-
04.09.2025	0,24	-0,012	32,42	33,01	0	31,83	32,55	-0,72	24	0	0	63,4	54,7	8,68	0,46	0,37	0	-
05.09.2025	0,234	-0,01	31,01	31,58	0	30,4	31,14	-0,74	24	0	0	63,4	54,5	8,91	0,46	0,37	0	-
06.09.2025	0,153	-0,006	26,02	26,6	0	25,54	26,17	-0,63	24	0	0	62,2	54,9	7,23	0,45	0,37	0	-
07.09.2025	0,174	-0,009	27,8	28,41	0	27,31	27,97	-0,66	24	0	0	62,4	54,8	7,57	0,45	0,37	0	-
08.09.2025	0,262	-0,014	34,59	35,26	0	33,98	34,74	-0,76	24	0	0	63,3	54,4	8,85	0,46	0,37	0	-
09.09.2025	0,259	-0,016	33,28	33,94	0	32,67	33,45	-0,78	24	0	0	63,5	54,4	9,06	0,45	0,37	0	-
10.09.2025	0,271	-0,014	33,51	34,17	0	32,89	33,7	-0,81	24	0	0	63,5	54,1	9,44	0,44	0,37	0	-
11.09.2025	0,321	-0,014	39,04	39,73	0	38,34	39,17	-0,83	24	0	0	63,2	53,8	9,46	0,45	0,37	0	-
12.09.2025	0,316	-0,014	35,82	36,49	0	35,17	35,95	-0,78	24	0	0	63,5	53,5	10,02	0,45	0,37	0	-
13.09.2025	0,184	-0,014	28,44	29,09	0	27,92	28,65	-0,73	24	0	0	62,4	54,5	7,96	0,45	0,37	0	-
14.09.2025	0,256	-0,002	30,75	31,39	0	30,24	30,91	-0,67	24	0	0	62,8	53,2	9,57	0,45	0,37	0	-
15.09.2025	0,317	-0,017	38,24	38,91	0	37,52	38,38	-0,86	24	0	0	63,4	53,8	9,59	0,45	0,37	0	-
16.09.2025	0,357	-0,009	34,49	35,11	0	33,82	34,64	-0,82	24	0	0	64,5	52,8	11,67	0,45	0,37	0	-
17.09.2025	0,409	-0,011	36,2	36,8	0	35,52	36,31	-0,79	24	0	0	64,8	52,2	12,59	0,45	0,37	0	-
18.09.2025	0,403	-0,007	34,98	35,56	0	34,34	35,07	-0,73	24	0	0	64,8	52,2	12,69	0,45	0,37	0	-
19.09.2025	0,29	-0,011	30,92	31,49	0	30,33	31,07	-0,74	24	0	0	64,4	53,7	10,73	0,45	0,37	0	-
20.09.2025	0,204	-0,011	25,14	25,71	0	24,65	25,41	-0,76	24	0	0	63,8	54	9,73	0,45	0,37	0	-
Итого:	6,517	0	793,69	805,8	0	779,23	794,41	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,517																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2025	6,979	888,43	900,81	0	871,97	888,15
20.09.2025	13,496	1682,12	1706,61	0	1651,2	1682,56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2025 13:53:24