

# #3142#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ  
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград  
Номер абонента 5034  
Порядковый номер 9400  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00297023  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.09.2022	0,664	0	41,69	41,76	0	40,93	41,31	-0,38	24	0	0	62,1	45,6	16,57	0,43	0,36	0	-
22.09.2022	0,544	0	37,9	37,98	0	37,19	37,58	-0,39	24	0	0	61,8	46,8	15,03	0,43	0,36	0	-
23.09.2022	0,759	0	46,88	46,86	0	46,02	46,38	-0,36	24	0	0	62,3	45,4	16,91	0,43	0,36	0	-
24.09.2022	0,573	0	37,03	37,09	0	36,38	36,71	-0,33	24	0	0	61,5	45,4	16,09	0,43	0,36	0	-
25.09.2022	0,43	0	31,18	31,29	0	30,61	30,96	-0,35	24	0	0	61,4	46,8	14,58	0,43	0,36	0	-
26.09.2022	0,709	0	43,18	43,22	0	42,44	42,79	-0,35	24	0	0	62,3	45,3	17,02	0,42	0,36	0	-
27.09.2022	0,589	0	39,39	39,45	0	38,68	39	-0,32	24	0	0	62,1	46,5	15,53	0,42	0,37	0	-
28.09.2022	0,774	-0,001	48,74	48,78	0	47,9	48,29	-0,39	24	0	0	61,5	45	16,52	0,42	0,37	0	-
29.09.2022	0,843	-0,003	53,96	54,14	0	53,02	53,57	-0,55	24	0	0	61,7	45,3	16,33	0,43	0,37	0	-
30.09.2022	0,736	-0,003	45,99	46,09	0	45,16	45,64	-0,48	24	0	0	62,6	45,9	16,72	0,43	0,37	0	-
01.10.2022	0,559	0	36,24	36,34	0	35,59	35,94	-0,35	24	0	0	62,1	46	16,12	0,42	0,37	0	-
02.10.2022	0,705	-0,002	47,5	47,66	0	46,71	47,16	-0,45	24	0	0	59,9	44,4	15,46	0,46	0,37	0	-
03.10.2022	0,833	-0,001	47,85	47,85	0	46,99	47,38	-0,39	24	0	0	62,7	44,6	18,06	0,54	0,38	0	-
04.10.2022	0,84	0	44,78	44,79	0	43,94	44,39	-0,45	24	0	0	63,7	44,2	19,55	0,53	0,4	0	-
05.10.2022	0,861	0	45,34	45,25	0	44,51	44,8	-0,29	24	0	0	63,7	44,1	19,55	0,51	0,43	0	-
06.10.2022	0,816	0	43,76	43,67	0	42,94	43,25	-0,31	24	0	0	63,8	44,5	19,28	0,5	0,43	0	-
07.10.2022	0,76	0	40,68	40,67	0	39,93	40,29	-0,36	24	0	0	64,2	44,7	19,46	0,5	0,43	0	-
08.10.2022	0,699	0	36,45	36,35	0	35,73	36,1	-0,37	24	0	0	63,8	43,7	20,05	0,5	0,43	0	-
09.10.2022	0,683	0	36,19	36,07	0	35,5	35,77	-0,27	24	0	0	63,9	44,3	19,57	0,5	0,43	0	-
10.10.2022	0,792	-0,001	42,99	42,96	0	42,17	42,53	-0,36	24	0	0	64,6	45,4	19,14	0,51	0,43	0	-
11.10.2022	0,837	0	43,22	43,16	0	42,39	42,75	-0,36	24	0	0	64,3	44,2	20,11	0,51	0,43	0	-
12.10.2022	0,85	0	43,69	43,54	0	42,87	43,13	-0,26	24	0	0	64,3	44,2	20,08	0,5	0,43	0	-
13.10.2022	0,791	0	40,79	40,7	0	40,01	40,34	-0,33	24	0	0	64,6	44,5	20,09	0,5	0,43	0	-
14.10.2022	0,877	0	44,67	44,6	0	43,81	44,18	-0,37	24	0	0	64,6	44,2	20,36	0,51	0,44	0	-
15.10.2022	0,688	0	40,07	39,97	0	39,33	39,66	-0,33	24	0	0	62,5	44,7	17,86	0,51	0,43	0	-
16.10.2022	0,687	0	37,83	37,74	0	37,11	37,43	-0,32	24	0	0	63,3	44,5	18,84	0,51	0,43	0	-
17.10.2022	0,689	0	39,18	39,14	0	38,46	38,74	-0,28	24	0	0	63,7	45,5	18,2	0,51	0,43	0	-
18.10.2022	0,841	0	44,65	44,54	0	43,8	44,13	-0,33	24	0	0	63,8	44,3	19,53	0,5	0,44	0	-
19.10.2022	1,003	0	50,67	50,61	0	49,71	50,11	-0,4	24	0	0	64,8	44,2	20,54	0,5	0,44	0	-
20.10.2022	1,173	0	55,78	55,61	0	54,71	55,13	-0,42	24	0	0	64,9	43,2	21,78	0,49	0,45	0	-
Итого:	22,605	0	1288,27	1287,88	0	1264,54	1275,44	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,605																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.09.2022	239,101	13529,34	13414,19	0,8	12426,01	12440,78
20.10.2022	261,706	14817,61	14702,07	0,8	13690,55	13716,22

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.10.2022 7:26:34