

#34424#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Мариенко 5, Калининград
5034
9400
ВКТ-7
00297023
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.09.2023	0,285	0	27,55	27,77	0	27,05	27,46	-0,41	24	0	0	61,8	50,6	11,22	0,43	0,36	0	-
22.09.2023	0,287	0	27,64	27,87	0	27,15	27,56	-0,41	24	0	0	61,9	50,6	11,29	0,43	0,36	0	-
23.09.2023	0,185	0	24,22	24,45	0	23,74	24,21	-0,47	24	0	0	60,9	52,3	8,65	0,43	0,36	0	-
24.09.2023	0,187	0	23,32	23,52	0	22,84	23,28	-0,44	24	0	0	61	52	8,99	0,43	0,36	0	-
25.09.2023	0,292	0	27,65	27,87	0	27,14	27,55	-0,41	24	0	0	62	50,7	11,32	0,43	0,36	0	-
26.09.2023	0,292	0	26,57	26,78	0	26,08	26,48	-0,4	24	0	0	62,2	50,3	11,94	0,44	0,36	0	-
27.09.2023	0,299	0	29,37	29,6	0	28,83	29,25	-0,42	24	0	0	61,5	50,5	11,08	0,44	0,36	0	-
28.09.2023	0,286	-0,001	29,21	29,46	0	28,68	29,12	-0,44	24	0	0	61,6	51	10,56	0,44	0,36	0	-
29.09.2023	0,274	0	28,08	28,33	0	27,57	27,99	-0,42	24	0	0	61,6	51	10,63	0,44	0,36	0	-
30.09.2023	0,183	0	24,44	24,65	0	23,96	24,41	-0,45	24	0	0	60,7	52,2	8,46	0,43	0,36	0	-
01.10.2023	0,182	0	24,96	25,2	0	24,48	24,94	-0,46	24	0	0	60,7	52,3	8,37	0,44	0,36	0	-
02.10.2023	0,298	0	29,68	29,92	0	29,15	29,57	-0,42	24	0	0	61,6	50,7	10,9	0,45	0,36	0	-
03.10.2023	0,295	0	29,35	29,58	0	28,81	29,23	-0,42	24	0	0	61,6	50,8	10,9	0,44	0,36	0	-
04.10.2023	0,306	0	31,9	32,18	0	31,34	31,77	-0,43	24	0	0	61,2	50,9	10,29	0,44	0,36	0	-
05.10.2023	0,301	-0,001	31,04	31,28	0	30,48	30,89	-0,41	24	0	0	61,4	50,9	10,47	0,44	0,36	0	-
06.10.2023	0,288	0	28,86	29,08	0	28,32	28,74	-0,42	24	0	0	61,8	51	10,83	0,43	0,36	0	-
07.10.2023	0,195	0	24,94	25,14	0	24,48	24,88	-0,4	24	0	0	60,8	52	8,75	0,43	0,36	0	-
08.10.2023	0,193	0	24,56	24,77	0	24,08	24,53	-0,45	24	0	0	61	52	8,91	0,43	0,36	0	-
09.10.2023	0,325	0	30,46	30,68	0	29,93	30,35	-0,42	24	0	0	62	50,4	11,58	0,43	0,36	0	-
10.10.2023	0,296	0	29,25	29,48	0	28,71	29,15	-0,44	24	0	0	61,8	50,7	11,03	0,47	0,36	0	-
11.10.2023	0,32	0	29,13	29,34	0	28,56	28,99	-0,43	24	0	0	62,2	50,2	11,93	0,55	0,38	0	-
12.10.2023	0,332	0	28,74	28,92	0	28,22	28,59	-0,37	24	0	0	62,5	50,2	12,32	0,57	0,4	0	-
13.10.2023	0,593	-0,003	39,09	39,26	0	38,33	38,82	-0,49	24	0	0	65,2	49,1	16,04	0,58	0,41	0	-
14.10.2023	0,324	-0,002	26,45	26,53	0	25,96	26,21	-0,25	24	0	0	64,3	51,3	12,94	0,55	0,42	0	-
15.10.2023	0,783	-0,001	49,35	49,32	0	48,46	48,77	-0,31	24	0	0	63,5	47,1	16,42	0,57	0,42	0	-
16.10.2023	0,873	-0,003	50,38	50,39	0	49,36	49,85	-0,49	24	0	0	66,4	48,3	18,11	0,57	0,42	0	-
17.10.2023	1,141	0	59,65	59,41	0	58,44	58,8	-0,36	24	0	0	66,6	46,8	19,77	0,57	0,42	0	-
18.10.2023	1,335	-0,001	65,99	65,75	0	64,65	65,08	-0,43	24	0	0	66,7	45,7	20,94	0,56	0,42	0	-
19.10.2023	0,995	0	57,44	57,3	0	56,28	56,66	-0,38	24	0	0	66,7	48,7	18,01	0,56	0,43	0	-
20.10.2023	1,06	0	64,87	64,78	0	63,5	63,99	-0,49	24	0	0	67,9	50,8	17,11	0,57	0,43	0	-
Итого:	13,005	0	1024,14	1028,61	0	1004,58	1017,12	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,005																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.09.2023	603,99	31948,5	31674,33	1,18	30447,15	30500,93
20.10.2023	616,995	32972,64	32702,94	1,18	31451,73	31518,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 7:35:10