

#162687#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Мариенко 5, Калининград
5034
9400
ВКТ-7
00297023
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.09.2025	0,148	-0,015	22,53	23,1	0	22,05	22,85	-0,8	24	0	0	63,5	55,1	8,41	0,45	0,37	0	-
22.09.2025	0,348	-0,015	33,32	33,95	0	32,66	33,5	-0,84	24	0	0	64,8	53	11,87	0,45	0,37	0	-
23.09.2025	0,376	-0,012	34,6	35,2	0	33,94	34,73	-0,79	24	0	0	64,6	52,4	12,19	0,45	0,37	0	-
24.09.2025	0,47	-0,013	36,32	36,88	0	35,59	36,45	-0,86	24	0	0	64,7	50,4	14,31	0,45	0,37	0	-
25.09.2025	0,439	-0,015	35,71	36,29	0	34,99	35,87	-0,88	24	0	0	64,7	50,9	13,73	0,45	0,37	0	-
26.09.2025	0,404	-0,013	33,75	34,33	0	33,1	33,89	-0,79	24	0	0	64,6	51,3	13,27	0,44	0,37	0	-
27.09.2025	0,201	-0,01	26,01	26,6	0	25,52	26,23	-0,71	24	0	0	63,4	54,1	9,3	0,44	0,37	0	-
28.09.2025	0,211	-0,008	25,75	26,3	0	25,27	25,93	-0,66	24	0	0	63,6	54	9,67	0,44	0,37	0	-
29.09.2025	0,83	-0,021	53,47	54,03	0	52,43	53,42	-0,99	24	0	0	65,7	49	16,7	0,44	0,37	0	-
30.09.2025	1,252	-0,028	67,53	68,06	0	66,18	67,34	-1,16	24	0	0	66,4	46,8	19,67	0,48	0,38	0	-
01.10.2025	1,083	-0,023	61,12	61,64	0	59,92	61	-1,08	24	0	0	66,3	47,5	18,78	0,56	0,39	0	-
02.10.2025	1,151	-0,026	62,91	63,42	0	61,61	62,75	-1,14	24	0	0	67,1	47,6	19,44	0,58	0,41	0	-
03.10.2025	1,086	-0,022	54,79	55,18	0	53,62	54,61	-0,99	24	0	0	68,9	47,9	21,03	0,57	0,41	0	-
04.10.2025	1,12	-0,019	56,14	56,45	0	54,94	55,91	-0,97	24	0	0	68,1	47	21,14	0,58	0,41	0	-
05.10.2025	1,027	-0,013	51,8	52,1	0	50,77	51,62	-0,85	24	0	0	68	47,1	20,9	0,58	0,41	0	-
06.10.2025	1,129	-0,013	58,13	58,45	0	56,95	57,86	-0,91	24	0	0	68,1	47,6	20,47	0,58	0,42	0	-
07.10.2025	0,991	-0,01	50,87	51,18	0	49,83	50,65	-0,82	24	0	0	68,8	48,2	20,61	0,58	0,42	0	-
08.10.2025	1,14	-0,009	56,2	56,46	0	55,07	55,87	-0,8	24	0	0	68,5	47,2	21,31	0,58	0,42	0	-
09.10.2025	1,064	-0,011	54,15	54,41	0	53,05	53,85	-0,8	24	0	1	68,5	47,8	20,68	0,58	0,41	0	-
10.10.2025	1,052	-0,008	54,51	54,77	0	53,42	54,2	-0,78	24	0	0	68,2	47,8	20,36	0,58	0,41	0	-
11.10.2025	0,932	-0,001	48,47	48,7	0	47,55	48,22	-0,67	24	0	0	67,8	47,6	20,23	0,58	0,42	0	-
12.10.2025	0,95	-0,006	49,25	49,49	0	48,29	49,01	-0,72	24	0	0	67,7	47,5	20,25	0,58	0,42	0	-
13.10.2025	1,121	-0,009	55,95	56,19	0	54,8	55,61	-0,81	24	0	0	68,4	47,4	21,05	0,58	0,42	0	-
14.10.2025	1,14	-0,011	56,11	56,35	0	54,95	55,76	-0,81	24	0	0	68,6	47,3	21,34	0,58	0,42	0	-
15.10.2025	1,12	-0,008	55,24	55,48	0	54,11	54,9	-0,79	24	0	0	68,7	47,4	21,3	0,58	0,42	0	-
16.10.2025	1,106	-0,01	55,61	55,86	0	54,45	55,28	-0,83	24	0	0	68,4	47,5	20,95	0,58	0,42	0	-
17.10.2025	1,248	-0,011	59,28	59,47	0	58,04	58,87	-0,83	24	0	0	68,8	46,7	22,09	0,57	0,42	0	-
18.10.2025	1,286	-0,013	56,17	56,33	0	55	55,85	-0,85	24	0	0	68,9	44,8	24,04	0,57	0,42	0	-
19.10.2025	1,354	-0,009	57,8	57,88	0	56,6	57,4	-0,8	24	0	0	69	44,5	24,49	0,56	0,43	0	-
20.10.2025	1,406	-0,013	62,2	62,32	0	60,84	61,71	-0,87	24	0	0	69,6	45,9	23,66	0,57	0,43	0	-
Итого:	27,185	0	1485,69	1496,87	0	1455,54	1481,14	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,185																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.09.2025	13,496	1682,12	1706,61	0	1651,2	1682,56
20.10.2025	40,681	3167,81	3203,48	0	3106,74	3163,7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2025 7:26:07